

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код *



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Федеральное государственное казенное учреждение

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления,

«Специальное управление ФПС № 6 МЧС России»

органа государственного пожарного надзора)

624200 Свердловская область г. Лесной, проспект Коммунистический, 14а,

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

тел. (факс): (34342) 2-68-00; sufps6@66.mchs.gov.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 43/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Государственному автономному учреждению социального обслуживания
Свердловской области «Социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних города Лесного»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения заместителя главного государственного инспектора
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6 МЧС России» по пожарному надзору
Абрамукова Александра Викторовича № 43 от «04» октября 2021 года
в период с «14» октября 2021 г. по «18» октября 2021 г.

начальником отделения организации и осуществления федерального государственного
пожарного надзора отдела федерального государственного пожарного надзора

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6 МЧС России» - государственным

органа государственного пожарного надзора)


инспектором ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6 МЧС России» по

пожарному надзору Пряничниковым Алексеем Владимировичем,
майором внутренней службы

проведена выездная плановая проверка здания, помещений социально-
реабилитационного центра для несовершеннолетних города Лесного» расположен-
ного по адресу: 624200, Свердловская область, г. Лесной, ул. Орджоникидзе, д.16а

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица Окатьева
Анастасия Владимировна - исполняющий обязанности директора ГАУСО СО «Со-



циально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Лесного» (на основании приказа ГАУСО СО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Лесного» от 30.08.2021 г. № 533/лс);

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Дородных Татьяна Владимировна - заместитель директора ГАУСО СО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Лесного» по административно-хозяйственной работе.

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	На объекте защиты не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности складского помещения пищеблока для хранения пищевых продуктов расположенного со стороны служебного входа на первом этаже здания социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних города Лесного.	п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г.;	01.11.2023 г.	
2.	На объекте защиты не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о	п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г.;	01.11.2023 г.	

	требованиях пожарной безопасности складского помещения № 29 (для хранения овощей расположенного в подвале здания социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних города Лесного со стороны служебного входа в здание.			
3.	На объекте защиты не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности складского помещения № 3 (кладовая) расположенного в подвале здания социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних города Лесного со стороны служебного входа в здание.	п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г.;	01.11.2023 г.	
4.	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности складского помещения № 4 (кладовая) расположенного в подвале здания социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних города Лесного со стороны служебного входа в здание.	п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г.;	01.11.2023 г.	
5.	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны	п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением	01.11.2023 г.	

	в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности складского помещения (помещение № 21) расположенного в подвале здания социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних города Лесного со стороны отделения социальной реабилитации.	Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г.:		
6.	На объекте защиты в помещении № 20 в подвале здания социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних города Лесного со стороны входа в отделение социальной реабилитации организована мастерская плотника.	п. 16 п/п б) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г;	01.11. 2023 г.	
7.	На объекте защиты помещения подвального этажа здания социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних города Лесного используются для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов (помещение материального склада категория В 2, помещение архива категория В 1).	п. 16 п/п б) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г.	01.11. 2023 г.	
8.	Допускается эксплуатация после изменения класса функциональной пожарной опасности помещения № 107 (душевая), не отвечающего нормативным документам по пожарной безопасности в соответствии с новым классом функциональной пожарной опасности (помещение хранения игрового материала) на	п. 16 п/п н) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г.	01.11. 2023 г.	

	втором этаже здания социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних города Лесного в отделении социальной реабилитации (временный приют).			
9.	Допускается эксплуатация после изменения класса функциональной пожарной опасности помещения № 108 (душевая), не отвечающего нормативным документам по пожарной безопасности в соответствии с новым классом функциональной пожарной опасности (помещение гардеробной) на втором этаже здания социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних города Лесного в отделении социальной реабилитации (временный приют).	п. 16 п/п н) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г.	01.11. 2023 г.	
10.	Допускается эксплуатация после изменения класса функциональной пожарной опасности помещения № 109 (умывальная), не отвечающего нормативным документам по пожарной безопасности в соответствии с новым классом функциональной пожарной опасности (помещение костюмерной) на втором этаже здания социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних города Лесного в отделении социальной реабилитации (временный приют).	п. 16 п/п н) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г.	01.11. 2023 г.	
11.	Допускается эксплуатация после изменения класса функциональной пожарной опасности помещения №	п. 16 п/п н) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением	01.11. 2023 г.	

	110 (душевая), не отвечающего нормативным документам по пожарной безопасности в соответствии с новым классом функциональной пожарной опасности (помещение хранения обуви) на втором этаже здания социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних города Лесного в отделении социальной реабилитации (временный приют).	Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г.		
12.	Допускается эксплуатация после изменения класса функциональной пожарной опасности помещения № 35 (душевая), не отвечающего нормативным документам по пожарной безопасности в соответствии с новым классом функциональной пожарной опасности (помещение кладовой) на первом этаже здания социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних города Лесного в отделении психолого-педагогической и консультативной помощи.	п. 16 п/п н) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г.	01.11.2023 г.	
13.	Допускается эксплуатация после изменения класса функциональной пожарной опасности помещения № 42 (умывальная), не отвечающего нормативным документам по пожарной безопасности в соответствии с новым классом функциональной пожарной опасности (помещение кладовой) на первом этаже здания социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних города Лесного в отделении психолого-педагогической и консуль-	п. 16 п/п н) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г.;	01.11.2023 г.	

	тативной помощи.			
14.	Допускается эксплуатация после изменения класса функциональной пожарной опасности помещения № 61 (туалет), не отвечающего нормативным документам по пожарной безопасности в соответствии с новым классом функциональной пожарной опасности (помещение кладовой) на первом этаже здания социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних города Лесного в отделении реабилитации для детей и подростков с ограниченными возможностями.	п. 16 п/п н) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г.	01.11.2023 г.	
15.	Допускается эксплуатация после изменения класса функциональной пожарной опасности помещения № 62 (ванная), не отвечающего нормативным документам по пожарной безопасности в соответствии с новым классом функциональной пожарной опасности (помещение кладовой) на первом этаже здания социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних города Лесного в отделении реабилитации для детей и подростков с ограниченными возможностями.	п. 16 п/п н) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г.;	01.11.2023 г.	
16.	Допускается эксплуатация после изменения класса функциональной пожарной опасности помещения № 63 (кладовка), не отвечающего нормативным документам по пожарной безопасности в соответствии с новым классом функциональной пожарной опасности (по-	п. 16 п/п н) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г.;	01.11.2023 г.	

	мещение гардеробной) на первом этаже здания социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних города Лесного в отделении реабилитации для детей и подростков с ограниченными возможностями.			
17.	На объекте защиты не обеспечено наличие на двери лестничной клетки со стороны отделения реабилитации для детей и подростков с ограниченными возможностями на первом этаже здания социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних города Лесного приспособления для самозакрывания.	п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г.	01.11. 2023 г.	
18.	На объекте защиты в помещении для занятий адаптивной физической культуры на первом этаже здания социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних города Лесного в отделении реабилитации для детей и подростков с ограниченными возможностями в покрытии пола применяется изделие, материал (модульное покрытие из полимерных материалов (ЭВА)) с неустановленным классом пожарной опасности и показателями пожарной опасности.	ст. 134, ч. 6, таблица 29 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.11. 2023 г.	
19.	На объекте защиты не обеспечено хранение технической документации на систему противопожарной защиты (автоматическую пожарную сигнализацию, систему оповещения и	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г.	01.11. 2023 г.	

	управления эвакуацией людей при пожаре), в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.			
20.	На объекте защиты при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре), смонтированной и принятой в эксплуатацию в 2006 году) сверх срока службы и отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации и СОУЭ) до их замены в установленном порядке.	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г.	01.11.2023 г.	
21.	На объекте защиты складское помещение (кладовая для хранения архива), расположенное возле помещения заместителя директора по воспитательной и реабилитационной работе на втором этаже здания социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних города Лесного не защищено автоматической установкой пожарной сигнализации (пожарными извещателями).	п. 4, 14 Норм пожарной безопасности (НПБ 110-03), утвержденных приказом МЧС России № 315 от 18 июня 2003 года «Об утверждении норм пожарной безопасности. Перечень зданий и сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией».	01.11.2023 г.	
22.	На объекте защиты помещение коридора, располо-	п. 4, 14 Норм пожарной безопасности (НПБ 110-03).	01.11.2023 г.	

	женное возле лестничной клетки здания социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних города Лесного на втором этаже со стороны отделения социальной реабилитации (временного приюта) не защищено автоматической установкой пожарной сигнализации (пожарными извещателями).	утвержденных приказом МЧС России № 315 от 18 июня 2003 года «Об утверждении норм пожарной безопасности. Перечень зданий и сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией».		
23.	На объекте защиты помещение раздевалки поваров, расположенное на первом этаже здания социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних города Лесного в отделении психолого-педагогической и консультативной помощи не защищено автоматической установкой пожарной сигнализации (пожарными извещателями).	п. 4, 14 Норм пожарной безопасности (НПБ 110-03), утвержденных приказом МЧС России № 315 от 18 июня 2003 года «Об утверждении норм пожарной безопасности. Перечень зданий и сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией».	01.11.2023 г.	
24.	На объекте защиты помещение № 33 (подсобная), расположенное на первом этаже здания социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних города Лесного в лестничной клетке со стороны служебного входа в здание не защищено автоматической установкой пожарной сигнализации (пожарными извещателями).	п. 4, 14 Норм пожарной безопасности (НПБ 110-03), утвержденных приказом МЧС России № 315 от 18 июня 2003 года «Об утверждении норм пожарной безопасности. Перечень зданий и сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией».	01.11.2023 г.	
25.	На объекте защиты складское помещение № 3 (кладовая), расположенное в подвале здания социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних	п. 4, 14 Норм пожарной безопасности (НПБ 110-03), утвержденных приказом МЧС России № 315 от 18 июня 2003 года «Об утверждении норм пожарной	01.11.2023 г.	

	города Лесного со стороны служебного входа в здание не защищено автоматической установкой пожарной сигнализации (пожарными извещателями).	безопасности. Перечень зданий и сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией».		
26.	На объекте защиты складское помещение № 4 (кладовая), расположенное в подвале здания социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних города Лесного со стороны служебного входа в здание не защищено автоматической установкой пожарной сигнализации (пожарными извещателями).	п. 4, 14 Норм пожарной безопасности (НПБ 110-03), утвержденных приказом МЧС России № 315 от 18 июня 2003 года «Об утверждении норм пожарной безопасности. Перечень зданий и сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией».	01.11.2023 г.	
27.	На объекте защиты помещения № 63 (кладовка), расположенное на первом этаже здания социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних города Лесного в отделении реабилитации для детей и подростков с ограниченными возможностями не защищено автоматической установкой пожарной сигнализации (пожарными извещателями).	п. 4, 14 Норм пожарной безопасности (НПБ 110-03), утвержденных приказом МЧС России № 315 от 18 июня 2003 года «Об утверждении норм пожарной безопасности. Перечень зданий и сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией».	01.11.2023 г.	
28.	На объекте защиты часть здания социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних города Лесного с помещениями для круглосуточного проживания, пребывания людей не отделено от других функциональных частей объекта противопо-	п. 1, 2, 3 ст. 88, таблица 23, 24. Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2.4 СП 4.13130-2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах за-	01.11.2023 г.	

