

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код \*



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Федеральное государственное казенное учреждение

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления,

«Специальное управление ФПС № 6 МЧС России»

органа государственного пожарного надзора)

624200 Свердловская область г. Лесной, проспект Коммунистический, 14а,

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

тел. (факс): (34342) 2-68-00; sufps6@66.mchs.gov.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 12/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Государственному автономному учреждению социального обслуживания  
Свердловской области «Социально-реабилитационный центр  
для несовершеннолетних города Лесного»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения заместителя главного государственного инспектора  
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6 МЧС России» по пожарному надзору  
Новикова Андрея Владимировича № 12 от «25» ноября 2022 года  
в период с «05» декабря 2022 г. по «07» декабря 2022 г. .

начальником отделения организации и осуществления федерального  
государственного пожарного надзора отдела федерального государственного  
пожарного надзора ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6 МЧС России» -

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

государственным инспектором ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6  
МЧС России» по пожарному надзору Пряничниковым Алексеем Владимировичем,

майором внутренней службы; инженером отделения организации и осуществления  
федерального государственного пожарного надзора отдела федерального  
государственного пожарного надзора ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6  
МЧС России» - государственным инспектором ФГКУ «Специальное управление  
ФПС № 6 МЧС России» по пожарному надзору Бадиной Алёной Игоревной,  
лейтенантом внутренней службы

проведена выездная плановая проверка здания, помещений социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних города Лесного» расположенного по адресу: 624200, Свердловская область, г. Лесной, ул. Орджоникидзе, д.16а

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица Маркова Ирина Анатольевна - директор ГАУСО СО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Лесного»;

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Дородных Татьяна Владимировна - заместитель директора ГАУСО СО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Лесного» по административно-хозяйственной работе.

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	На объекте защиты складское помещение (кладовая для хранения архива категория помещения В-2 по пожарной опасности), расположенное возле помещения заместителя директора по воспитательной и реабилитационной работе на втором этаже здания социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних города Лесного не защищено автоматической установкой пожарной сигнализации (пожарными извещателями).	п. 3, п. 5.2 приложение № 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 01 сентября 2021 г. № 1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре».	01.11. 2023 г.	
2.	На объекте защиты помещение коридора, располо-	п. 3, п. 38 приложение № 3 Постановления Правитель-	01.11. 2023 г.	



	женное возле лестничной клетки здания социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних города Лесного на втором этаже со стороны отделения социальной реабилитации (временного приюта) не защищено автоматической установкой пожарной сигнализации (пожарными извещателями).	ства Российской Федерации от 01 сентября 2021 г. № 1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре».		
3.	На объекте защиты помещение раздевалки поваров, расположенное на первом этаже здания социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних города Лесного в отделении психолого-педагогической и консультативной помощи не защищено автоматической установкой пожарной сигнализации (пожарными извещателями).	п. 3, п. 38 приложение № 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 01 сентября 2021 г. № 1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре».	01.11. 2023 г.	
4.	На объекте защиты помещение № 33 (подсобная), расположенное на первом этаже здания социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних города Лесного в лестничной клетке со стороны служебного входа в здание не защищено автоматической установкой пожарной сигнализации (пожарными извещателями).	п. 3, п. 38 приложение № 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 01 сентября 2021 г. № 1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре».	01.11. 2023 г.	
5.	На объекте защиты складское помещение № 4 (кладовая, категория помещения В-2 по пожарной опасности), расположенное в подвале здания социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних города Лесного со стороны	п. 3, п. 5.2 приложение № 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 01 сентября 2021 г. № 1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожар-	01.11. 2023 г.	

	служебного входа в здание не защищено автоматической установкой пожарной сигнализации (пожарными извещателями).	ной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»;		
6.	На объекте защиты помещения № 63 (кладовка), расположенное на первом этаже здания социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних города Лесного в отделении реабилитации для детей и подростков с ограниченными возможностями не защищено автоматической установкой пожарной сигнализации (пожарными извещателями).	п. 3, п. 38 приложение № 3 Постановления правительства Российской Федерации от 01 сентября 2021 г. № 1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»;	01.11. 2023 г.	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Предписание для исполнения получил:

директор Маркова ИА

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))


«07» сентября 2022 г.

Начальник отделения ОиО ФГПН  
отдела ФГПН ФГКУ «Специальное  
управление ФПС № 6 МЧС России»-  
государственный инспектор ФГКУ  
«Специальное управление ФПС № 6  
МЧС России» по пожарному надзору  
Пряничников А.В.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

«04» декабря 2022 г.


(подпись)



(подпись)

Инженер отделения ОиО ФГПН  
отдела ФГПН ФГКУ «Специальное  
управление ФПС № 6 МЧС России»-  
государственный инспектор ФГКУ  
«Специальное управление ФПС № 6  
МЧС России» по пожарному надзору  
Бадина А.И.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя  
 группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

«07» декабря 20 22 г

\* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации