

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТА

"28" 11 2019 г.

г. Екатеринбург

Наименование объекта: ГБУ «КЦСОН «Малахит» Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга
Адрес объекта: г. Екатеринбург ул. Бакинских Комиссаров, 42

Комиссия в составе представителей:

Представитель объекта: заместитель директора Мухаматхадиева Гульнара Фидаиловна тел. 325-26-56

Представитель УВО по городу Екатеринбургу - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области инспектора УВО старшего лейтенанта полиции Вершинина А.Н.

Описание объекта:

Этажность здания: Здание двух этажное, в котором имеется один основной вход, двойная входная группа.

Сколько входов- выходов, какими дверьми укреплены, на что закрываются:
Двери из пластиковых стеклопакетов в дверях установлено по одному врезному замку. Запасных выходов четыре. Две двери запасных выходов металлические в дверях замки, две двери из пластиковых стеклопакетов, дополнительно усиленны жалюзи.

Чем укреплены оконные проемы по периметру здания первого этажа:

Оконные конструкции выполнены из пластиковых стеклопакетов.

Наличие ограждение по периметру (из какого материала выполнено, высота):

имеется по периметру металлический решетчатый забор

Наличие КПП (где расположено) вахта.

- Сколько выездов на территорию один, чем укреплены (ворота, шлагбаум): металлические распашные.

- Сколько входов на территорию, чем укреплены (калитки): одна, запирается на домофон

Наличие видеонаблюдения: имеется

- сколько всего видеокамер: 9

- сколько из них наружных: 9

- сколько из них внутренних: 5

- куда выходит система видеонаблюдения: вахта, 1 этаж

- срок хранение информации, в сутках: 19 дней

Наименование организации обслуживающей систему видеонаблюдения ООО "Симарс"

Освещение по периметру территории (достаточно или нет): достаточно

Наличие пожарной сигнализации: имеется /звуковая, речевая, световая (нужно подчеркнуть). что оборудовано все помещения школы, куда выведено (автономная или МЧС) пожарная часть.

Система оповещения и управления эвакуацией (имеется или нет) нет.

Система контроля доступа (имеется или нет, где установлена): домофон на входной двери.

Наличие металлодетектора нет

Технические средства охраны:

Охранная сигнализация (что оборудовано) отсутствует.

- автономная с выводом на пост охраны нет.

- с выводом на охранную организацию (какую) нет.

Тревожная сигнализация:

- сколько стационарных КТС одна, где расположены вахта первый этаж.

- наличие брелков имеется, количество брелков один, у кого находятся сторожа, вахтеры.

- с выводом на охранную организацию (какую) УВО по г. Екатеринбургу.

Наименование организации обслуживающей ОПС и ТС ООО "Симарс"

Физическая охрана:

- наименование организации сторожа, вахтеры.

- сколько постов, где расположены первый этаж вахта.

- часы охраны круглосуточно.

Паспорта безопасности объекта (в наличии, разработке, отсутствует) неелектр. дата согласования 2019 под.

По какому постановлению ПП № 410

Присвоенная категория объекта (согласно паспорта безопасности) 2.

Наличие инструкции по пропускному и внутриобъектовому режиму имеется.

Наличие телефонов экстренных служб (МВД, МЧС, ФСБ, аварийно спасательные службы) имеется.

Наличие памятки по действиям при обнаружении бесхозных предметов, взрывчатых веществ имеется.

Недостатки не устранные более 1 года с момента категорирования (указать какие):

Устранные недостатки с апреля по ноябрь 2019 года:

Рекомендации:

1. Организовать на объекте физический пост, с заключением договора с частной охранной организацией с открытым 7 пунктом в лицензии.
2. Оборудовать объект охранно-пожарной и тревожной сигнализацией с выводом на ПЦО УВО по городу Екатеринбургу или иной лицензированной охранной организации.
3. Заключить договор на обслуживание ОПС, ТС и системы видеонаблюдения.
4. Для ограничения свободного доступа установить систему контроля управления доступом при входе на объект.
5. Дооборудовать систему внутреннего и внешнего видеонаблюдения, которая должна обеспечивать непрерывное видеонаблюдения за состоянием обстановки на всей территории объекта, архивирование и хранение информации не менее 30 дней (запасные, служебные, эвакуационные входы-выходы, а также входы на кровлю и в подвальные помещения). Всю систему видеонаблюдения вывести на монитор с круглосуточным наблюдением на пост охраны;
6. Оборудовать наглядные пособия, содержащие информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объекте поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объекте, а также номера телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности, территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации;
7. Дооборудовать систему освещения по периметру школьной территории освещение должно обеспечивать необходимые условия видимости по всей территории объекта, включая все входы-выходы из здания;
8. Все запасные выходы, а также входы в подвальные помещения укрепить металлическими противопожарными дверями, каждую дверь оборудовать двумя замковыми устройствами;
9. Для ограничения свободного доступа на территорию учреждения восстановить ограждение по всему периметру территории;
10. Для свободного просмотра всей территории учреждения очистить ее от кустарников.
11. Установить систему оповещения и управления эвакуацией, которая должна обеспечивать оперативное информирование людей об угрозе совершения или о совершении террористического акта. Система оповещения должна быть автономной, не совмещенной с ретрансляционными технологическими системами. Количество оповещателей и их мощность должна обеспечивать необходимую слышимость на объекте.
12. План эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта.
13. Приказ на должностное лицо, ответственное за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории) и организацию взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.

Представитель УВО



Представитель объекта

Подпись А.Н. Жерцемова
19.01.2020