




Министерство социальной политики Свердловской области
Государственное автономное учреждение социального
обслуживания Свердловской области
**«Комплексный центр социального обслуживания населения
«Золотая осень» города Нижний Тагил»**
(ГАУСО СО«КЦСОН «Золотая осень» города Нижний Тагил)

СОГЛАСОВАНО:

Председатель Совета трудового
коллектива
ГАУСО СО«КЦСОН «Золотая осень»
города Нижний Тагил»


Е.А. Ермолаева
«01» /06 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. директора
ГАУСО СО«КЦСОН «Золотая осень»
города Нижний Тагил»


Н.В.Манькова
«01» /11 2021 г.

ИНСТРУКЦИЯ

о мерах пожарной безопасности на территории и в помещениях
ГАУСО СО «КЦСОН «Золотая осень» города Нижний Тагил»

ИПБ -09-2021

Нижний Тагил
2021 год

1. Общие положения инструкции

1.1. Настоящая инструкция о мерах пожарной безопасности в ГАУ СО СО «КЦСОН «Золотая осень» города Нижний Тагил устанавливает порядок требования пожарной безопасности, определяющие поведение работников, порядок организации работы и содержания территорий, зданий, сооружений и помещений ГАУ СО СО«КЦСОН «Золотая осень» города Нижний Тагил в целях обеспечения пожарной безопасности.

1.2. Данная объектовая инструкция о мерах пожарной безопасности разработана, исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений и помещений ГАУ СО СО«КЦСОН «Золотая осень» города Нижний Тагил, технологических процессов, технологического и производственного оборудования, имеющегося в центре согласно:

-Постановления Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации», вступившего в силу с 01 января 2021г.;

-Федеральному Закону от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в редакции от 22.12.2020г;

-Приказу МЧС РФ от 12.12.2007г. № 654 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» в редакции от 22.06.2010г.

-Федеральному закону от 30.12.2009г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» в редакции на 02.07.2013г.

-Федеральному Закону РФ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» с изменениями и дополнениями от 27.12.2018г.

1.3 Инструкция устанавливает основные требования пожарной безопасности в зданиях и помещениях ГАУ СО СО «КЦСОН «Золотая осень» города Нижний Тагил находящихся по адресам: ул. Правды,9А, ул. Зари,73, ул. Пихтовая,18, ул. Максарева,1.- и на прилегающих к ним территориях.

1.4. Инструкция является обязательной для исполнения всеми работниками организации, сезонными работниками, физическими и юридическими лицами, с которыми организация заключила гражданско-правовые договоры, лицами, командированными в ГАУ СО СО«КЦСОН «Золотая осень» города Нижний Тагил, воспитанниками, студентами прибывшими на практику в организацию.

2. Общие требования пожарной безопасности.

2.1 В каждом структурном подразделении должна быть обеспечена пожарная безопасность работников и воспитанников.

2.2 Для каждого взрыво-или пожароопасного помещения, или участка должна быть разработана инструкции о мерах пожарной безопасности.

2.3.Обучение сотрудников центра осуществляется по программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального образования в объеме знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность в части противопожарного режима, а также приемов и действий при возникновении пожара, позволяющих выработать практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожаре. Лица, не прошедшие противопожарный инструктаж, к работе не допускаются.

2.4. Противопожарный инструктаж работников центра осуществляется уполномоченным должностным лицом, ответственным за пожарную безопасность и прошедшим обучение по программам дополнительного профессионального образования. Порядок и сроки обучения сотрудников мерам пожарной безопасности определяются директором ГАУ СО СО«КЦСОН «Золотая осень» города Нижний Тагил с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации.

2.5. О факте проведения вводного, первичного, повторного, внепланового и целевого противопожарного инструктажей в ГАУ СО СО«КЦСОН «Золотая осень» города Нижний Тагил делается запись в имеющемся журнале учета инструктажей по пожарной безопасности с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего.

2.6. Все категории работников ГАУ СО СО «КЦСОН «Золотая осень» города Нижний Тагил обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, утвержденные в установленном порядке, а также соблюдать и поддерживать противопожарный режим.

2.7. Ответственных за пожарную безопасность структурных подразделений и всего электрохозяйства ГАУ СО СО «КЦСОН «Золотая осень» города Нижний Тагил определяет директор.

2.8. Сотрудники ГАУ СО СО «КЦСОН «Золотая осень» города Нижний Тагил, виновные в нарушении настоящей инструкции по пожарной безопасности в центре несут уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность, определенную действующим законодательством Российской Федерации.

2.9. Персональная ответственность за обеспечение пожарной безопасности учреждения возлагается на руководителя и должностных лиц ГАУ СО СО «КЦСОН «Золотая осень» города Нижний Тагил.

2.10. Приказом директора должен быть установлен противопожарный режим, в т.ч.:
-определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня;
-регламентирован порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ, порядок осмотра и закрытия помещения после окончания работы, действия работников при обнаружении пожара;
-разработана инструкция по действиям сотрудников и воспитанников при пожаре, в соответствии с которым не реже 1 раза в полугодие должны проводиться практические тренировки всех задействованных для эвакуации работников и воспитанников.

2.11. В зданиях и сооружениях при единовременном нахождении на этаже более 10 человек должны быть разработаны и на видных местах вывешены планы эвакуации людей в случае пожара, а также предусмотрена система оповещения людей о пожаре.

2.12. Руководитель ГАУ СО СО «КЦСОН «Золотая осень» города Нижний Тагил с массовым пребыванием людей (50 человек и более) в дополнение к схематическому плану эвакуации людей при пожаре обязан разработать инструкцию, определяющую действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей.

3. Порядок содержания территорий, зданий, помещений и эвакуационных путей, и выходов, в том числе аварийных, а также путей доступа подразделений пожарной охраны на объект защиты.

Содержание территории

3.1. На территориях ГАУ СО СО «КЦСОН «Золотая осень» города Нижний Тагил необходимо:
-своевременно убирать тару, горючие отходы, опавшие листья, траву и прочие отходы;
-при жаркой и сухой погоде поливать территорию не менее 2 раз в день;
-соблюдать противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями ГАУ СО СО «КЦСОН «Золотая осень» города Нижний Тагил.

Запрещено: использовать расстояние под складирование материалов, оборудования и тары, стоянки транспорта и строительства зданий и сооружений;
-содержать всегда свободными для проезда пожарной техники, в зимнее время очищать от снега и льда дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям ГАУ СО СО «КЦСОН «Золотая осень» города Нижний Тагил, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения. О закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, необходимо извещать пожарную часть. На период закрытия дорог в соответствующих местах необходимо устанавливать указатели направления обьезда или оборудовать переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам;
-обеспечивать наружное освещение в темное время суток для быстрого нахождения пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест размещения пожарного инвентаря, а также подъездов к выходам в здания с сооружениями.

3.2. На территории ГАУ СО СО «КЦСОН «Золотая осень» города Нижний Тагил запрещено:

- устраивать свалки;
- оставлять тару (емкости, канистры)

-разводить костры и сжигать отходы.

4. Содержание зданий и помещений

4.1. В зданиях и помещениях ГАУ СО СО«КЦСОН «Золотая осень» города Нижний Тагил необходимо:

-своевременно проводить уборку;

-содержать свободными подходы к электрооборудованию и первичным средствам пожаротушения;

- размещать только необходимую для работы мебель, а также приборы, модели, принадлежности, пособия и другие предметы.

4.2. В зданиях и помещениях ГАУ СО СО«КЦСОН «Золотая осень» города Нижний Тагил запрещено:

-хранить и применять на чердаках, в подвальных помещениях, цокольных и подземных этажах, а также под свайным пространством зданий легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, отходы любых классов опасности.

-использовать чердаки, технические, подвальные и цокольные этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебель и др. предметов;

-устанавливать глухие решетки на окнах и приямках у окон подвалов, являющихся аварийными выходами, за исключением случаев, специально предусмотренных в нормативно правовых актах Российской Федерации и нормативных документах по пожарной безопасности;

-снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;

- работы по перепланировке помещений, изменению их функционального назначения или установке нового технологического оборудования должны согласовываться с пожарной охраной в части соблюдения норм и правил пожарной безопасности.

- загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами проходы, коридоры, тамбуры, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, а также забивать эвакуационные выходы;

- производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня.

- хранить (в том числе временно) в тамбурах выходов любой инвентарь и материалы;

- устанавливать в лестничных клетках внешние блоки кондиционеров;

4.3. В помещениях с массовым пребыванием людей запрещено:

- применять дуговые прожекторы со степенью защиты менее IP54 и свечи;

- проводить перед началом или во время массовых мероприятий огневые, покрасочные и др. пожаро и взрывоопасные работы;

- уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и др.

-превышать нормативное число людей, которые могут находиться в помещении.

5. Содержание эвакуационных путей и выходов, в том числе аварийных, а также путей доступа подразделений пожарной охраны на территорию в здание.

5.1. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов, в том числе аварийных, а также путей доступа подразделений пожарной охраны на территорию ГАУ СО СО«КЦСОН «Золотая осень» города Нижний Тагил необходимо:

-соблюдать проектные решения;

-обеспечивать наличие нормативных проходов, в том числе в части путей эвакуации и эвакуационных выходов при расстановке в помещениях технологического, выставочного и другого оборудования;

-надежно крепить поверх покрытий полов и в эвакуационных проходах ковры, ковровые дорожки и другие покрытия;

- следить, чтобы знаки пожарной безопасности, обозначающие пути эвакуации и эвакуационные выходы, были в исправном состоянии, а эвакуационное освещение включалось автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения;
 - при пожаре обеспечивать доступ подразделениям пожарной охраны в любые помещения для эвакуации и спасения людей, ограничения распространения, локализации и тушения пожара.
- 5.2. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов, в том числе аварийных, а также путей доступа подразделений пожарной охраны на территорию ГАУ СО СО«КЦСОН «Золотая осень» города Нижний Тагил **запрещено**:
- запирать и вешать замки на двери эвакуационных выходов;
 - устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;
 - загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лестничные площадки, марши лестниц) различными изделиями, оборудованием, отходами, мусором и другими предметами, препятствующие безопасной эвакуации, а также блокировать двери эвакуационных выходов;
 - устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;
 - фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также снимать их;
 - изменять направление открывания дверей;
 - устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей(устройств)

6. Мероприятия по пожарной безопасности при эксплуатации оборудования и пожароопасных работах.

6.1 При эксплуатации электрических приборов, электросетей и других электрических устройств **необходимо**:

- следить за состоянием изоляции проводов, электрических вводов, гибких кабелей, за надежностью контактов в местах электрических соединений;
- соблюдать требования инструкции по эксплуатации;
- располагать их так, чтобы они не касались легко возгораемых предметов (штор, ковра, пластмассовых изделий, деревянных деталей)

Запрещено:

- оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации;
- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия;
- пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;
- эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (расеивателями), предусмотренными конструкцией, а также оберывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами;
- пользоваться электроутюгами, электроплитами, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных их конструкцией;
- использовать нестандартные (самодельные) электрические электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов, а также использовать некалибранные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;
- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за

- исключением электроприборов, которые могут или должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;
- размещать (складировать) в электрощитах, а также ближе 1 метра от электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие, легковоспламеняющиеся вещества и материалы;
- при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ, а также при включении электроподогрева автотранспорта использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов;
- прокладывать электрическую проводку по горючему основанию либо наносить (наклеивать) горючие материалы на электрическую проводку;
- использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов.

6.2. При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха:

Необходимо:

- держать закрытыми двери вентиляционных камер;
- держать открытыми вытяжные каналы, отверстия и решетки.

Запрещено:

- подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы, отопительные печи, каминсы, а также использовать их для удаления продуктов горения;
- выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и другие горючие вещества;
- хранить в вентиляционных камерах материалы и оборудование.

7. Мероприятия при пожароопасных окрасочных и огневых работах.

7.1 При проведении окрасочных работах:

Необходимо:

- составлять и разбавлять все виды лаков и красок в изолированных помещениях у наружной стены с оконными проемами или на открытых площадках, у наружной стены с оконными проемами или на открытых площадках;
- осуществлять подачу окрасочных материалов в готовом виде централизованно, размещать лакокрасочные материалы на рабочем месте в количестве, не превышающем сменной потребности, плотно закрывать и хранить тару из-под лакокрасочных материалов на приспособленных площадках;
- оснащать электрокрасящие устройства при окрашивании в электростатическом поле защитной блокировкой,ключающей возможность включения распылительных устройств при неработающих системах местной вытяжной вентиляции или неподвижном конвейере;
- не превышать сменную потребность горючих веществ на рабочем месте, открывать емкости с горючими веществами только перед использованием, а по окончании работы закрывать их и сдавать на склад, хранить тару из-под горючих веществ вне помещений в специально отведенных местах.

Запрещено:

- начинать работу, если в зоне ближе 20 метров идут ремонтные работы с применением открытого огня (с искрообразование). При необходимости проведения окраски следует требовать прекращения огнеопасных работ;
- проводить работы при отсутствии средств пожаротушения или их неисправности.

7.2 При проведении огневых работ:

Необходимо:

- перед началом работ провентилировать помещения, в которых возможно скопление паров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также горючих газов;
- обеспечить место производства работы не менее чем 2 огнетушителями с минимальным рангом модельного очага пожара 2А,55В и покрывалом для изоляции очага возгорания;
- плотно закрыть все двери, соединяющие помещения, в которых проводятся огневые работы, с другими помещениями, в том числе двери тамбур-шлюзов, открыть окна;

- осуществлять контроль за состоянием парогазовоздушной среды, в технологическом оборудовании, на котором проводятся огневые работы, и в опасной зоне;
- прекратить огневые работы в случае повышения содержания горючих веществ или снижения концентрации флегматизатора в опасной зоне или технологическом оборудовании до значений предельно допустимых взрывобезопасных концентраций паров (газов);
- после завершения огневых работ должно быть обеспечено наблюдение за местом проведения работ в течение не менее 4 часов.

Запрещено:

- приступать к работе при неисправной аппаратуре;
- производить огневые работы на свежеокрашенных горючими красками (лаками) конструкциях и изделиях;
- использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и других жидкостей;
- хранить в сварочных кабинах одежду, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, другие горючие материалы;
- допускать к самостоятельной работе воспитанников, а также работников, не имеющих квалификационного удостоверения;
- допускать соприкосновения электрических проводов с баллонами со сжатыми, сжиженными и растворенными газами;
- проводить работы на аппаратах и коммуникациях, заполненных горючими и токсичными веществами, а также находящихся под электрическим напряжением;
- проводить работы по устройству гидроизоляции и пароизоляции на кровле, монтаж панелей с горючими и слабо горючими утеплителями, наклейкой покрытий полов и отделкой помещений с применением горючих лаков, kleев, мастика и других горючих материалов, за исключением случаев, когда проведение огневых работ предусмотрено технологией применения материала.

8. Порядок, нормы хранения и транспортировки пожар взрывобезопасных веществ и материалов, порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и хранения спецодежды, порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды, ветоши.

Порядок и нормы хранения пожаро-и взрывобезопасных веществ и материалов

8.1 Вещества и материалы необходимо хранить в специально отведенных для этих целей помещения ГАУ СО СО«КЦСОН «Золотая осень» города Нижний Тагил.

Легковоспламеняющиеся жидкости с температурой кипения ниже 50С следует хранить в емкости из темного стекла с нанесенной информацией о ее содержании в холодильнике.

8.2. В помещениях, где хранятся пожаро-взрывобезопасные вещества и материалы, **запрещено:**

- применять электроприборы;
- пользоваться огнем;
- использовать кабели и провода, выключатели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;
- хранить любые материалы, оборудование и приспособления;
- сливать легковоспламеняющиеся жидкости и горючие вещества в канализацию, в землю;
- оставлять включенным свет перед закрытием помещения.

8.3 При обнаружении повреждений тары (упаковки), рассыпанных или разлитых пожар взрывобезопасных и пожароопасных веществ и материалов следует немедленно удалить поврежденную тару (упаковку), очистить пол и убрать рассыпанные или разлитые вещества и материалы.

8.4. В помещениях, предназначенных для проведения опытов (экспериментов) с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, допускается их хранение в количествах, не превышающих сменную потребность, в соответствии с нормами потребления для конкретных установок. Доставка указанных жидкостей в помещения производится в закрытой таре.

9. Порядок применения пожаро-и взрывобезопасных веществ и материалов

9.1. Работы, связанные с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, выполняемые в помещениях, должны проводиться в вытяжных шкафах или под вытяжными зонтами при включенной местной вытяжной вентиляции. Запрещается проводить работы с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей при отключенных или неисправных системах вентиляции.

9.2. Специальная одежда лиц, работающих с маслами, лаками, красками и другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями и материалами, хранится в вешанном виде в металлических шкафах, установленных в специально отведенных для этой цели местах. Загрязненную спецодежду необходимо немедленно снять и отправить в стирку.

9.3. Сырье, полуфабрикаты и готовая продукция в ГАУ СО СО«КЦСОН «Золотая осень» города Нижний Тагил не хранится.

9.4. Специальная одежда лиц, работающих с маслами, лаками, красками и другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями обтирочный материал (ветошь, бумага) после окончания работы должны храниться в металлических емкостях с плотно закрывающейся крышкой или утилизироваться в мусорный контейнер, установленный на площадке сбора бытовых отходов. Запрещается хранить горючие отходы на путях эвакуации.

9.5.Производственные процессы, при которых надо устанавливать предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры и др.) в ГАУ СО СО«КЦСОН «Золотая осень» города Нижний Тагил не ведутся.

10. Порядок осмотра и закрытия помещений по окончанию работы.

10.1. После окончания работы все помещения проверяются внешним визуальным осмотром (закрыты ли окна и форточки)

-Закрывать помещение в случае обнаружения каких-либо неисправностей, которые могут повлечь за собой возгорание или травмирование работников, категорически запрещено.

-Запрещается оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

10.2. В случае обнаружения работником неисправностей необходимо доложить о случившемся непосредственному руководителю.

11. Порядок применения открытого огня, проезда транспорта и проведения пожароопасных работ

11.1 На территории, в здании и помещениях ГАУ СО СО«КЦСОН «Золотая осень» города Нижний Тагил на основании ст.12 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» запрещается курение табака, кальянов, электронных сигарет и других устройств, имитирующих курение.

11.2. Запрещено парковать автотранспорт в противопожарных разрывах между зданиями и сооружениями, на крыших колодцев пожарных гидрантов.

11.3. Запрещено применение открытого огня для целей, не предназначенных для проведения противопожарных работ. Применение открытого огня возможно при проведении пожароопасных работ, которые необходимо проводить в соответствии с требованиями пункта 7 настоящей инструкции и требований законодательства о пожарной безопасности. Применение открытого огня при пожароопасных работах категорически запрещено:

-на сцене, в зрительном зале и подсобных помещениях при проведении массовых мероприятий;
-в местах погрузочно-разгрузочных работ с пожар взрывоопасными и пожароопасными веществами и материалами;

- в помещениях, где используется инструмент, дающий искрение, а также при производстве работ с применением горючих веществ и материалов.

11.4. Все пожароопасные работы должны проводиться по наряду-допуску, который выдает ответственный за пожарную безопасность. Наряд-допуск оформляется по требованиям правил противопожарного режима, утвержденным постановлением Правительства РФ от 19.09.2020 №1479.

12. Обязанности работников и порядок действий при пожаре.

12.1 Всем работникам при обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) необходимо:

а) немедленно сообщить об этом по телефону (101 или 112) в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);

б) принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара с использованием средств пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации материальных ценностей, осмотре и приведении в пожар взрывобезопасное состояние всех помещений.

12.2. Необходимо помнить, что все огнетушители работают очень непродолжительное время: пенные -60-80с, углекислотные-25-45с, порошковые-10-15с. Приводить их в действие следует непосредственно возле очага пожара.

12.3. При тушении пожаров в электроустановках нужно как можно быстрее обесточить (отключить) систему электроснабжения отдельного электроприемника, помещения или всего учреждения. В данном случае для тушения пожаров можно использовать только углекислотные или порошковые огнетушители. Воду и пенные огнетушители применять нельзя.

12.4. Работники обязаны:

Немедленно оповестить как можно больше людей о пожаре и сообщить о нем руководителю по учреждению, а при невозможности другому должностному лицу.

12.5. при последующем развитии событий следует руководствоваться указаниями руководителя учреждения или должностного лица, замещающего его.

12.6. Особое внимание следует обратить на безопасность воспитанников учреждения. С соблюдением мер личной безопасности постараться вынести из здания имущество и документы.

12.7 При возгорании одежды попытаться сбросить ее. Если это сделать не удается, упасть на пол и перекатываться, сбить пламя; можно накрыть одежду куском плотной ткани, облиться водой, но ни в коем случае не бежать- бег только усилит интенсивность горения. В загоревшемся помещении не нужно дожидаться, пока приблизится пламя. Основная опасность пожара, для человека-дым. При наступлении признаков удушья лечь на пол и как можно быстрее ползти. Приложить усилие, чтобы исключить состояние страха и паники.

12.8. Руководящие работники обязаны:

- сообщить о пожаре по телефону 101 или 112 в пожарную охрану (необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, сообщить свою фамилию и должность)

-немедленно оповестить подчиненных работников, воспитанников, и посетителей о возникновении пожара и организовать их эвакуацию в безопасное место;

-проконтролировать, чтобы подчиненные работники, воспитанники и посетители взяли с собой средства индивидуальной защиты органов дыхания и при необходимости использовали их;

- на месте сбора проверить наличие сотрудников, воспитанников и посетителей, проинформировать директора учреждения о принятых мерах по эвакуации людей и материальных ценностей.

12.9. Ответственный за пожарную безопасность обязан:

-немедленно прибыть к месту пожара;

-проверить время сообщения о возникновении пожара в пожарную охрану(при необходимости продублировать сообщение о пожаре _

-проверить включение автоматических установок пожаротушения и пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, в случае необходимости дать указание дежурному персоналу о ручном включении систем противопожарной защиты;

- принять информацию от руководящих работников ГАУ СО СО«КЦСОН «Золотая осень» города Нижний Тагил о принятых мерах.

- при необходимости дать распоряжение работнику, ответственному за электробезопасность;

-проверить эвакуацию за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара, при необходимости дать дополнительные указания об их эвакуации;

-осуществлять общее руководство по тушению возгорания средствами пожаротушения и спасению людей до прибытия подразделения пожарной охраны;

-обеспечить информирование руководителя тушения пожара о конструктивные и технологические особенности здания образовательной организации.

13. Допустимое количество людей, которые могут одновременно находиться в здании, в помещениях.

13.1.Допустимое количество людей, которые могут одновременно находиться в зданиях:
Ул. Правды,9А-сотрудники (40).

Ул. Пихтовая,18-сотрудники (46), воспитанники (44)

Ул. Зари,73- сотрудники (36), воспитанники(34)

Ул. Максарева,11-сотрудники (54), воспитанники(22)

13.2. Придельное количество людей, которые могут одновременно находиться в помещениях для массового пребывания людей в актовом зале:

Ул. Правды,9А- сотрудники (40).

Ул. Пихтовая,18- сотрудники (46), воспитанники (44)

Ул. Зари,73- сотрудники (36), воспитанники(34)

Ул. Максарева,11- сотрудники (54), воспитанники(22).

13.3. Одновременное пребывание в помещении с одним эвакуационным выходом допускается не более 50 человек.

14.Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим на пожаре

14.1. Наиболее характерными видами повреждения организма человека при пожаре являются: травматический шок, термический ожог, удушье, ушибы, переломы, ранения.

14.2. Запрещается:

- перетаскивать пострадавшего на другое место, если ему ничто не угрожает и если первую доврачебную помощь можно оказать на месте. Особенно это касается переломов, повреждений позвоночника, проникающих ранений, давать воду, лекарства находящемуся без сознания пострадавшему, т.к. он может задохнуться;
- удалять инородные тела, выступающие из грудной брюшной или черепной полости даже если кажется, что их легко можно вытащить;
- оставлять находящегося без сознания пострадавшего на спине, чтобы он не захлебнулся в случае тошноты, рвоты или кровотечения.

Необходимо:

- как можно быстрее вызвать «Скорую помощь», точно и внятно назвав место, где произошло несчастье. Если не уверены, что вас правильно поняли, звонок лучше продублировать;
- до приезда «Скорой помощи» попытаться найти медицинского работника, который сможет оказать пострадавшему более квалифицированную помощь;
- в случае, когда промедление может угрожать жизни пострадавшего, следует оказать ему первую доврачебную помощь, не забывая об основополагающем медицинском принципе - «не навреди»

Основными мероприятиями при оказании первой доврачебной помощи являются следующие:

При травматическом шоке:

- осторожно уложить пострадавшего на спину, при рвоте повернуть голову набок;
- проверить, есть ли дыхание, работает ли сердце. Если нет-начать реанимационные мероприятия;
- быстро остановить кровотечение, иммобилизовать места переломов;
- дать обезболивающее, при его отсутствии 50-70 г. алкоголя;
- при угнетении дыхания и сердечной деятельности ввести адреналин, кордиамин, кофеин.

Запрещается:

- переносить пострадавшего без надежного обезболивания, а в случае переломов-шинирования;
- снимать прилипшую после ожога одежду;
- давать пить при жалобах на боль в животе;
- оставлять больного без наблюдения.

При термическом ожоге:

- освободить обожжённую часть тела от одежды, если нужно, разрезать, не сдирая, приставшие к телу куски ткани;
- нельзя вскрывать пузыри, касаться ожоговой поверхности руками, смазывать ее жиром, мазью и другими веществами.

При ограниченных ожогах 1 степени на покрасневшую кожу хорошо наложить марлевую салфетку, смоченную спиртом. При ограниченном ожоге следует немедленно начать охлаждение места ожога (прикрыть его салфеткой и ПХВ-пленкой) водопроводной водой в течение 10-15 минут. После чего на пораженную поверхность наложить чистую, лучше стерильную, щадящую повязку, ввести обезболивающее средства (анальгин, баралгин и т.д.)

При обширных ожогах после наложения повязок, напоив горячим чаем, дав обезболивающее и тепло укутав пострадавшего, срочно доставить его в больницу. Если перевозка пострадавшего задерживается или длится долго, ему дают пить щелочно-солевую смесь (1 ч.ложку поваренной соли и 1\2 ч.ложки пищевой соды, растворенных в двух стаканах воды).

При ранении:

- смазать края раны йодом или спиртом;
- наложить стерильную повязку;

Запрещается:

- прикасаться к ране руками;
- при наложении повязки прикасаться к стороне бинта, прилежащей к ране;

При сильном кровотечении:

- пережать поврежденный сосуд пальцем;
- сильно согнуть поврежденную конечность, подложив под колено или локоть тканевый валик;
- наложить жгут, но не более чем на 1,5 часа, после чего ослабить скрутку и когда конечность потеплеет порозовеет, снова затянут;
- при небольших кровотечениях прижать рану стерильной салфеткой и забинтовать.

При переломах костей:

- обеспечить покой травмированного места;
- наложить шину, из палок, прутьев, камыша;
- придать сломанной руке или ноге возвышенное положение;
- приложить холодный компресс;
- дать обезболивающее;
- при открытом переломе наложить на рану антисептическую повязку.

Запрещается:

- пытаться составлять обломки костей;
- фиксировать шину в месте, где выступает кость;
- прикладывать к месту перелома грелку;
- без необходимости снимать одежду и обувь с поврежденной конечности (в месте перелома одежду и обувь лучше вырезать)

При удушье:

- установить признаки, указывающие на то, что пострадавший жив и нуждается в помощи, последующим показаниям:

- зеркало, приложенное ко рту пострадавшего, запотевает: зрачок сужается при приближении источника света и расширяется-при удалении; палец руки отекает, если перевязать ниткой; кожа воспаляется (краснеет) при воздействии источника тепла;
- обеспечить приток свежего воздуха; уложить пострадавшего так, чтобы ноги были приподняты;
- расстегнуть одежду, стесняющую дыхание;
- дать понюхать нашатырный спирт;
- при отсутствии самостоятельного дыхания провести искусственное дыхание и непрямой массаж сердца

14.3. Приступая к оказанию первой доврачебной помощи пострадавшему при пожаре, спасающий должен четко представлять последовательность собственных действий в конкретной ситуации. Время играет решающую роль.

Специалист РО *Шолай Н.Ю.*