



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Свердловской области
620014 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84
электронная почта gu@mchs96.ru
8 (343) 346-12-60, факс 8 (343) 346-12-54, телефон доверия 8 (343) 262-99-99

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного Управления МЧС России по Свердловской области
620014 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84
электронная почта oao-mchs@mail.ru телефон 8 (343) 346-10-96

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
городского округа Ревда, городского округа Дегтярск,
Полевского городского округа

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

623380, Свердловская область, г. Полевской, ул. Крылова, 8 тел. 8(34350) 2-41-64

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 66-20-2022/0026пп / 3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Государственному автономному учреждению социального
обслуживания Свердловской области «Центр социальной помощи
семье и детям г. Полевского»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения главного государственного инспектора
городского округа Ревда, городского округа Дегтярск, Полевского
городского округа по пожарному надзору Покальнетова Вадима
Николаевича № 66-20-2022/0026пр от «09» марта 2022года
в период с «14» марта 2022 г. по «25» марта 2022 г.

Климовым Эдуардом Витальевичем – старшим инспектором ОНД и ПР
ГО Ревда, ГО Дегтярск, Полевского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по
Свердловской области (государственным инспектором городского

округа Ревда, городского округа Дегтярск, Полевского городского округа по пожарному надзору)

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая. выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица директор
ГАУСО СО «ЦСПСиД г. Полевского» Трофимова Л.Н.

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательн ых требований пожарной безопаснос ти	Отметка о выполнен ии
	В здании на путях эвакуации отсутствует аварийное освещение.	Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании» ст. 46, СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» п. 7.74, Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статья 89, СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты.	01.02.2023	

		<p>Эвакуационные пути и выходы» п.4.3.1, СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты.</p> <p>Эвакуационные пути и выходы» п. 4.3.12, СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение» п. 7.6.</p>		
	<p>2-ой этаж, актовый зал, эвакуационный выход в правое крыло здания, руководитель организации не обеспечил соблюдение проектных решений (в части размеров и объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов), ширина 0,78 метра.</p>	<p>Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020г. № 1479 «Правила противопожарного режима в РФ» п. 23.</p>	01.02.2023	
	<p>2-ой этаж, актовый зал, эвакуационный выход в левое крыло здания, руководитель организации не обеспечил соблюдение проектных решений (в части размеров и объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов), ширина 0,78 метра.</p>	<p>Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020г. № 1479 «Правила противопожарного режима в РФ» п. 23.</p>	01.02.2023	
	<p>2-ой этаж, эвакуационный выход из группы старших школьников на лестничную клетку, руководитель организации не обеспечил соблюдение проектных решений (в части размеров и</p>	<p>Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020г. № 1479 «Правила противопожарного режима в РФ» п. 23.</p>	01.02.2023	

	объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов), ширина 0,77 метра.			
	2-ой этаж, эвакуационный выход от кабинета № 23 на лестничную клетку, руководитель организации не обеспечил соблюдение проектных решений (в части размеров и объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов), ширина 0,78 метра.	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020г. № 1479 «Правила противопожарного режима в РФ» п. 23.	01.02.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Старший инспектор ОНД и ПР ГО Ревда.
ГО Дегтярск. Полевского ГО УНД и ПР
Главного управления МЧС России
по Свердловской области
капитан внутренней службы
Климов Эдуард Витальевич

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 5A4CDD2BC188D3C6CD215E0339504A2ECE
 Владелец: Климов Эдуард Витальевич
 Действителен с 23.07.2021 по 23.10.2022

(подпись)

директор ГИУ, УСПиД и Полевского
А.Н. Морозов

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)