

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Тавдинского ГО, Таборинского МР
Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по
Свердловской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Тавда
(место составления акта)

“ 11 ” февраля 20 21 г.
(дата составления акта)
10 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 1

По адресу/адресам: 623950, Свердловская область, г. Тавда, пер. Сельский, 9

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения органа государственного контроля (надзора), органа

муниципального контроля о проведении плановой выездной проверки юридического лица,

индивидуального предпринимателя от «13» января 2021 г. № 1

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена

плановая выездная
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

проверка в отношении:

Зданий, помещений и прилегающей территории Государственного автономного стационарного
учреждения социального обслуживания населения Свердловской области "Тавдинский
психоневрологический интернат"

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 28 ” января 20 21 г. с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 06 ч
“ 11 ” февраля 20 21 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность 01 ч

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня / 7 час

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНДиПР Тавдинского ГО, Таборинского МР УНДиПР Главного управления МЧС
России по Свердловской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

вручено секретарю директора 13.01.2021г. вх. № 01-34/9 Холкин А.В. 11.02.2021г.
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 11.02.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Кисеев Максим Георгиевич, начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Тавдинского городского округа, Таборинского муниципального района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Свердловской области (Главный государственный инспектор Тавдинского ГО, Таборинского МР по пожарному надзору)

Васьков Яков Николаевич, старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Тавдинского городского округа, Таборинского муниципального района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Свердловской области (государственный инспектор Тавдинского ГО, Таборинского МР по пожарному надзору)

Филимонов Алексей Сергеевич, инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Тавдинского городского округа, Таборинского муниципального района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Свердловской области (государственный инспектор Тавдинского ГО, Таборинского МР по пожарному надзору)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: электромонтер Гиниатулин Алик Рафаилович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

нарушений не выявлено

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

нарушений не выявлено

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Здание корпуса № 1

1. В помещении электрощитовой двери и перегородки не обеспечивают требуемый предел огнестойкости (123 ФЗ ст. 4; СП 4.13130.2013 п. 5.2.6);

2. Система автоматической пожарной сигнализации смонтирована не в соответствии с проектной документацией (проектная документация отсутствует) (123 ФЗ ст. 83, п. 1; Правила противопожарного режима в РФ п. 54);

Здание корпуса № 2

3 Не все помещения защищены системой автоматической пожарной сигнализации (парикмахерская, склад сыпучих продуктов, кладовая мягкого инвентаря 2 этаж 2 пост, архив, кладовая заведующего хозяйства, склад одежды 1 этаж) (таблица А.1 приложения А СП 5.13130.2009; Правила противопожарного режима в РФ п. 54);

4 Допускается эксплуатация светильников без защитного колпака, предусмотренного конструкцией светильника, в помещениях: палата № 200, палата 234, моленная комната, коридор подвала (Правила противопожарного режима в РФ п. 35 пп. в) ;

5 Устройства для samozакрывания дверей (доводчики) находятся в неисправном состоянии: коридор столовой, лестничная клетка столовая, лестничная клетка второго этажа между вторым и третьим постом, коридор третий пост) (Правила противопожарного режима в РФ п. 14, 24);

6 В помещении электроцитовой и архива двери не обеспечивают требуемый предел огнестойкости (123 ФЗ ст. 4; СП 4.13130.2013 п. 5.2.6);

7 Система автоматической пожарной сигнализации смонтирована не в соответствии с проектной документацией (123 ФЗ ст. 83, п. 1; Правила противопожарного режима в РФ п. 54);

8 Система оповещения и управления эвакуацией в случае возникновения пожара находится в неисправном состоянии (знаки "Выход" работают не в полном объеме) (Правила противопожарного режима в РФ п. 37);

9 Светильники аварийного освещения на путях эвакуации с автономными источниками питания не обеспечены устройствами для проверки их работоспособности при имитации отключения основного источника питания (123 ФЗ ст. 82, п. 9)

Здание гаража

10 Помещения гаража не защищены системой автоматической пожарной сигнализации (таблица А.1 приложения А СП 5.13130.2009)

Здание КПП

11 Помещения КПП не защищены системой автоматической пожарной сигнализации (таблица А.1 приложения А СП 5.13130.2009)

Здание котельной

12 Помещения котельной не защищены системой автоматической пожарной сигнализации (таблица А.1 приложения А СП 5.13130.2009)

Здание генераторной

13 Помещения генераторной не защищены системой автоматической пожарной сигнализации (таблица А.1 приложения А СП 5.13130.2009)

Здание склада

14 Помещения склада не защищены системой автоматической пожарной сигнализации (таблица А.1 приложения А СП 5.13130.2009)


Здание столярной мастерской



15 Помещения столярной мастерской не защищены системой автоматической пожарной сигнализации (таблица А.1 приложения А СП 5.13130.2009)

Здание администрации

16 Система автоматической пожарной сигнализации смонтирована не в соответствии с проектной документацией (проектная документация отсутствует) (123 ФЗ ст. 83, п. 1; Правила противопожарного режима в РФ п. 54)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)

 
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Предписание № 1/1/1, проверочный лист

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Холин Алексей Валентинович – директор Государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области "Тавдинский психоневрологический интернат"

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 11 ” февраля 20 21 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)