

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Камышловского ГО, Камышловского МР и Пышминского ГО
624860, Свердловская область, г. Камышлов; ул. Карла Маркса, 54
тел. (34375) 2-06-83

Предписание № 1/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

На основании решения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Камышловского ГО, Камышловского МР и Пышминского ГО управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Свердловской области Старыгина Олега Алексеевича от «12» января 2022 года № 1 в период с 10 ч. 00 мин. «17» января 2022 г. по 12 ч. 00 мин. «25» января 2022 г. проведено контрольное (надзорное) мероприятие в форме плановой выездной проверки.

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено:

1) *Главным государственным инспектором Камышловского городского округа, Камышловского муниципального района и Пышминского городского округа по пожарному надзору Старыгиным Олегом Алексеевичем.*

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольного (надзорного) мероприятия)

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено в отношении: Государственного автономного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Камышловского района" (ИНН 6613005560; ОГРН1026601074422), прилегающая территория, здания различного функционального назначения, помещения различного функционального назначения объекта Государственного автономного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Камышловского района" (ИНН 6613005560; ОГРН1026601074422), 624855, Свердловская область, Камышловский район, п. Октябрьский, ул. Свободы, 8

(указывается объект контроля, фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина (индивидуального предпринимателя) или наименование организации, в отношении которых проведено контрольное (надзорное) мероприятие)

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено по адресу (местоположению): 624855, Свердловская область, Камышловский район, п. Октябрьский, ул. Свободы, 8

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых было проведено контрольное (надзорное) мероприятие)

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено совместно с: специалистом по противопожарной профилактике Государственного автономного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Камышловского района" Сидоренко Алексеем Геннадьевичем

(указываются должности, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) лиц, участвующих в проведении контрольного (надзорного) мероприятия)

Руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре», в соответствии федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований, выявленные в ходе контрольного (надзорного) мероприятия:

| № п/п | Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении указывается только выполнение |
|-------|--|--|--|--|
|-------|--|--|--|--|


| | | | | |
|----|--|--|------------|--|
| 1. | В отношении объекта защиты с круглосуточным пребыванием людей руководителю организации обеспечить обслуживающий персонал средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. | п. 6 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". | 03.10.2022 | |
| 2. | На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководителю организации обеспечить наличие исправных средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. | п. 30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". | 03.10.2022 | |
| 3. | На объекте защиты светильники аварийного освещения на путях эвакуации с автономными источниками питания должны быть обеспечены устройствами для проверки их работоспособности при имитации отключения | ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». | 03.10.2022 | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| основного источника питания. Ресурс работы автономного источника питания должен обеспечивать аварийное освещение на путях эвакуации в течение расчетного времени эвакуации людей в безопасную зону. | | | |
|---|--|--|--|

Устранение указанных нарушений обязательных требований в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с выданным предписанием, в соответствии п. 5 ст. 36 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» контролируемое лицо вправе обжаловать действия (бездействие) должностных лиц контрольного (надзорного) органа, решения контрольного (надзорного) органа, повлекшие за собой нарушение прав контролируемых лиц при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. Порядок обжалования регламентирован гл. 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Должностное(ые) лицо(а) органа, осуществляющего федеральный государственный надзор:



Главный государственный инспектор Камышловского ГО, Камышловского МР и Пышминского ГО – начальник ОН/ДиПР Камышловского ГО Камышловского МР Пышминского ГО УНД и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской области О.А. Старыгин
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

"25" января 2022 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Директор Государственного автономного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Камышловского района" Мотыцкая В.Б.
(должность, фамилия, инициалы)

"25" января 2022 г.