

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных
(надзорных)

мероприятий, КНМ 66220061000200967874

QR-код *:



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Свердловской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

620014 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84
электронная почта gu@mchs96.ru

8 (343) 346-12-60, факс 8 (343) 346-12-54, телефон доверия 8 (343) 262-99-99

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Тавдинского городского округа, Таборинского муниципального района
управления надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Свердловской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

623951, Свердловская область, г. Тавда, ул. Шоссейная, 36 а, тел. 8(343) 605-20-88
электронная почта: tond-tavda@mail.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 66-27-2022/0032пп/1/19**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: ГОСУДАРСТВЕННОМУ АВТОНОМНОМУ СТАЦИОНАРНОМУ
УЧРЕЖДЕНИЮ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ТАВДИНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ
ИНТЕРНАТ"

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения главного Государственного инспектора Тавдинского ГО,
Таборинского МР по пожарному надзору Кисеева Максима Георгиевича № 66-27-
2022/0032рс от «15» апреля 2022 года
в период с «22» апреля 2022 г. по «29» апреля 2022 г.

Главным Государственным инспектором Тавдинского ГО, Таборинского МР по
(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов)
 пожарному надзору Кисеевым Максимом Георгиевичем
органа государственного пожарного надзора)

проведено плановая выездная проверка
(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица заместитель
 директора ГАУ «Тавдинский ПНИ» Дмитриева Ольга Владимировна
(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со
 статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле
 (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранен ия нарушени я обязатель ных требован ий пожарной безопасн ости	Отметка о выполн ении
1.	Системы автоматической пожарной сиг- нализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожа- ре смонтированы не в соответствии с проектной документацией.	часть 1 статьи 83 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 54 Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479; п. 2 Предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности № 1/1/1 от 11.02.2021 г.	15.01.2023	
2.	Звуковые сигналы СОУЭ не обеспечива-	п. 3.15 Норм пожарной	15.01.2023	

	<p>ют уровень звука не менее чем на 15 дБА выше уровня звука постоянного шума в защищаемых помещениях, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - кухня 1 этаж, постоянный уровень шума 70,3 дБА, при срабатывании СОУЭ 70,4; - помещение уборочного инвентаря 1 этаж, постоянный уровень шума 50,3 дБА, при срабатывании СОУЭ 51,3; - палата № 307 2 этаж, постоянный уровень шума 42,3 дБА, при срабатывании СОУЭ 55,3; - палата № 312 2 этаж, постоянный уровень шума 46,1 дБА, при срабатывании СОУЭ 56,3; - процедурная 2 этаж, постоянный уровень шума 42,3 дБА, при срабатывании СОУЭ 51,6; 	<p>безопасности</p> <p>"Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях" (НПБ 104-03), утв. Приказом МЧС России от 20 июня 2003 г. N 323</p>		
3.	<p>В спальнях помещениях звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении, но не менее 70 дБА, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - палата 2 этаж (помещение 164 по экспликации технического паспорта), постоянный уровень шума 39,2 дБА, при срабатывании СОУЭ 42,3; 	<p>п. 3.16 Норм пожарной безопасности</p> <p>"Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях" (НПБ 104-03), утв. Приказом МЧС России от 20 июня 2003 г. N 323</p>	15.01.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор

ГАУ «Тавдинский ПНИ»

Холин Алексей Валентинович

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Главный Государственный инспектор

Тавдинского ГО, Таборинского МР по пожарному надзору

Кисеев Максим Георгиевич

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.