

Отметка о размещении сведений в едином реестре
контрольных (надзорных)
мероприятий, КНМ 66220061000200967789
QR-код *:



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Свердловской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

620014 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84
электронная почта gu@mchs96.ru

8 (343) 346-12-60, факс 8 (343) 346-12-54, телефон доверия 8 (343) 262-99-99

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Тавдинского городского округа, Таборинского муниципального района
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Свердловской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

623951, Свердловская область, г. Тавда, ул. Шоссейная, 36 а, тел. 8(343) 605-20-88
электронная почта: tond-tavda@mail.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 66-27-2022/0031пп/1/18**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: ГОСУДАРСТВЕННОМУ АВТОНОМНОМУ СТАЦИОНАРНОМУ
УЧРЕЖДЕНИЮ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ТАВДИНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ
ИНТЕРНАТ"

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения главного Государственного инспектора Тавдинского ГО, Таборинского МР по пожарному надзору Кисеева Максима Георгиевича № 66-27-2022/0031рс от «15» апреля 2022 года
в период с «22» апреля 2022 г. по «29» апреля 2022 г.

Главным Государственным инспектором Тавдинского ГО, Таборинского МР по
(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
пожарному надзору Кисеевым Максимом Георгиевичем
органа государственного пожарного надзора)

проведено плановая выездная проверка
(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица заместитель
директора ГАУ «Тавдинский ПНИ» Дмитриева Ольга Владимировна
(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со
статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (- ых) нарушены	Срок устранен ия нарушени я обязатель ных требован ий пожарной безопасн ости	Отметка о выполн ении
1.	На дверях помещения архива (помещение № 219 согласно экспликации плана этажа технического паспорта на здание) отсутствует обозначение категории помещения по взрывопожарной и пожарной опасности;	п. 12 Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479;	15.01.2023	
2.	На дверях помещения склада (помещение № 218 согласно экспликации плана этажа технического паспорта на здание) отсутствует обозначение категории помещения по взрывопожарной и пожарной опасности;	п. 12 Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479;	15.01.2023	
3.	На дверях помещения склада (помещения № 215, 216 согласно экспликации плана этажа технического паспорта на здание) отсутствует обозначение категории помещения по взры-	п. 12 Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479;	15.01.2023	

	вопожарной и пожарной опасности;			
4.	<p>Звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше уровня звука постоянного шума в защищаемых помещениях, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - кабинет № 2 2 этаж, постоянный уровень шума 39,2 дБА, при срабатывании СОУЭ 40,2; - библиотека 2 этаж, постоянный уровень шума 39,2 дБА, при срабатывании СОУЭ 48,3; - палата № 208 2 этаж, постоянный уровень шума 39,4 дБА, при срабатывании СОУЭ 41,2; - кухня 1 этаж, постоянный уровень шума 46,3 дБА, при срабатывании СОУЭ 56,2; - палата № 104 1 этаж, постоянный уровень шума 39,2 дБА, при срабатывании СОУЭ 43,2; - отделение милосердия, медицинский пост 1 этаж, постоянный уровень шума 44,3 дБА, при срабатывании СОУЭ 54,3; 	<p>п. 3.15 Норм пожарной безопасности</p> <p>"Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях" (НПБ 104-03), утв. Приказом МЧС России от 20 июня 2003 г. N 323</p>	15.01.2023	
5.	<p>В спальнях помещениях звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении, но не менее 70 дБА, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - палата № 237 2 этаж, постоянный уровень шума 39,1 дБА, при срабатывании СОУЭ 45,1; - палата № 232 2 этаж, постоянный уровень шума 39,1 дБА, при срабатывании СОУЭ 44,3; - палата № 244 2 этаж, постоянный уровень шума 39,1 дБА, при срабатывании СОУЭ 42,1; - палата № 247 2 этаж, постоянный уровень шума 38,1 дБА, при срабатывании СОУЭ 42,3; 	<p>п. 3.16 Норм пожарной безопасности</p> <p>"Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях" (НПБ 104-03), утв. Приказом МЧС России от 20 июня 2003 г. N 323</p>	15.01.2023	
6.	<p>Настенные звуковые оповещатели закреплены на расстоянии от потолка до оповещателя менее 150 мм;</p>	<p>п. 3.17 Норм пожарной безопасности</p> <p>"Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях" (НПБ 104-03), утв.</p>	15.01.2023	

		Приказом МЧС России от 20 июня 2003 г. N 323		
--	--	---	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор

ГАУ «Тавдинский ПНИ»

Холин Алексей Валентинович

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(подпись)

Главный Государственный инспектор

Тавдинского ГО, Таборинского МР по пожарному надзору

Кисеев Максим Георгиевич

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.