



Главное Управление МЧС России по Свердловской области
620014 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84
электронная почта gu@mchs96.ru 8 (343) 346-12-60, факс 8 (343) 346-12-54, телефон доверия 8 (343) 262-99-99

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного Управления МЧС России по Свердловской области
620014 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84
электронная почта oao-mchs@mail.ru, телефон 8 (343) 346-10-96

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Нижний Тагил и
Горноуральского городского округа
г. Нижний Тагил, ул. Октябрьской революции, 276 т. 8(3435)42-28-08, e-mail: tond-n.tagil@mail.ru

« 29 » апреля 2022 г., 11 час. 30 мин.
(дата и время составления акта)

622013, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Красногвардейская, д.55а
(место составления акта)

Акт плановой, выездной проверки № 66-17-2022/0095ак

(плановой/внеплановой/по программе проверок)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением главного государственного инспектора города Нижний Тагил и Горноуральского городского округа по пожарному надзору Пряничникова Сергея Олеговича о проведении плановой, выездной проверки от «11» апреля 2022 года № 66-17-2022/0095рс, учетный номер в ЕРКНМ № 66220061000201032340

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках осуществления федерального государственного пожарного надзора, ФРГУ № 1000145160

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля).

3. Выездная проверка проведена:

1) Смольяниновым Алексеем Алексеевичем, старшим инспектором отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Нижний Тагил и Горноуральского городского округа УНД и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской области (государственный инспектор города Нижний Тагил и Горноуральского городского округа по пожарному надзору)

2) Аболмасовым Александром Александровичем, старшим инспектором отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Нижний Тагил и Горноуральского городского округа УНД и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской области (государственный инспектор города Нижний Тагил и Горноуральского городского округа по пожарному надзору)

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспектора) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается, если его замена была проведена после начала выездной проверки).

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты:

1) Не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов)

эксперты (экспертные организации):

1) Евстигнеев Павел Александрович, старший инженер СИИР ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Свердловской области

2) Косых Алексей Дмитриевич, старший инженер СИИР ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по

Свердловской области

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений об аттестации эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении прилегающей территории, здания, помещений объекта защиты Государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания Свердловской области "Тагильский пансионат для престарелых и инвалидов"

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

622013, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Красногвардейская, д. 57а.

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка).

7. Контролируемые лица:

Государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания

Свердловской области "Тагильский пансионат для престарелых и инвалидов", ИНН

6669006580, юридический адрес: 622013, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Красногвардейская, д. 57а.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с « 20 » апреля 2022 г., 11 час.00 мин.

по « 29 » апреля 2021 г., 11 час. 30 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с: (не приостанавливалось)

с «-» - 20 г., - час. - мин.

по «-» - 20 г., - час. - мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки.)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

3 рабочих дня, 6 часов 00 мин.

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица).

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) Истребование документов

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с « 18 » апреля 2022 г., 09 час.00 мин.

по « 29 » апреля 2022 г., 09 час. 30 мин.

По месту 622013, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Красногвардейская, д. 57а.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: требование о представлении документов

указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту).

2) Осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с « 20 » апреля 2022 г., 11 час.00 мин.

по « 29 » апреля 2022 г., 10 час. 00 мин.

По месту 622013, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Красногвардейская, д. 57а.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: протокол осмотра б/н от 29.04.2022 г.

указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту).

3) Опрос

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с « 29 » апреля 2022 г., 11 час. 20 мин.

по « 29 » апреля 2022 г., 11 час. 30 мин.

По месту 622013, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Красногвардейская, д. 57а.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: протокол опроса б/н от 29.04.2022 г.

указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту).

4) Получение письменных объяснений – не проводилось;

5) Инструментальное обследование – не проводилось;

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

Документы хранящиеся в контрольно-наблюдательном деле ГАСУСО СО «Тагильский пансионат». Представленные контролируемым лицом на основании требования от 14.04.2022г.: инструкция по пожарной безопасности, технические паспорта на здания, журнал инструктажей, журнал эксплуатации СПЗ, должностные инструкции, сертификаты соответствия.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия, 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки: -

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки: выявлены нарушения обязательных требований:

1. В здании корпуса ветеранов литер А3 на 1 этаже коридор №17 согласно технического паспорта выполнен строительными конструкциями, способствующими скрытому распространению горения (отделка стен выполнена панелями по деревянному каркасу), ч.1 ст.137, таб. 28 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

2. В здании корпуса ветеранов литер А3 на 1 этаже коридор №17 по поэтажному плану согласно технического паспорта выполнен строительными конструкциями, способствующими скрытому распространению горения (отделка потолка выполнена панелями по деревянному каркасу), ч.1 ст.137, таб. 28 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

3. На объекте защиты в здании корпуса ветеранов литер А3 не хранится документация, подтверждающая класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности не более чем КМ 1 декоративно-отделочных материалов (панели), примененных для отделки стен и потолка в коридорах №17 и №2 по поэтажному плану первого этажа, п. 25 Правил противопожарного

режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479, ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст.5, ч.1 ст.6, ст.51, ч.1,2,3,6 ст.134, таб.28 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

4. В здании корпуса ветеранов литер АЗ, запор (замок) на дверях эвакуационного выхода из лестничной клетки № 21 в коридор №17 не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа, п. 26 Правил противопожарного режима в РФ, утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479;

5. При техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности не обеспечено исправное состояние системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре: Звуковыми сигналами СОУЭ не обеспечен общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) более 75 дБА (в спальнях помещений более 70 дБА), а именно: в корпусе ветеранов литер АЗ на 4 этаже в бытовой комнате, в комнате №404, на 3 этаже в комнате №303, на 2 этаже в комнате 204, уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями, в диапазоне от 47 дБА до 66 дБА, п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации", утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479, ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст.5, ч.1 ст.6, ч.4 ст.84 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.1, п.4.3 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности;

6. При техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности не обеспечено исправное состояние системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре: Звуковыми сигналами СОУЭ не обеспечен общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) более 75 дБА (в спальнях помещений более 70 дБА), а именно: в жилом корпусе литер АА1А2А4 на 3 этаже в палатах №192, №185, №201, №220, на втором этаже в комнатах №162, №146, на 1 этаже в кабинете №16, кабинете №105. уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями, в диапазоне от 44 дБА до 66 дБА, п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации", утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479, ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст.5, ч.1 ст.6, ч.4 ст.84 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.1, п.4.3 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности;

7. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности (системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре), не внесена в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479;

8. На объекте защиты, в корпусе ветеранов литер АЗ на 2 и 3 этаже огнетушители размещены на высоте более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителей, п. 409 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479;

9. У огнетушителя №9 расположенного в корпусе ветеранов рабочее давление находится ниже нормы, п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479;

10. В жилом корпусе, в комнате №236 розетка находилась в неисправном состоянии, пп. «б» п. 35 Правил противопожарного режима в РФ, утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479;

11. В здании пансионата класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 не обеспечиваются дублирование сигналов системы пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот

сигнал организации, ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст.5, ч.1 ст.6, ч. 7 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

12. Во всех зданиях, эвакуационные выходы не обеспечивают безопасную эвакуацию людей: Двери эвакуационных выходов, ведущих из лестничных клеток, не оборудованы уплотнением в притворах, ч.1, ч.2 ст.53 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». п. 4.4.6 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы;

13. В корпусе ветеранов литер АЗ, в наружных стенах лестничных клеток типа Л1 не предусмотрены окна, открывающиеся без ключа и других специальных устройств (не обеспечены стационарной фурнитурой для их открывания), ст.5, ч. 1 ст. 6, ч.2 ст. 52, Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", пп. «б» п.5.4.16 СП 2.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в п. 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия): п. №№ 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 – устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия) в срок до 29.04.2022 г.

12. К настоящему акту прилагаются:

Требование о предоставлении документов, протокол осмотра б/н от 14.04.2022г., протокол опроса б/н от 29.04.2022г., предписание № 66-17-2022/0095/1 от 29.04.2022г. об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности, протокол № 130 об административном правонарушении от 29.04.2022г., Протокол испытания по проверке АПС от 21.04.2022 г., Протокол по измерению уровня звука при сработке системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре от 21.04.2022г.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы, а также иные документы, прилагаемые к акту выездной проверки).

Старший инспектор отделения надзорной деятельности и
профилактической работы ОНД и ПР г. Нижний Тагил
и Горноуральского ГО УНДиПР
ГУМЧС России по Свердловской области
Смольянинов А.А.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)



Смольянинов Алексей Алексеевич, старший инспектор отделения надзорной деятельности и
профилактической работы ОНД и ПР г. Нижний Тагил и Горноуральского ГО УНД и ПР
Главного управления МЧС России по Свердловской области (государственный инспектор города
Нижний Тагил и Горноуральского ГО по пожарному надзору), тел. 8(3435) 25-64-74,
otdeleniegpn@mail.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления):

Директор Тресов С.В. 29.04.2022г. в 11:30
Офицер

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале: