

11.04.2022 г. учетный номер КНМ 66220061000201032340



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Свердловской области

620014 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84

электронная почта gu@mchs96.ru 8 (343) 346-12-60, факс 8 (343) 346-12-54, телефон доверия 8 (343) 262-99-99

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Главного Управления МЧС России по Свердловской области

620014 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84

электронная почта oao-mchs@mail.ru, телефон 8 (343) 346-10-96

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Нижний Тагил и Горноуральского
городского округа

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Нижний Тагил, ул. Октябрьской революции, 276 т. 8(3435)42-28-08, e-mail: tond-n.tagil@mail.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 66-17-2022/0095/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание
1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Государственное автономное стационарное учреждение
социального обслуживания Свердловской области
"Тагильский пансионат для престарелых и инвалидов"

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения главного государственного инспектора города Нижний Тагил и Горноуральского городского округа по пожарному надзору Пряничникова Сергея Олеговича о проведении плановой, выездной проверки от «11» апреля 2022 года в период с «20» апреля 2022 г. по «29» апреля 2022 г.

старший инспектор отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Нижний Тагил и Горноуральского городского округа УНД и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской области (государственный инспектор города Нижний Тагил и Горноуральского городского округа по пожарному надзору) Смольянинов Алексей Алексеевич, старший лейтенант внутренней службы

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

по адресу/адресам: 622013, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Красногвардейская, 57а

(место проведения контрольного (надзорного) мероприятия)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица Директор ГАСУСО СО "Тагильский пансионат" Олькин Артем Вячеславович. Специалист по охране труда ГАСУСО СО "Тагильский пансионат" Орлов Михаил Владимирович

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со ст.90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

| № п/п | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения | Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка о выполнении |
|-------|--|---|---|----------------------|
| 1. | В здании корпуса ветеранов литер А3 на 1 этаже коридор №17 согласно технического паспорта выполнен строительными конструкциями, способствующими скрытому распространению горения (отделка стен выполнена панелями по деревянному каркасу) | ч.1 ст.137, таб. 28 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" | 01.03.2023 год | |
| 2. | В здании корпуса ветеранов литер А3 на 1 этаже коридор №17 по поэтажному плану согласно технического паспорта выполнен строительными конструкциями, способствующими скрытому распространению горения (отделка потолка выполнена панелями по деревянному каркасу) | ч.1 ст.137, таб. 28 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" | 01.03.2023 год | |
| 3. | На объекте защиты в здании корпуса ветеранов литер А3 не хранится документация, подтверждающая класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности не более чем КМ 1 | п. 25 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479, ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст.5, ч.1 ст.6, ст.51, ч.1,2,3,6 | 01.03.2023 год | |

| | | | | |
|----|---|---|----------------|--|
| | декоративно-отделочных материалов (панели), примененных для отделки стен и потолка в коридорах №17 и №2 по поэтажному плану первого этажа | ст.134, таб.28 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | | |
| 4. | В здании корпуса ветеранов литер А3, запор (замок) на дверях эвакуационного выхода из лестничной клетки № 21 в коридор №17 не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа | п. 26 Правил противопожарного режима в РФ, утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 | 01.03.2023 год | |
| 5. | При техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности не обеспечено исправное состояние системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре: Звуковыми сигналами СОУЭ не обеспечен общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) более 75 дБА (в спальнях помещений более 70 дБА), а именно: в корпусе ветеранов литер А3 на 4 этаже в бытовой комнате, в комнате №404, на 3 этаже в комнате №303, на 2 этаже в комнате 204, уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями, в диапазоне от 47 дБА до 66 дБА | п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации", утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479, ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст.5, ч.1 ст.6, ч.4 ст.84 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.1, п.4.3 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности | 01.03.2023 год | |
| 6. | При техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности не обеспечено исправное состояние системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре: Звуковыми сигналами СОУЭ не обеспечен общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со | п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации", утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479, ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст.5, ч.1 ст.6, ч.4 ст.84 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о | 01.03.2023 год | |

| | | | |
|---|---|--|--|
| всеми сигналами, производимыми оповещателями) более 75 дБА (в спальнях помещений более 70 дБА), а именно: в жилом корпусе литер АА1А2А4 на 3 этаже в палатах №192, №185, №201, №220, на втором этаже в комнатах №162, №146, на 1 этаже в кабинете №16, кабинете №105. уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями, в диапазоне от 44 дБА до 66 дБА, | требованиях пожарной безопасности», п.4.1, п.4.3 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности; | | |
|---|---|--|--|

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор ГАСУСО СО "Тагильский пансионат"

Олькин Артем Вячеславович

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(подпись)

29.04.2011

Старший инспектор отделения надзорной деятельности
отдела надзорной деятельности и профилактической работы

города Нижний Тагил и Горноуральского ГО

УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской

области (государственный инспектор г. Нижний Тагил и
Горноуральского ГО по пожарному надзору)

Смолянинов А.А., старший лейтенант внутренней службы

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.