



Главное Управление МЧС России по Свердловской области  
620014 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84  
электронная почта gu@mchs96.ru 8 (343) 346-12-60, факс 8 (343) 346-12-54, телефон доверия 8 (343) 262-99-99

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного Управления МЧС России по Свердловской области  
620014 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84  
электронная почта oao-mchs@mail.ru, телефон 8 (343) 346-10-96

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Нижний Тагил и  
Горноуральского городского округа  
г. Нижний Тагил, ул. Октябрьской революции, 276 т. 8(3435)42-28-08, e-mail: [tond-n.tagil@mail.ru](mailto:tond-n.tagil@mail.ru)

« 29 » апреля 2022 г., 11 час. 00 мин  
(дата и время составления акта)

622000, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Красногвардейская, 55а  
(место составления акта)

**Акт плановой, выездной проверки № 66-017-2022/0094ак**  
(плановой/внеплановой/по программе проверок)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением главного государственного инспектора города Нижний Тагил и Горноуральского городского округа по пожарному надзору Пряничникова Сергея Олеговича о проведении плановой, выездной проверки от «11» апреля 2022 года № 66-17-2022/0094рс, учетный номер в ЕРКНМ № 662200661000201032569

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках осуществления федерального государственного пожарного надзора, ФРГУ № 1000145160

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля).

3. Выездная проверка проведена:

1) Аболмасовым Александром Александровичем, старшим инспектором отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Нижний Тагил и Горноуральского городского округа УНД и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской области (государственный инспектор города Нижний Тагил и Горноуральского городского округа по пожарному надзору)

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспектора) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается, если его замена была проведена после начала выездной проверки).

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты:

1) Не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов)

эксперты (экспертные организации):

1) Не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений об аттестации эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении прилегающей территории, зданий различного функционального назначения, помещений различного функционального назначения объекта защиты ГАСУСО СО «Тагильский пансионат»

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)



6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

622940, Свердловская область, Пригородный район, п. Черноисточинск.

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка).

7. Контролируемые лица:

Государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Тагильский Пансионат для престарелых и инвалидов», ИНН 6669006580, юридический адрес: 622013, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Красногвардейская, 57А

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с « 18 » апреля 2022 г., 09 час.00 мин.

по « 29 » апреля 2022 г., 12 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с: (не приостанавливалось)

с «    »                    20    г.,    час.    мин.

по «    »                    20    г.,    час.    мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки.)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

2 рабочих дня, 5 часов 00 мин.

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица).

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) Истребование документов

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с « 22 » апреля 2022 г., 10 час.00 мин.

по « 22 » апреля 2022 г., 11 час. 00 мин.

По месту 622005, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Красногвардейская, 57А

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: на основании требования о представлении документов от 14.04.2022г. изучены документы предоставленные учреждением.

указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту).

2) Осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с « 22 » апреля 2022 г., 10 час.00 мин.

по « 29 » апреля 2022 г., 10 час. 10 мин.

По месту 622940, Свердловская область, Пригородный район, п. Черноисточинск.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: протокол осмотра б/н от 29.04.2022г.

указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту).

3) Опрос

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с « 29 » апреля 2022 г., 10 час.20 мин.



по « 29 » апреля 2022 г., 10 час. 40 мин.

622000, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Красногвардейская, 55а

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: протокол опроса б/н от 29.04.2022г.

указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту).

#### 4) Получение письменных объяснений

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с «29» апреля 2022 г., 10 час. 40 мин.

по «29» апреля 2022 г., 10 час. 50 мин.

По месту 622000, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Красногвардейская, 55а

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: письменное объяснение б/н от 29.04.2022г.

указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту).

#### 5) Инструментальное обследование

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с « - » 2022 г., час. мин.

по « - » 2022 г., час. мин.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:-

5. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

Уставные документы, документы распорядительного характера (приказы, распоряжения о назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние объекта надзора, должностные инструкции), технический паспорт объекта, договоры на обслуживание систем противопожарной защиты объекта (АПС и СОУЭ), акты проверки работоспособности противопожарных систем, журнал учета инструктажей по пожарной безопасности, журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, инструкцию о мерах пожарной безопасности, сертификаты пожарной безопасности и сертификаты соответствия на отделочные материалы, используемые на путях эвакуации, декоративно-отделочного материала (плиты потолочные), график очистки системы вентиляции, расчет категорий складских помещений по взрывопожарной и пожарной опасности и класс зон, удостоверения обучения мерам пожарной безопасности по программе пожарно-технического минимума для руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия, 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки: -

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки: выявлены нарушения обязательных требований:



1. На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты (смонтированного в здании спального корпуса), в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем (отсутствует проект, документы по приемке в эксплуатацию систем, сертификаты, паспорта), п.54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479;
2. В здании спального корпуса при техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности не обеспечено исправное состояние системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре: Звуковыми сигналами СОУЭ не обеспечен общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) более 75 дБА (в спальнях помещений более 70 дБА), а именно: на первом этаже палата №4, палата №9, палата №2, столовая, на втором этаже палата №17, палата №19, палата №11, уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями, в диапазоне от 55 дБА до 65 дБА, (обслуживающей организацией ООО СМП «Автоматика ЛТД» шумомером марки ДТ-85А,) п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации", утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479, ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст.5, ч.1 ст.6, ч.4 ст.84 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.1, п.4.3 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности;
3. В зданиях литера П (здание прачечной) литера III (здание котельной), литер Н (здание гаража), литер В (здание насосной), не защищены системами противопожарной защиты, ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст.5, ч.1 ст.6, ч.1,ч.2 ст.51, ч.1, ч.2 ст. 54, Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3, п. 4.4, п.5.2, п.10.2 табл. 3 СП 486.1311500.2020 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности (утв. Приказом МЧС России от 20.07.2020 № 539), п. 3.1, п. 20 табл. 2 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности;
4. В спальном корпусе по окончании гарантированного срока эксплуатации огнезащитного покрытия в соответствии с технической документацией производителя огнезащитных работ руководитель организации не обеспечил проведение повторной огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения: согласно приемо-сдаточному акту огнезащитных работ ООО «Трейдман» от 02.03.2015 года гарантированный срок эксплуатации огнезащиты до марта 2020г., п.13 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479;
5. На объекте защиты эвакуационные выходы не обеспечивают безопасную эвакуацию людей: в качестве второго эвакуационного выхода со второго этажа здания пансионата смонтирована металлическая наружная открытая лестница 3-го типа, и в качестве второго и иного дополнительного эвакуационного выхода со второго этажа здания пансионата использоваться не может, ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст.5, ч.1 ст.6, ст.38, ст.39, ст. 40, ч.1,ч.2 ст.53, ч.1 ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.9, п.7.1.2 Свод правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».
6. В здании Литер М (дизель генератора), установлено менее двух пожарных извещателей (извещатель пламени), ч.1 ст.46 Федерального закона "О техническом регулировании" от 27.12.2002 № 184-ФЗ, ст. 5, ч. 1 ст. 6, п. 3 ст. 52, ч. 2 ст. 54, ч.10 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.6.6.1 СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты нормы и правила проектирования;
7. В здании спального корпуса система приточно-вытяжной вентиляции в здании пансионата не



отключается при срабатывании автоматической установки пожарной сигнализации, ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст.5, ч.1 ст.6, п.7 ст. 85 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.6.24 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»;

8. При установке противопожарного люка на чердак, заделка монтажных зазоров проведена противопожарной монтажной пеной, прошедшей испытания на огнестойкость совместно с дверью, но при заполнении пеной монтажных зазоров после ее окончательного расширения, пена не обрезана по контуру на глубину не менее 5 мм и не оштукатурена, ч.1 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 8.3 ГОСТ Р 57327-2016 «Двери металлические противопожарные. Общие технические требования и методы испытаний»;

9. В здании пансионата, настенные речевые оповещатели располагаются на расстоянии от потолка до верхних частей оповещателей менее 150 мм., ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст.5, ч.1 ст.6, ч.4 ст.84 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.4.4 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности;

10. В наружных стенах лестничных клеток типа Л1 между 1 и 2 этажей не предусмотрено открывание окон, открывающиеся без ключа и других специальных устройств (не обеспечены стационарной фурнитурой для их открывания), ч.1 ст.46 Федерального закона "О техническом регулировании" от 27.12.2002 № 184-ФЗ, ст. 5, ч. 1 ст.6, п. 1 ст. 52 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пп. «б» п. 5.4.16 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;

11. На объекте защиты эвакуационные пути не обеспечивают безопасную эвакуацию людей: эвакуационный выход здания Литера А1 на 1 этаже из тамбура №30 по тех паспорту БТИ ведущий непосредственно наружу при высоте лестницы более 45 см не предусмотрено ограждение с поручнями, ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст.5, ч.1 ст.6, ст. 51, п.2 ст.52, ст.53, ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.3.5 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в п. 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия): пункты №№8, 9, 10, 11 выполнен до окончания плановой выездной проверки

12. К настоящему акту прилагаются:

Протокол осмотра б/н от 29.04.2022г., протокол опроса б/н от 29.04.2022г., предписание № 66-017-2022/0094/1 от 29.04.2022г. об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности, протокол № 129 об административном правонарушении от 29.04.2022г.,

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы, а также иные документы, прилагаемые к акту выездной проверки).

Старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы отдела надзорной

деятельности и профилактической работы г. Нижний Тагил

и Горноуральского ГО УНДиПР

ГУ МЧС России по Свердловской области

Аболмасов А.А.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)




(подпись)

Аболмасов Александр Александрович, старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Нижний Тагил и Горноуральского ГО УНД и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской области (государственный инспектор города Нижний Тагил и Горноуральского ГО по пожарному надзору), тел. 8(3435) 40-36-23,

otdeleniegpn@mail.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Даринский Т.А. С.С. "Согласен"  25.04.2022 11:00.  
Ольшанский И.В. 

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале: