



ПРОКУРАТУРА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА

Шалинского района

Свердловской области

Директору  
Государственного автономного  
учреждения социальной  
обслуживания Свердловской  
области «Социально-

реабилитационный центр для  
несовершеннолетних Шалинского  
района»

623030 р.п. Шаля, ул. Орджоникидзе, 6  
т. 8(343)-58) 2-28-31, ф. 8(343)-58) 2-19-03

06.06.2019 № 608

Раисовой М.А.

## ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

**об устранении нарушений законодательства об охране жизни и здоровья  
несовершеннолетних, законодательства о пожарной безопасности**

Прокуратурой Шалинского района проведены надзорные мероприятия по исполнению Государственным автономным учреждениям социального обслуживания Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Шалинского района» законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, законодательства о пожарной безопасности, по результатам выявлены нарушения, подлежащие незамедлительному устранению (далее СРЦН Шалинского района).

Согласно Уставу основным задачам СРЦН Шалинского района является обеспечение временного проживания несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, социальная реабилитация детей с ограниченными умственными и физическими возможностями и т.д.

Общие правовые вопросы регулирования в области обеспечения пожарной безопасности, отношения между учреждениями, организациями и иными юридическими лицами независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, определяются Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" (далее - Федеральный закон № 69).

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" определяет основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и устанавливает общие требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям и сооружениям, промышленным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения (далее - Федеральный закон № 123).

Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390, содержат требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов (далее - объекты) в целях обеспечения пожарной безопасности (далее - Правила).

В соответствии со ст. 1 Федерального закона № 69 пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров; требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом; нарушение требований пожарной безопасности - невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности; нормативные документы по пожарной безопасности - национальные стандарты, своды правил, содержание требования пожарной безопасности (нормы и правила), правила пожарной безопасности, а также действовавшие до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов нормы пожарной безопасности, стандарты, инструкции и иные документы, содержащие требования пожарной безопасности.

В силу ч. 2 ст. 4 Федерального закона № 123 к нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся технические регламенты, принятые в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности.

В соответствии с ч. 3 ст. 4 Федерального закона № 123 к нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона.

Перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона № 123, утвержден Приказом Ростехрегулирования от 30.04.2009 № 1573.

Кроме того, требования пожарной безопасности содержатся в строительных нормах и правилах, которые подлежат исполнению, поскольку их применение также обеспечивает соблюдение требований технического регламента о требованиях пожарной безопасности к объекту технического регулирования.

Статьями 37, 38 Федерального закона № 69 предусмотрено, что руководители организации обязаны, в том числе соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны;



разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

В нарушение п. 7 ст. 83 Федерального закона № 123, в здании класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1 система пожарной сигнализации не обеспечивает дублирование сигналов о возникновении пожара на путь подраздела пожарной охраны без участия работников объекта или транслирующий этот сигнал организации.

Согласно пояснениям инспектора ОНД и ПР ГО Первоуральск, Шалинского ГО, ГО Староуткинск УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области, транслирующий сигнал должен поступать в пожарную часть п. Шала, в связи с чем необходимо изменить условия договора с обслуживающей организацией в указанной части.

В нарушение подп. «к» п. 23, п. 65 Правил, под лестничным маршем первого этажа допускается хранение вещей и других горючих материалов; электрический фонарь в диспетчерском пункте находится в неисправном состоянии

В нарушение ч.1 ст.46 Федерального закона № от 27.12.2002 N 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона № 123, п. 1.82 СНиП 2.08.02-89\*, в помещении кастильяши установлена дверь, не являющаяся противопожарной с пределом огнестойкости не менее 0,6ч..

Нарушение законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, законодательства о пожарной безопасности может привести к причинению вреда жизни и здоровью, пребывающих детей в СРЦН Шалинского района.

Указанное, является следствием ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей работниками СРЦН Шалинского района, что стало возможным в отсутствие контроля за работой подчиненных со стороны руководства.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть данное представление с участием представителя прокуратуры Шалинского района и принять срочные меры по устранению выявленных нарушений законодательства и недопущению их в дальнейшем.

2. По фактам выявленных нарушений проведи служебную проверку в отношении должностных лиц, ответственных за допущенные нарушения, по

результатам проведения которой рассмотреть вопрос о привлечении их к дисциплинарной ответственности.

3. Настоящее представление подлежит безоговорочному рассмотрению. О времени и месте рассмотрения указанного представления сообщить прокурору для его личного участия.

4. В тридцатидневный срок должны быть приняты конкретные меры по устранению нарушений закона, причин и способствующих им условий.

5. О результатах рассмотрения данного представления сообщить прокурору Шалинского района с предоставлением копии заключенная служебной проверки и приказа о наказании виновных лиц в установленный срок.

*В соответствии со ст. 6 Федерального закона "О Прокуратуре Российской Федерации", - требования прокурора, вытекающие из его полномочий, перечисленных в статьях 22, 27, 30 и 33 вышеуказанного закона подлежат безусловному исполнению в установленный срок. Статистическая и иная информация, документы и их копии, необходимые при осуществлении возложенных на органы прокуратуры функций, предоставляются по требованию прокурора безвозмездно. Неисполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий влечет за собой административную ответственность по ст. 17.7 КоАП РФ в виде наложения штрафа в размере от двух до трех тысяч рублей.*

И.о. прокурора Шалинского района  
советник юстиции

В.Н. Арефьев