



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное Управление МЧС России по Свердловской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

620014 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84  
электронная почта gu@mchs96.ru

8 (343) 346-12-60, факс 8 (343) 346-12-54, телефон доверия 8 (343) 262-99-99  
(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

ГО Первоуральск, Шалинского ГО, ГО Староуткинск

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Главного Управления МЧС России по Свердловской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

623101, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Строителей, 13 тел. 8(3439) 240-230  
(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 161/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Государственного автономного учреждения социального обслуживания  
Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних  
Шалинского района», (ИНН 6657003376)

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки, принятым  
главным государственным инспектором ГО Первоуральск, Шалинского ГО, ГО  
Староуткинск по пожарному надзору Андрияновым Д.Н. (учетный номер проверки в  
ЕРКНМ 66210061000201116946) №161 от «29» сентября 2021года в период с «01»  
октября 2021 г. по «08» октября 2021 г.

старшим инспектором отделения надзорной деятельности ОНД и ПР ГО Первоуральск

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

Шалинского ГО, ГО Староуткинск УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области

(органа государственного пожарного надзора)

старшим лейтенантом внутренней службы Махиной Николаем Владимировичем

проведена плановая выездная проверка,

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которой присутствовал представитель контролируемого лица по доверенности №  
(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

10 от 01 октября 2021 года заместитель директора Васильев Дмитрий Геннадьевич

(контрольное (надзорное) мероприятие)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности вентиляционной второго этажа (помещение № 67 по техническому паспорту), а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7, 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ; Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ, ст. 4, ч. 3, ст. 80; СП 7.13130.2013, п. 8.1; Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479), п. 12, п.16 (н).	01.03.2022г.	
2.	Отсутствует возможность свободного открывания запора двери эвакуационного выхода (навесного замка) из спальни второго этажа (помещение № 57 по техническому паспорту) на наружную эвакуационную лестницу изнутри без ключа.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479), п. 26.	01.03.2022г.	
3.	В подвальных помещениях (помещения 7, 11, 12, 13, 14 по техническому паспорту) допускается хранение мебели, оборудования и других предметов.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479), п. 16 (б).	01.03.2022г.	
4.	Не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности кладовой, находящейся в подвале здания (помещение № 8 по техническому паспорту), а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7, 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ; Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ, ст. 4; СП 4.13130.2013, п. 5.1.2; Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479), п. 12.	01.03.2022г.	



5.	Не проведены работы по заделке образовавшихся отверстий и зазоров в стенах между подвальными помещениями № 7, 14 и помещением № 5 (по техническому паспорту) негорючими материалами.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479), п. 15.	01.03.2022г.	
6.	Не проведены работы по заделке образовавшихся отверстий и зазоров в стенах между подвальным помещением № 3 и помещением № 5 (по техническому паспорту) негорючими материалами.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479), п. 15.	01.03.2022г.	


Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заместитель директора  
Васильев Дмитрий  
 (должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

Старший инспектор ОНД ОНД и ПР  
ГО Первоуральск, Шалинского ГО,  
ГО Староуткинск УНД и ПР  
ГУ МЧС России по Свердловской области  
старший лейтенант внутренней службы  
Махиня Николай Владимирович  
 (должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов  
 органа государственного пожарного надзора)



(подпись)