



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы ГО Краснотурьинск, ГО Карпинск, Волчанского ГО
УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области
624450, Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Парковая, 2, тел./факс: (34384) 4-39-45;
tond-krasnoturinsk@mail.ru

Предписание № 70/1/52
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Государственное казенное учреждение социального обслуживания Свердловской области
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних имени Ю. Гагарина города
Карпинска»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение Решения главного государственного инспектора ГО Краснотурьинск, ГО Карпинск, Волчанского ГО по пожарному надзору Гринвальда И.А. о проведении плановой выездной проверки от «04» августа 2021 года № 70, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч. 00 мин. "09" августа 2021 г. по 10 ч. 30 мин. "20" августа 2021 г. проведена проверка старшим инспектором ОНД ОНДиПР ГО Краснотурьинск, ГО Карпинск, Волчанского ГО капитаном внутренней службы Акимовым Николаем Александровичем территории, зданий и помещений Государственного казенного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних имени Ю. Гагарина города Карпинска», расположенных по адресу: г. Карпинск, ул. Свердлова, 12.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного(ых) инспектора(ов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку,
наименование объекта надзора и его адрес)

Совместно с директором ГКУ "СРЦН имени Ю. Гагарина города Карпинска"

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

Ивановой Натальей Александровной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В здании на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение.	п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 (п.4.3.12 – В зданиях и сооружениях на путях эвакуации следует предусматривать аварийное освещение в соответствии с требованиями СП 52.13330.)	01.08.2022	
2.	Звуковые сигналы системы оповещения людей о пожаре не обеспечивают необходимый уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей.	п. 4.1, 4.8 СП 3.13130.2009 (Количество звуковых и речевых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность должны обеспечивать уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей в соответствии с нормами настоящего свода правил.). (Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми	01.08.2022	

		оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения)		
3.	Выход на кровлю с лестничной клетки не отделен противопожарным люком 2-го типа размером 0,6х0,8 метра.	п. 7.7 СП 4.13130.2013 (в зданиях и сооружениях классов Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4 высотой не более 15 метров, определяемой в соответствии с пунктом 7.2, допускается устройство выходов на чердак или кровлю с лестничных клеток через противопожарные люки 2-го типа размером 0,6 х 0,8 метра по закреплённым стальным стремянкам.).	01.08.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД ОНДиПР ГО Краснотурьинск,
ГО Карпинск, Волчанского ГО Акимов Н.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора

по пожарному надзору)

"28" 08 2021 г.



(подпись)

Предписание для исполнения получил:

Директор ГКУ "СРЦН имени Ю. Гагарина города Карпинска"

Иванова Н.А.

(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

" " 20 г.