



**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МЧС РОССИИ
ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

Директору ГАУ
«КЦСОН г. Волчанска»
Светловой Е.В.

Отдел надзорной деятельности
ГО Краснотурьинск, ГО Карпинск
Волчанского ГО

624450, г. Краснотурьинск, ул. Парковая, 2
тел. /факс (34384) 4-39-45

19.02.2016г. № 87 -2-30
на № _____

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

**об устранении причин и условий, способствовавших
совершению административного правонарушения**

При проведении прокуратурой города Карпинска с привлечением специалиста отдела надзорной деятельности ГО Краснотурьинск, ГО Карпинск, Волчанского ГО проверки на предмет соблюдения требований пожарной безопасности в ГАУ «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Волчанска», расположенном по адресам: г. Волчанск, ул. Карпинского, 19а, г. Волчанск, ул. М. Горького, 4 были выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

отделение социальной реабилитации (временный приют), г. Волчанск, ул. М. Горького, 4

- не проводится техническое обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушителей), расположенных на объекте, организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности (п.476, п. 478 Правил противопожарного режима в РФ; п.11 прил. к Постановлению Правительства РФ от 30.12.2011 г. № 1225);

- не обеспечено свободное открывание изнутри без ключа двери эвакуационного выхода №2 (п. 35 Правил противопожарного режима в РФ; п.4.2.7 СП 1.13130.2009; п.6.18* СНиП 21-01-97*);

отделение временного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов, г. Волчанск, ул. Карпинского, 19а

- не проводится техническое обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушителей), расположенных на объекте, организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности (п.476, п. 478 Правил противопожарного режима в РФ; п.11 прил. к Постановлению Правительства РФ от 30.12.2011 г. № 1225);

- допускается отделка стен путей эвакуации материалами, не соответствующими требованиям нормативных документов по пожарной безопасности (стены коридора на 1-ом этаже в левом крыле здания, отделаны пластиковыми панелями) (соответствие отделочных материалов необходимо подтвердить сертификатом пожарной безопасности) (п.6 ст.134 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г.; п.6.25 СНиП 21-01-97*; п.4.3.2 СП 1.13130.2009);

- отсутствует дополнительная система оповещения о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения, с учетом индивидуальных способностей людей к восприятию сигналов оповещения (п.12 ст. 84 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г.);

- не обеспечены устройствами для самозакрывания двери, ведущие на лестничные клетки второго и третьего этажей в правом крыле здания (п.62 Правил противопожарного режима в РФ; п.4.2.7 СП 1.13130.2009; п.6.18* СНиП 21-01-97*).

Данные нарушения явились следствием ненадлежащего контроля со стороны руководства ГАУ «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Волчанска».

Имеющиеся нарушения в случае возникновения пожара могут создать угрозу жизни и здоровью людей, причинить ущерб имуществу организации.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 29.13 КоАП РФ Вам надлежит принять меры по устранению указанных причин и условий совершения административного правонарушения, проведению дополнительных инструктажей по соблюдению требований пожарной безопасности с обязательным принятием зачетов.

О результатах рассмотрения Представления и принятых мерах Вам надлежит сообщить Государственному инспектору ГО Краснотурьинск, ГО Карпинск, Волчанского ГО по пожарному надзору не позднее месячного срока по адресу: 624930, Свердловская область, г. Карпинск, ул. Ленина, 133а.

Предупреждаю Вас, что за непринятие по Представлению должностного лица, рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьей 19.6 КоАП РФ.

Государственный инспектор
ГО Краснотурьинск, ГО Карпинск, Волчанского ГО
по пожарному надзору



Д.Р. Рахманов