



Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы ГО Краснотурьинск, ГО Карпинск, Волчанского ГО
УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области
624450, Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Парковая, 2, тел./факс: (34384)4-39-45
tond-krasnoturinsk@mail.ru

г. Карпинск

(место составления акта)

« 20 » декабря 20 19 г.

(дата составления акта)

10 ч. 00 м.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 163

По адресу/адресам: 624940, Свердловская область, город Волчанск, улица Карпинского, 19 А.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора ГО Краснотурьинск,

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

ГО Карпинск, Волчанского ГО по пожарному надзору Гринвальда Ильи Александровича № 163
от «25» ноября 2019 года

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного автономного учреждения социального обслуживания населения Свердловской

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Волчанска»

Дата и время проведения проверки:

«05» декабря 20 19 г. с 13 час. 10 мин. до 15 час. 10 мин. Продолжительность 2 часа

« » 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 12 рабочих дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы ГО Краснотурь-

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

инск, ГО Карпинск, Волчанского ГО УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Горбунова Светлана Михайловна 25.11.2019 г. в 11 час. 20 мин.

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Акимов Николай Александрович, старший инспектор ОНД

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к

ОНДиПР ГО Краснотурьинск, ГО Карпинск, Волчанского ГО УНДиПР ГУ МЧС России по

проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных

Свердловской области,

организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Горбунова Светлана Михайловна, и.о. директора

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического

ГАУ «КЦСОН г. Волчанска»

лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки

члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
- на объекте отсутствует исполнительная документация на все установки автоматической

(с указанием характера нарушений: лиц, допустивших нарушения)

пожарной сигнализации и систем оповещения людей о пожаре (п. 61 Правил противопожарного режима в РФ; п. 22 проверочного листа (списка контрольных вопросов) – приложения № 1 к приказу МЧС России от 28.10.2018 г. № 261);

- кабельные изделия систем пожарной сигнализации и технических средств оповещения и управления эвакуацией не соответствуют типу исполнения (требуется НГ) (п. 13.15.3 СП 5.13130.2009; ГОСТ 31565-2012 табл. 2; п. 46 проверочного листа (списка контрольных вопросов) – приложения № 1 к приказу МЧС России от 28.10.2018 г. № 261);

- сняты, предусмотренные проектной документацией, двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, лестничных клеток, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации (лестничная клетка 1-го этажа левого крыла здания). (При установке, данные двери необходимо обеспечить устройствами для самозакрывания и с уплотнением в притворах) (п. 23 «д» Правил противопожарного режима в РФ; п. 111 проверочного листа (списка контрольных вопросов) – приложения № 1 к приказу МЧС России от 28.10.2018 г. № 261);

- пол в помещениях (коридор 3-го этажа) покрыт линолеумом показатели пожарной опасности покрытий не известны (отсутствует сертификат пожарной безопасности на линолеум) (п. 6 ст. ст.134 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г.; п. 6.25 СНиП 21-01-97*; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009; п. 1.6 проверочного листа (списка контрольных вопросов) – приложения № 1 к приказу МЧС России от 28.10.2018 г. № 261);

- допускается перепад высоты (10 см.) в полу на пути эвакуации центрального входа (п.6.28* СНиП 21-01-97*; п.4.3.4 СП 1.13130.2009; п. 1.6 проверочного листа (списка контрольных вопросов) – приложения № 1 к приказу МЧС России от 28.10.2018 г. № 261).

Данные нарушения допущены должностным лицом – и.о. директора Государственного автономного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Волчанска» Горбуновой Светланой Михайловной и юридическим лицом - Государственным автономным учреждением социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Волчанска».

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____ -

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____ -

- нарушений не выявлено: _____ -

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание № 163/1/51 от 20.12.2019г., проверочный лист (лист контрольных вопросов) – приложение № 1 к приказу МЧС России от 28.10.2018 г. № 261

Подписи лиц, проводивших проверку:

Старший инспектор ОНД ОНДиПР ГО Краснотурьинск,

ГО Карпинск, Волчанского ГО Акимов Н.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)



(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

И.о. директора ГАУ «КЦСОН г. Волчанск»

Горбунова С.М.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

(подпись)

"__" _____ 20__ г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы ГО Краснотурьинск, ГО Карпинск, Волчанского ГО
УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области
624450, Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Парковая, 2, тел./факс: (34384) 4-39-45;
tond-krasnoturinsk@mail.ru

Предписание № 163/1/51
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Свердловской
области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Волчанск»
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора ГО Краснотурьинск, ГО Карпинск, Волчанского ГО по пожарному надзору Гринвальда И.А. № 163 от "25" ноября 2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 13 час. 10 мин. "05" декабря 2019 г. по 10 час. 00 мин. "20" декабря 2019 г.

проведена проверка старшим инспектор ОНД ОНДиПР ГО Краснотурьинск, ГО Карпинск,

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного(ых) инспектора(ов) по пожарному надзору,

Волчанского ГО капитаном внутренней службы Акимовым Николаем Александровичем

проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

территории, зданий и помещений Государственного автономного учреждения социального
обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания
населения города Волчанска», расположенных по адресу: г. Волчанск, ул. Карпинского, 19 А.

совместно с и.о. директора ГАУ «КЦСОН г. Волчанска» Горбуновой Светланой Михайловной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	На объекте отсутствует исполнительная документация на все установки автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения людей о пожаре.	п. 61 Правил противопожарного режима в РФ; (На объекте защиты должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта); п. 22 проверочного листа (списка контрольных вопросов) – приложения № 1 к приказу МЧС России от 28.10.2018 г. № 261.	01.06.2020 г.	
2.	Кабельные изделия систем пожарной сигнализации и технических средств оповещения и управления эвакуацией не соответствуют типу исполнения	п.13.15.3 СП 5.13130.2009; (Выбор электрических проводов и кабелей, способы их прокладки для организации шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации должен производиться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53315, ГОСТ Р 53325, [7].	01.06.2020 г.	

	(требуется НГ).	<p>требованиями настоящего раздела и технической документации на приборы и оборудование системы пожарной сигнализации);</p> <p>ГОСТ 31565-2012 табл.2;</p> <p>п. 46 проверочного листа (списка контрольных вопросов) – приложения № 1 к приказу МЧС России от 28.10.2018 г. № 261.</p>		
3.	<p>Сняты, предусмотренные проектной документацией, двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, лестничных клеток, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации (лестничная клетка 1-го этажа левого крыла здания). (При установке, данные двери необходимо обеспечить устройствами для самозакрывания и с уплотнением в притворах).</p>	<p>п. 23 (д) Правил противопожарного режима в РФ;</p> <p>(На объектах запрещается:</p> <p>д) снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации);</p> <p>п. 111 проверочного листа (списка контрольных вопросов) – приложения № 1 к приказу МЧС России от 28.10.2018 г. № 261.</p>	01.06.2020 г.	
4.	<p>Пол в помещениях (коридор 3-го этажа) покрыт линолеумом показатели пожарной опасности покрытий не известны (отсутствует сертификат пожарной безопасности на линолеум).</p>	<p>п.п.6, 7 ст. ст.134 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г.;</p> <p>(п.6- Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различного функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону;</p> <p>п.6.25 СНиП 21-01-97*;</p> <p>п.4.3.2 СП 1.13130.2009;</p> <p>(В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса СЗ, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г2, В2, ДЗ, ТЗ или Г2, В3, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе; В2, РН2, ДЗ, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе;</p> <p>п. 1.6 проверочного листа (списка контрольных вопросов) – приложения № 1 к приказу МЧС России от 28.10.2018 г. № 261.</p>	01.06.2020 г.	
5.	<p>Допускается перепад высоты (10 см.) в полу на пути эвакуации центрального входа.</p>	<p>п. 6.28* СНиП 21-01-97*;</p> <p>(В полу на путях эвакуации не допускаются перепады высот менее 45 см и выступы, за исключением порогов в дверных проемах. В местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6. При высоте лестниц более 45 см следует предусматривать ограждения с перилами;</p> <p>п.4.3.4 СП 1.13130.2009;</p> <p>В полу на путях эвакуации не допускаются перепады высот менее 45 см и выступы, за исключением порогов в дверных проемах. В местах перепада</p>	01.06.2020 г.	

		высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6; п. 1.6 проверочного листа (списка контрольных вопросов) – приложения № 1 к приказу МЧС России от 28.10.2018 г. № 261.		
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД ОНДиПР ГО Краснотурьинск

ГО Карпинск, Волчанского ГО Акимов Н.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора

по пожарному надзору)

"20" 12 2019 г.



(подпись)

Предписание для исполнения получил:

И.о. директора ГАУ «КЦСОН г. Волчанска»

Горбунова С.М.

(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

" " 20__ г.