



Прокуратура  
Российской Федерации  
Прокуратура Свердловской области

**ПРОКУРАТУРА  
города Карпинска**

ул. 8 Марта, д. 32,  
г. Карпинск, Свердловская область, 624933  
тел\факс (34383) 3-39-92

08.10.2019 № 02-03-2019/

Директору ГАУ СОН СО  
«Комплексный центр социального  
обслуживания населения» г. Волчанска

Горбуновой С.М.

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**  
об устранении нарушений закона

Прокуратурой г.Карпинска в соответствии с заданием прокуратуры Свердловской области совместно с ОНД ГО Краснотурьинск, ГО Карпинск, Волчанского ГО 16.09.2019 в период с 10.00 час. до 12.30 час. проведена проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности на объекте – ГАУ СОН СО «КЦСОН» Отделение временного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов г. Волчанска, расположенном по адресу: Свердловская область, г.Волчанска, ул. Карпинского, д. 19а.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» Федеральный закон определяет общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации, регулирует в этой области отношения между органами государственной власти, органами местного самоуправления, учреждениями, организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, иными юридическими лицами независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности (далее - организации), а также между общественными объединениями, индивидуальными предпринимателями, должностными лицами, гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами, лицами без гражданства (далее - граждане).

Согласно ст. 2 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя настоящий Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности.

В соответствии с пп. «д» п. 11 Концепции о противодействии терроризму в Российской Федерации, утвержденной Президентом РФ 05.10.2009, одной из основных задач противодействия терроризму является обеспечение безопасности граждан и антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств, в том числе

критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей.

Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее – ППР в РФ).

В соответствии с письмом от 24.09.2019 в помещении проверяемого объекта установлены следующие нарушения норм пожарной безопасности:

1) Отсутствует дополнительная система оповещения о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения, с учетом индивидуальных способностей людей к восприятию сигналов оповещения (п.12 ст. 84 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г.);

2) На объекте отсутствует исполнительная документация на установки пожарной автоматики (п. 61 правил противопожарного режима в РФ);

3) Не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации помещение для хранения ТСР (п. 4 НПБ 110-03; СП 5.13130.2009 прил. А п. А4);

4) Выполнено менее 0,5 метра расстояние от дымовых извещателей пожарной сигнализации до электросветильников (кабинет заведующей СРО, помещение раздевалки душевой на первом этаже) (п.13.3.6 СП 5.13130.2009);

6) Не закреплено к полу ковровое покрытие, расположенное перед центральным эвакуационным выходом из здания (п.39 правил противопожарного режима в РФ);

7) Оставлены без присмотра, включенные в электрическую сеть, бытовые электроприборы (чайник) в комнате отдыха и в комнате водителей (п.42 «е» правил противопожарного режима в РФ);

8) Зафиксирована самозакрывающаяся дверь на лестничной клетке третьего этажа (п.36 «г» правил противопожарного режима в РФ);

9) Заблокирована дверь эвакуационного выхода металлической лестницей, ведущей в чердачное помещение (лестничная клетка 3-го этажа правого крыла) (п.36 «б» правил противопожарного режима в РФ).

Несоблюдение вышеуказанных требований законодательства влечет за собой существенное снижение уровня защищенности объекта от пожаров и может повлечь значительное увеличение числа пострадавших в случае возникновения возгорания.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

#### **ТРЕБУЮ:**

Рассмотреть данное представление с участием заинтересованных лиц и представителя прокуратуры г. Карпинска. О дате и времени рассмотрения представления прокурора заблаговременно сообщить в прокуратуру города в письменном виде.

Принять меры к устранению указанных нарушений и недопущению их

в дальнейшей работе.

Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в нарушении закона.

О результатах рассмотрения и принятых мерах в месячный срок сообщить прокурору г. Карпинска в письменной форме с приложением приказов о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения требований законодательства.

Неисполнение законных требований прокурора влечет за собой привлечение к административной ответственности по ст.17.7 КоАП РФ.

Прокурор города  
старший советник юстиции



А.С. Аржаховский