



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы ГО Краснотурьинск, ГО Карпинск, Волчанского ГО
УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области
624450, Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Парковая, 2, тел./факс: (34384) 4-39-45;
tond-krasnoturinsk@mail.ru

Предписание № 71/1/55
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области
«Комплексный центр социального обслуживания населения города Волчанска»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение Решения главного государственного инспектора ГО Краснотурьинск, ГО Карпинск, Волчанского ГО по пожарному надзору Гринвальда И.А. о проведении плановой выездной проверки от «04» августа 2021 года № 71, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч. 00 мин. "09" августа 2021 г. по 11 ч. 00 мин. "20" августа 2021 г. проведена проверка старшим инспектором ОНД ОНДиПР ГО Краснотурьинск, ГО Карпинск, Волчанского ГО капитаном внутренней службы Акимовым Николаем Александровичем территории, зданий и помещений Государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Волчанска», расположенных по адресу: г. Волчанск, ул. Карпинского, 19 А.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного(ых) инспектора(ов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

Совместно с директором ГАУ «КЦСОН г. Волчанска» Горбуновой Светланой Михайловной
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № предписания | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения | Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение) |
|---------------|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | В здании на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение. | п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 (п.4.3.12 – В зданиях и сооружениях на путях эвакуации следует предусматривать аварийное освещение в соответствии с требованиями СП 52.13330.) | 01.08.2022 | |
| 2. | Звуковые сигналы системы оповещения людей о пожаре не обеспечивают необходимый уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей. | п. 4.1, 4.8 СП 3.13130.2009 (Количество звуковых и речевых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность должны обеспечивать уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей в соответствии с нормами настоящего свода правил.). (Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения) | 01.08.2022 | |

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД ОНДиПР ГО Краснотурьинск,
ГО Карпинск, Волчанского ГО Акимов Н.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора

по пожарному надзору)

"10" 08 2021 г.



Предписание для исполнения получил:

Директор ГАУ «КЦСОН г. Волчанска»

Горбунова С.М.

(должность, фамилия, инициалы)

101
(подпись)

"20" 08 2021 г.



Главное Управление МЧС России по Свердловской области
620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 84
электронная почта: gu@mchs96.ru
8 (343) 346-12-60, факс 8 (343) 346-12-54, телефон доверия 8 (343) 262-99-99

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного Управления МЧС России по Свердловской области
620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 84
электронная почта: oao-mchs@mail.ru; телефон 8 (343) 346-10-96

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Краснотурьинск, городского округа Карпинск, Волчанского городского округа
электронная почта: tond-krasnoturinsk@mail.ru; тел. 8(34384) 4-39-45
(наименование контрольного (надзорного) органа)

«20» августа 2021 г., 11 час. 00 мин. № 71
(дата и время составления акта)

624930, Свердловская область, г. Карпинск, ул. Ленина, 133 А
(место составления акта)

Акт выездной проверки плановой (плановой / внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с Решением Главного государственного инспектора городского округа Краснотурьинск, городского округа Карпинск, Волчанского городского округа по пожарному надзору Гринвальда Ильи Александровичи о проведении выездной проверки от 04.08.2021 г. № 71, учётный № проверки 66210061000200426680

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учётный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проводится в рамках: Федерального государственного пожарного надзора, ФРГУ № 10001495160

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

Акимовым Николаем Александровичем, старшим инспектором отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГО Краснотурьинск, ГО Карпинск, Волчанского ГО УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области (Государственный инспектор ГО Краснотурьинск, ГО Карпинск, Волчанского ГО по пожарному надзору)

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты: не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации): ФГБУ СЭУ ФПС «Испытательная пожарная лаборатория по Свердловской области», от 03.09.2020 г. № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.РУ.302
выдано Ассоциацией НСОПБ:

1) Евстигнеев Павел Александрович, старший инженер сектора ИИР ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Свердловской области, приказ Главного управления МЧС России по Свердловской области № 54 от 03.02.2017 г.

2) Косых Алексей Дмитриевич, старший инженер сектора ИИР ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Свердловской области, приказ Главного управления МЧС России по Свердловской области № 54 от 03.02.2017 г.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:
здания, помещений и территории объекта защиты

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

624940, Свердловская область, г. Волчанск, ул. Карпинского, 19 А

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:

Государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области "Комплексный центр социального обслуживания населения города Волчанска" (ГАУ "КЦСОН г. Волчанска"), ИНН 6614004311, юридический адрес: 624940, Свердловская область, г. Волчанск, ул. Карпинского, 19 А.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (её филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «09» августа 2021 года, 09 час. 00 мин.

по «20» августа 2021 года, 11 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки не приостанавливалось

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

1 рабочий день, 02 часа 00 минут

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр, 2) истребование документов, 5) инструментальное обследование

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

1) инструментальное обследование

с «12» августа 2021 года, 13 час. 30 мин.

по «12» августа 2021 года, 14 час. 30 мин.

2) осмотр

с «12» августа 2021 года, 14 час. 30 мин.

по «12» августа 2021 года, 15 час. 30 мин.

месту: 624940, Свердловская область, г. Волчанск, ул. Карпинского, 19 А

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

1) протоколы инструментальных обследований от 12.08.2021 г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

документы не составлялись

(указываются сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были заполнены следующие проверочные листы: проверочные листы не заполнялись

(указываются заполненные в ходе проведения выездной проверки проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применялся не в полном объеме), с реквизитами актов, их утверждающих).

11. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: представленные контролируемым лицом, а именно: документы распорядительного характера (приказы, распоряжения о назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние объекта защиты, приказ о противопожарном режиме, инструкция о мерах пожарной безопасности, должностные инструкции); журналы учета проведения инструктажей по пожарной безопасности; декларация пожарной безопасности; техническая документация (в том числе проектная), связанная с вопросами монтажа, ремонта и обслуживания автоматических установок пожарной сигнализации, пожаротушения, систем оповещения и управления эвакуацией, а также с вопросами энергоснабжения и водоснабжения; договоры на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию систем предотвращения пожара и противопожарной защиты; журнал эксплуатации систем противопожарной защиты; акты проведения огнезащитных работ (деревянные конструкции чердачных помещений,

конструкции сценической коробки, горючие декорации, драпировки и т.п.); акты проверки наружных пожарных лестниц зданий и ограждений крыш; акты проверки внутреннего противопожарного водопровода; сертификаты декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов, используемых для отделки путей эвакуации.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник))

12. По результатам выездной проверки установлено:

Выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности, а именно:

- отсутствует аварийное освещение на путях эвакуации здания (п.4.3.12 СП 1.13130.2020);
- звуковые сигналы системы оповещения людей о пожаре не обеспечивают необходимый уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей (п.4.1, п.4.8 СП 3.13130.2009).

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

- 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;
- 2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;
- 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в п. 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия).

13. К настоящему акту прилагаются:

предписание № 71/1/55 от 20.08.2021 г.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Старший инспектор ОНД ОНДиПР ГО Краснотурьинск,

ГО Карпинск, Волчанского ГО Акимов Н.А.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов),
проводившего выездную проверку)



Акимов Николай Александрович, старший инспектор ОНД ОНДиПР ГО Краснотурьинск, ГО Карпинск, Волчанского ГО УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области, тел.8(34383) 3-36-00, tond-krasnoturinsk@mail.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

С актом выездной проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Горбунова Светлана Михайловна, ГАУ "КЦСОН г. Волчанска"

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с актом выездной проверки)

«__» часов «__» минут 20 августа 2021 г.

(подпись)

Отметка об отказе в ознакомлении с актом выездной проверки:

(подпись инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале <*>

<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы
ГО Краснотурьинск, ГО Карпинск,
Волчанского ГО УНДиПР Главного
управления МЧС России
по Свердловской области)**

ул. Парковая, 2, г. Краснотурьинск, 624450
Тел/факс: 8 (34384) 4-39-45
tond-krasnoturinsk@mail.ru

20.08.2021 № 432 - 4 - 28
на № от

Директору Государственного
автономного учреждения социального
обслуживания населения Свердловской
области «Комплексный центр
социального обслуживания населения
города Волчанска»
С.М. Горбуновой

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении причин и условий, способствовавших
совершению административного правонарушения**

На основании решения Главного государственного инспектора ГО Краснотурьинск, ГО Карпинск, Волчанского ГО по пожарному надзору Гринвальда И.А. от 04.08.2021 г. № 71, № 72 в период с 09.08.2021 г. по 20.08.2021 г. проведена плановая выездная проверка в отношении юридического лица – Государственного автономного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Волчанска» по адресу: 624940 Свердловская область, город Волчанск, улица Карпинского, 19а; 624941 Свердловская область, город Волчанск, улица Максима Горького, 4, целью, которой являлся надзор за соблюдением обязательных требований пожарной безопасности.

В ходе проведения проверки были выявлены факты нарушений требований федерального законодательства в области пожарной безопасности, а именно:

В здании и помещениях Государственного автономного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Волчанска», расположенного по адресу: 624940 Свердловская область, город Волчанск, улица Карпинского, 19а:

- в здании на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение (п. 4.3.12 СП 1.13130.2020);

- звуковые сигналы системы оповещения людей о пожаре не обеспечивает необходимый уровень звука в местах постоянного или временного пребывания людей (п.4.1, п.4.8 СП 3.13130.2009).

В здании и помещениях Государственного автономного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Волчанска», расположенного по адресу: 624941 Свердловская область, город Волчанск, улица Максима Горького, 4:

- в здании на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение (п. 4.3.12 СП 1.13130.2020);

- звуковые сигналы системы оповещения людей о пожаре не обеспечивают необходимый уровень звука в местах постоянного или временного пребывания людей (п.4.1, п.4.8 СП 3.13130.2009).

В ходе рассмотрения административного дела, возбужденного в отношении должностного лица – директора Государственного автономного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Волчанска», были установлены причины данных административных правонарушений и условия, способствующие их совершению, а именно: недостаточное выделение финансовых средств на выполнение противопожарных мероприятий, ненадлежащий контроль со стороны руководства ГАУ СОН СО «Комплексный центр социального обслуживания населения города Волчанска».

Невыполнение указанных противопожарных мероприятий создает непосредственную угрозу для жизни и здоровья детей, работников организации и посетителей, при возникновении пожара может привести к его несвоевременному обнаружению, распространению и образованию препятствий для безопасной эвакуации людей.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 29.13 КоАП РФ Вам надлежит принять меры по устранению указанных причин и условий совершения административных правонарушений.

О результатах рассмотрения Представления и принятых мерах Вам надлежит сообщить государственному инспектору ГО Краснотурьинск, ГО Карпинск, Волчанского ГО по пожарному надзору не позднее месячного срока по адресу: 624930, Свердловская область, г. Карпинск, ул. Ленина, 133а, на факс 8(34383)3-36-00 или в отсканированном виде на электронный адрес: tond-krasnoturinsk@mail.ru.

Предупреждаю Вас, что за непринятие по Представлению должностного лица, рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьей 19.6 КоАП РФ.

Государственный инспектор
ГО Краснотурьинск, ГО Карпинск, Волчанского ГО
по пожарному надзору



Н.А. АКИМОВ

ПРОТОКОЛ № 148

об административном правонарушении

«20» августа 2021 года

г. Карпинск
(село, город, район)

Я. государственный инспектор ГО Краснотурьинск, ГО Карпинск, Волчанского ГО
(должность фамилия инициалы лица надзорного органа, составившего протокол)

по пожарному надзору Акимов Николай Александрович
руководствуясь ст. 23.34; 28.2; 28.3; 28.5 Кодекса Российской Федерации об
(указывается нормативно-правовой акт, в соответствии с которым составлен протокол)

административных правонарушениях (№ 195-ФЗ от 30.12.2001 года)

составил настоящий протокол в том, что должностное лицо:

1. Фамилия, имя, отчество: Горбунова Светлана Михайловна
2. Дата и место рождения: 17.11.1965 г/р., пос. Бисерть, Нижнесергинского р-на, Свердловской области
3. Адрес места регистрации: г. Волчанск, ул. Амбулаторная, 6-13.
4. Адрес места проживания: г. Волчанск, ул. Амбулаторная, 6-13.
5. Место работы (учёбы): ГАУ СОН СО «Комплексный центр социального обслуживания населения города Волчанска»
6. Занимаемая должность: Директор
7. Документ, удостоверяющий личность: паспорт 65 11 № 021319 выдан 07.12.2010 г. Отделением УФМС России по Свердловской области в Карпинском районе
8. Привлекался ли ранее к административной ответственности и когда: не привлекалась

В период с 09.08.2021 г. по 20.08.2021 г. государственным инспектором ГО Краснотурьинск, ГО Карпинск, Волчанского ГО по пожарному надзору Акимовым Н.А. при проведении плановой выездной проверки Государственного автономного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Волчанска», расположенного по адресу: 624940 Свердловская область, город Волчанск, улица Карпинского, 19а, выявлены нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

- в здании на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение (п. 4.3.12 СП 1.13130.2020);
- звуковые сигналы системы оповещения людей о пожаре не обеспечивают необходимый уровень звука в местах постоянного или временного пребывания людей (п.4.1, п.4.8 СП 3.13130.2009);

за что предусмотрена административная ответственность в соответствии с частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об Административных правонарушениях

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций, лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностные лица в пределах их компетенции.

В соответствии распоряжения Правительства Свердловской области от 19.04.2021 г. № 170-РП директором государственного автономного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Волчанска» является Горбунова Светлана Михайловна.

Должностному лицу Горбуновой Светлане Михайловне
(фамилия, инициалы)

разъяснены его (ее) права и обязанности, предусмотренные статьей 25.1 Кодекса Российской Федерации об Административных правонарушениях

Статья 25.1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении:

1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.


2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

3. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие при рассмотрении дела лица, в отношении которого ведется производство по делу.

При рассмотрении дела об административном правонарушении, влекущем административный арест или административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражданина либо лица без гражданства, присутствие лица, в отношении которого ведется производство по делу, является обязательным.

4. Несовершеннолетнее лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, может быть удалено на время рассмотрения обстоятельств дела, обсуждение которых может оказать отрицательное влияние на указанное лицо.

Права, предусмотренные статьёй 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, мне разъяснены и понятны.

 (Горбунова С.М.)
(подпись, Ф.И.О.)


Статья 51 Конституции РФ:

1. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом.

 (Горбунова С.М.)
(подпись, Ф.И.О.)

Объяснения лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении (могут прилагаться к протоколу отдельно):


с нарушением закона

 (Горбунова С.М.)
(подпись, Ф.И.О.)

К протоколу прилагаются: акт проверки № 71 от 20.08.2021 г.

Административное дело будет рассмотрено: «20» августа 2021 года в 12 часов 00 минут в помещении отдела НДиПР ГО Краснотурьинск, ГО Карпинск, Волчанского ГО по адресу: г. Краснотурьинск, ул. Парковая, 2

(время и место рассмотрения административного дела)


подпись лица, в отношении
которого составлен протокол

(Горбунова С.М.)
Ф.И.О.

подпись лица,
составившего протокол

(Акимов Н.А.)
Ф.И.О.

От подписи отказался (зачеркнуть в случае подписания протокола)

(Ф.И.О.)
подпись свидетеля

(Ф.И.О.)
подпись свидетеля

Копию протокола получил, с содержанием протокола ознакомлен:

20.08.21 г.
дата, подпись лица, в отношении которого составлен протокол

 (Горбунова Светлана Михайловна)
Ф.И.О.