

от 07.02.2022г., учетный номер КНМ 66220061000201030072



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Свердловской области

620014 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84

электронная почта [gu@mchs96.ru](mailto:gu@mchs96.ru) 8 (343) 346-12-60, факс 8 (343) 346-12-54, телефон доверия 8 (343) 262-99-99

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Главного Управления МЧС России по Свердловской области

620014 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84

электронная почта [oao-mchs@mail.ru](mailto:oao-mchs@mail.ru), телефон 8 (343) 346-10-96

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Нижний Тагил и Горноуральского  
городского округа

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Нижний Тагил, ул. Октябрьской революции, 27б т. 8(3435)42-28-08, e-mail: [tond-n.tagil@mail.ru](mailto:tond-n.tagil@mail.ru)

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 66-17-2022/0054рс /1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Государственному автономному учреждению социального обслуживания  
Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения  
«Золотая осень» города Нижний Тагил»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения главного государственного инспектора города Нижний Тагил и  
Горноуральского городского округа по пожарному надзору Пряничникова Сергея Олеговича о  
проведении плановой выездной проверки от «07» февраля 2022 года № 66-17-2022/0054рс /1 в  
период с «21» февраля 2022 г. по «01» марта 2022 г.

старший инспектор отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и  
профилактической работы города Нижний Тагил и Горноуральского городского округа УНД  
и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской области (государственный  
инспектор города Нижний Тагил и Горноуральского городского округа по пожарному  
надзору) капитан внутренней службы Скок Ирина Николаевна

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного  
пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка

ГАСО СО «КЦСОН «Золотая осень»  
города Нижний Тагил»

Вх. № 753  
от 02.03.2022  
№ папки 2/02-06



в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица

- Горбунова Антонина Алексеевна - директор ГАУСО СО "КЦСОН «Золотая осень» города Нижний Тагил"

- Березовская Наталья Валерьевна – специалист по противопожарной профилактике ГАУСО СО "КЦСОН «Золотая осень» города Нижний Тагил"

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Руководитель организации не организовал не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний наружных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	пп. «б» п.17 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479	01.11.2022	
2.	Двери расположенные на путях эвакуации, из помещений с одновременным пребыванием более 15 человек, не открываются по направлению выхода (2 этаж кабинет «трудотерапии» помещение №10 по техпаспорту БТИ)	ФЗ "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ ч.1 ст.46, ФЗ от 22.07.2008г., ст.5, ч.1 ст.6, ч.1, ч.2 ст.53, ч.1 ст.89 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.2.22 Свод правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утв. Приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 19 марта 2020 г. N 194)	01.11.2022	
3.	На объекте защиты эвакуационный выход не обеспечивает безопасную эвакуацию людей, а именно: ширина эвакуационного выхода из помещения бухгалтерии на первом этаже здания в помещении №5 по техпаспорту БТИ в свету при числе	ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст.5, ч.1 ст.6, ч.2 ст.52, ч.1, п.1 ч.2 ст.53, ч.1 ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о	10.01.2023	

	эвакуирующихся не более 50 человек менее 0,8м. (по факту ширина выхода составляет 0,72м.)	требованиях пожарной безопасности», п.4.2.19 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты Эвакуационные пути и выходы»		
4.	Выход из помещений 1 этажа на лестничную клетку не оборудован дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах в помещении №17 по техпаспорту БТИ (для не распространения опасных факторов пожара на путях эвакуации)	ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст.5, ч.1 ст.6, ч.2 ст.52, ч.1, п.1 ч.2 ст.53, ч.1 ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.4.6 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты Эвакуационные пути и выходы», п. 16 пп.д) Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479	10.01.2023	
5.	На объекте защиты система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку ворот, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники	п.71 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479	10.01.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

  
(подпись)

Старший инспектор отделения надзорной деятельности  
отдела надзорной деятельности и профилактической работы  
города Нижний Тагил и Горноуральского городского округа  
УНДиПР Главного управления МЧС России по Свердловской  
области (государственный инспектор города Нижний Тагил и  
Горноуральского городского округа по пожарному надзору)  
капитан внутренней службы Скок И.Н.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

