

от 07.02.2022г., учетный номер КНМ 66220061000201029491



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Свердловской области
620014 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84
электронная почта gu@mchs96.ru 8 (343) 346-12-60, факс 8 (343) 346-12-54, телефон доверия 8 (343) 262-99-99
(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного Управления МЧС России по Свердловской области
620014 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84
электронная почта оао-mchs@mail.ru, телефон 8 (343) 346-10-96
(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Нижний Тагил и Горноуральского
городского округа

(наименование органа государственного пожарного надзора)
г. Нижний Тагил, ул. Октябрьской революции, 276 т. 8(3435)42-28-08, e-mail: tond-n.tagil@mail.ru
(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 66-17-2022/0055рс**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Государственному автономному учреждению социального обслуживания
Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения
«Золотая осень» города Нижний Тагил»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения главного государственного инспектора города Нижний Тагил и
Горноуральского городского округа по пожарному надзору Пряничникова Сергея Олеговича о
проведении плановой выездной проверки от «07» февраля 2022 года № 66-17-2022/0055рс /1 в
период с «22» февраля 2022 г. по «01» марта 2022 г.

старший инспектор отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и
профилактической работы города Нижний Тагил и Горноуральского городского округа УНД
и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской области (государственный
инспектор города Нижний Тагил и Горноуральского городского округа по пожарному
надзору) капитан внутренней службы Скок Ирина Николаевна

ГАСО СО «КЦСОН «Золотая осень»
города Нижний Тагил»

Вх. № 757
от 02.03.2022
№ папки 2/02-06.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица

- Горбунова Антонина Алексеевна - директор ГАУСО СО "КЦСОН «Золотая осень» города Нижний Тагил"

- Березовская Наталья Валерьевна – специалист по противопожарной профилактике ГАУСО СО "КЦСОН «Золотая осень» города Нижний Тагил"

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Информация о проведении работ по очистке вентиляционных камер (воздуховодов) от горючих отходов и отложений не внесена в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	п.43 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. N 1479)	01.11.2022	
2.	Приточная вентиляция, установленная помещениях кухни, не отключается при срабатывании автоматических установок пожарной сигнализации	ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ч. 7 ст. 85 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.6.24, п.7.1 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»	10.01.2023	
3.	Не обеспечена повторная огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения (согласно документации, подтверждающей окончание гарантированного срока эксплуатации огнезащитного покрытия в соответствии с технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ ООО «ТехноЩит» гарантийный срок истек 04.10.2021г.)	п.13 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. N 1479)	01.11.2022	

4.	Руководитель организации не организовал не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний наружных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	пп. «б» п.17 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. N 1479)	01.11.2022	
5.	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений (не выполнены расчеты категорий)	ч.1 ст.46 Федерального закона "О техническом регулировании" от 27.12.2002 № 184-ФЗ, ст. 5, ч. 1 ст.6, чч.11-21 ст.27 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2, п. 4.3, п. 6.1 СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности, п. 12 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479	01.11.2022	
6.	В здании класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 помещения чердака не защищены системой противопожарной защиты (системой пожарной сигнализации)	ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст.5, п.3 ст.52, ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.1, п.4.3, п.4.4, п.42 табл. 3 СП 486.1311500.2020 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности, утвержденные Приказом МЧС России от 20.07.2020 № 539	10.01.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.


Директор ИУСОО "КВСОМ "Золотая
речка" города Нижнего Тагила "Горноуральск"

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

А.А. Аверин
(подпись)

Старший инспектор отделения надзорной деятельности
отдела надзорной деятельности и профилактической работы
города Нижний Тагил и Горноуральского городского округа
УНДиПР Главного управления МЧС России по Свердловской
области (государственный инспектор города Нижний Тагил и
Горноуральского городского округа по пожарному надзору)
капитан внутренней службы Скок И.Н.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.