

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Свердловской области, г. Екатеринбург ул. К.Либкнехта 8-а

(наименование территориального органа МЧС России)

управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы

Верхнесалдинского ГО, ГО Нижняя Салда

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. В. Салда

(место составления акта)

“ 06 ” февраля 20 19 г.

(дата составления акта)

12.00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля

№ 1

1. По адресу/адресам: 624740 Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул. Луначарского 145
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 1 от 09.01.2019 г. врио начальника ОНДиПР

Верхнесалдинского ГО, ГО Нижняя Салда Бугаева Георгия Антоновича

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

проверка в отношении:

Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Нижняя Салда»
территория, здания, помещения учреждения социального обслуживания населения

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 17 ” января 20 19 г. с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 3 ч

“ 06 ” февраля 20 19 г. с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 3 ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня/6 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделение надзорной деятельности и профилактической работы

Верхнесалдинского ГО, ГО Нижняя Салда

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

Директор ГАУСОНСОКЦСОН г. Н.Салда Урванцева О. А. 10.01.2019г. 10 часов 00 минут

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

государственный инспектор Верхнесалдинского ГО, ГО Нижняя Салда по пожарному надзору
Койнова Наталья Николаевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор ГАУСОНСОКЦСОН г.Н.Салда Урванцева О.А. (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятия по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. Отсутствуют двери, предусмотренные проектной документацией и отделяющие холл от коридоров п.23 д) ППР в РФ
2. Тамбур запасного эвакуационного выхода загроможден сгораемыми материалами. п.36 б) ППР в РФ
3. Коридор № 14 по поэтажному плану загроможден сгораемыми материалами. п.36 б) ППР в РФ
4. При эксплуатации эвакуационных выходов не обеспечено соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями статьи 84 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". п. 33 ППР в РФ
5. Покрытия полов на путях эвакуации в коридорах № 42 и 26 по поэтажному плану выполнены из материалов с неизвестными показателями пожарной опасности. № 123-ФЗ от 22.07.08г «Тех. регламент о требованиях ПБ» ст.134 ч.6, табл. 28
6. На путях эвакуации (тамбур запасного эвакуационного выхода) применены декоративно-отделочные материалы стен с неизвестным классом пожарной опасности. Ч.6 ст.134, табл.28 №123-ФЗ от 22.07.08г «Тех. Регламент о требованиях ПБ».
7. Помещения различных классов функциональной пожарной опасности (прачечная) в здании не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Ст. 88 ч. 1 № 123-ФЗ от 22.07.2008
8. Допускается эксплуатация оставленных без присмотра включенных в электрическую сеть электрическую сеть электронагревательных приборов, а также других бытовых электроприборов, в том числе находящиеся в режиме ожидания п. 42 е) ППР в РФ.
9. На объекте отсутствует инструкция о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в ночное время, средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения. п. 9 ППР в РФ
10. Не организована подготовка лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте, к действиям по эвакуации граждан, относящихся к маломобильным группам населения, в случае возникновения пожара. п. 13 ППР в РФ
11. В спальнях покрытия полов выполнены из материалов с неизвестными показателями пожарной опасности. Ч.7 ст.134, №123-ФЗ от 22.07.08г «Тех. Регламент о требованиях ПБ»
12. На здании отсутствуют указатели направления движения к пожарным водоемам с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения. п. 55 ППР в РФ.
13. Помещения центра не доукомплектованы первичными средствами пожаротушения (огнетушители) п.463 ППР в РФ

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного

представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Прилагаемые к акту документы: _____

Подписи лиц, проводивших проверку:

гос. инспектор Верхнесалдинского ГО,
ГО Нижняя Салда по пожарному надзору
Койнова Н. Н.

гос. инспектор Верхнесалдинского ГО,
ГО Нижняя Салда по пожарному надзору
Кольцын Д. А.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

✓ Францева Оксана Александровна
Директор

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

“ 06 ” февраля 20 18 г.

✓ _____
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)