

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
«ЩЕЛКУНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ»

П Р И К А З

«12» ноября 2019г.  
с.Щелкун, Сысертский район

№ 156-09


Об утверждении инструкции о мерах  
пожарной безопасности

На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации" и с целью создания необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности

ПРИКАЗЫВАЮ:


1. Утвердить инструкцию о мерах пожарной безопасности в ГАУ «Щелкунский ПНИ» (приложение №1 к данному приказу).
2. Специалисту по охране труда Ошмаровой А.В. проводить инструктажи по пожарной безопасности по данной инструкции для сотрудников учреждения, с записью в журнале регистрации инструктажа по пожарной безопасности.
3. Контроль за выполнением приказа оставляю за специалистом по кадрам Ишкуловой М.Н..

Директор



Н.А. Деменьшина

С приказом ознакомлены:



М.Н.Ишкулова  
А.В.Ошмарова

## ИНСТРУКЦИЯ

### о мерах пожарной безопасности в ГАУ «Щелкунский ПНИ»

#### 1. Общие положения

- 1.1. Настоящая инструкция устанавливает основные требования пожарной безопасности для жилых, хозяйственных и административных зданий, содержит требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации деятельности сотрудников учреждения в целях обеспечения пожарной безопасности.
- 1.2. Все сотрудники ГАУ «Щелкунский ПНИ» должны пройти инструктаж по пожарной безопасности с целью ознакомления с правилами пожарной безопасности в помещениях и на территории ГАУ «Щелкунский ПНИ».
- 1.3. Инструктаж проводится ответственным лицом, назначенным руководителем учреждения.
- 1.4. Нарушители правил противопожарной безопасности привлекаются к административной либо уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 1.5. Сотрудники ГАУ «Щелкунский ПНИ» должны знать место нахождения ближайших от своего рабочего места средств связи и первичных средств пожаротушения.
- 1.6. Ответственность за соблюдением установленных противопожарных мероприятий на рабочем месте возлагается на руководителей структурных подразделений.
- 1.7. Ответственность за техническое состояние средств противопожарной защиты возлагается на должностных лиц административно-хозяйственного подразделения.

#### 2. Требования пожарной безопасности к территориям, зданиям и помещениям

- 2.1. Территория в пределах ГАУ «Щелкунский ПНИ» должна очищаться от горючих отходов: мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.
- 2.2. Противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями не разрешается использовать под складирование материалов, оборудования, для стоянки автотранспорта.
- 2.3. Дороги, проезды, подъезды и проходы к зданиям, сооружениям и подступы к пожарному инвентарю должны быть всегда свободными.
- 2.4. Эвакуационные пути и выходы должны быть свободны для перемещения сотрудников и проживающих. Выходы освещены в ночное время. Двери спальных корпусов открыты.
- 2.5. На территории запрещается:
  - разводить костры, сжигать отходы, мусор и тару;
  - курить в не отведенных для курения местах. Курение допускается в местах, оборудованных урной из негорючего материала, знаком "место для курения";
  - устраивать свалки.
- 2.6. Во всех производственных, административных, складских и вспомогательных помещениях на видных местах должны быть вывешены номера телефонов вызова пожарной охраны.



2.7. Нарушения огнезащитных покрытий строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов должны немедленно устраняться.

2.8. Помещения, здания и сооружения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения (огнетушителями).

2.10. Огнетушители должны содержаться в соответствии с паспортными данными на них и с учетом требований норм и правил пожарной безопасности.

2.11. После окончания работы сотрудники учреждения обязаны проверить свое рабочее место, выключить аппаратуру и электроприборы. Закрыть окна и двери помещений.

2.12. В помещениях запрещается:

- использовать технические помещения для хранения оборудования, мебели и других предметов;
- хранить в подвалах и цокольных этажах легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, товары в аэрозольной упаковке и другие пожароопасные вещества и материалы;
- курить в помещениях;
- загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, а также забивать эвакуационные выходы;
- применять на путях эвакуации горючие материалы для отделки, облицовки, окраски стен и потолков;
- хранить (в том числе временно) в тамбурах выходов любой инвентарь и материалы.

2.13. Допустимое количество людей, которые могут одновременно находиться на объектах: 1 площадка (ул.Советская, 314) — 199 чел., 2 площадка (ул.Советская, 155) — 106 чел..

### **3. Требования пожарной безопасности к электроустановкам**

3.1. Электроустановки должны монтироваться и эксплуатироваться в соответствии с Правилами устройства электроустановок (ПУЭ), утвержденными Приказом Минэнерго России от 09.04.2003 N 150, Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭП), утвержденными Приказом Минэнерго России от 13.01.2003 N 6, Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденными Приказом Минтруда России от 15.12.2020 N 903н, и другими нормативными документами.

3.2. Электроустановки, аппараты, защитная аппаратура, вспомогательное оборудование и проводки должны иметь исполнение и степень защиты, соответствующие классу зоны по ПУЭ, а также аппараты защиты от токов короткого замыкания и перегрузок.

3.3. Во всех помещениях, которые по окончании работ закрываются и не контролируются дежурным персоналом, все электроустановки и электроприборы должны быть обесточены (за исключением аварийного освещения, охранной сигнализации, а также электроустановок, работающих круглосуточно по требованию технологии).

3.4. Эксплуатация электронагревательных приборов допускается только с разрешения сотрудников специализированной организации.

3.5. При эксплуатации электрических сетей и приборов запрещается:

- оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы, радиоприемники, компьютеры, принтеры, копировальные аппараты и т.п., за исключением холодильников и других приборов, предназначенных для круглосуточной работы;
- использовать в светильниках местного освещения (настольные лампы, бра и т.п.) лампы накаливания, а также светильники с источником света, номинальная мощность которых выше допустимых значений, установленных в паспорте или техническом описании;
- пользоваться электроприборами вне специально установленных мест;



- складировать горючие материалы на расстоянии менее 0,5 метра от светильников, электропроводов и других электроустановок;
- использовать кипятильники и самодельные электронагревательные приборы;
- использовать электроустановки, имеющие механические повреждения или нарушение целостности изоляции электропровода.

#### **4. Содержание датчиков пожарной сигнализации,**

##### **оповещение людей о пожаре**

- 4.1. Регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту датчиков пожарной сигнализации должны выполняться сотрудниками специализированной организации, имеющей лицензию на право проведения работ по договору.
- 4.2. К местам размещения технических средств пожарной автоматики должен быть обеспечен свободный доступ для проверки их работоспособности, проведения обслуживания и ремонта.
- 4.3. Места, где имеется опасность механического повреждения устройств пожарной автоматики, должны защищаться надежными ограждениями.
- 4.4. Датчики пожарной сигнализации должны содержаться в чистоте. В период проведения в помещениях ремонтных работ датчики и проводка должны быть защищены от попадания на них штукатурки, краски, побелки и т.п. После окончания ремонта защитные приспособления должны быть сняты.
- 4.5. Оповещение людей о пожаре должно проводиться по громкой связи с использованием извещателя противопожарного ручного (ИПР). Руководители подразделений должны обеспечить информацией о пожаре подчиненных, не имеющих телефонной связи.
- 4.6. Автоматическая пожарная сигнализация, оповещение людей о пожаре и прохождение сигнала о возникновении пожара в Пожарную Часть — должны проверяться ежемесячно, с составлением акта или с записью в специальном журнале.

#### **5. Действия при пожаре**

- 5.1. При возникновении пожара действия администрации и сотрудников учреждения в первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности и эвакуацию людей.
- 5.2. Каждый сотрудник при обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) обязан выполнять действия согласно «Инструкции о порядке действий персонала на случай возникновения пожара»:
  - немедленно позвонить в пожарную часть по телефону: 01, 112 (единый телефон спасения), 6-95-15 — пожарная часть с.Щелкун, 6-18-11 — пожарная часть г.Сысерть и сообщить о возгорании;
  - сообщить о случившемся администрации интерната;
  - сообщить и вызвать ответственного по пожарной безопасности учреждения и инженера;
  - вызвать дежурную бригаду для отключения электроэнергии с электроподстанции по телефону: 6-92-54, 6-53-99, 6-53-98;
  - немедленно послать посыльного за дежурным персоналом в соседние спальные корпуса для оказания помощи в проведении эвакуации;
  - пресечь возникновение паники, провести эвакуацию.
- 5.3. Руководители и должностные лица, назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, прибыв к месту пожара, обязаны:

- продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную часть и поставить в известность вышестоящее руководство;
- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства;
- прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;
- удалить за пределы опасной зоны всех сотрудников, не участвующих в тушении пожара;
- осуществить общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны;
- обеспечить соблюдение требований безопасности сотрудниками, принимающими участие в тушении пожара;
- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;
- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;
- сообщать подразделениям пожарной охраны сведения о хранящихся на объекте пожароопасных веществах, о количестве сотрудников и проживающих.

Специалист по охране труда



А.В.Ошмарова