

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы
по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Свердловской области
Территориальный отдел
в городе Алапаевск, Алапаевском,
Артемовском и Режевском районах
адрес: 624605, Свердловская область,
г. Алапаевск, ул. Ленина, дом 125
тел. (34346)3-18-66, E-mail:
mail_02@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,
ИНН/КПП 6670083677/667001001

Государственное автономное стационарное
учреждение социального обслуживания
населения Свердловской области
«Режевской Дом-интернат для престарелых и
инвалидов»

623750, Свердловская область,
г. Реж, ул. П. Морозова, 58

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений
санитарно-эпидемиологических требований

от 31.03.2016 г.

№ 01-02-01-30/802

При проведении проверки с 02.03.2016 по 31.03.2016 г.

в отношении Государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области «Режевской Дом-интернат для престарелых и инвалидов».

название юридического лица, индивидуального предпринимателя

юридический адрес 623750, Свердловская область, г. Реж, ул. П. Морозова, 58

дата регистрации 17.04.1997

ИНН/ОГРН 6628004784 / 1026601687903

ГАСУ СОН СО "Режевской дом интернат для престарелых и инвалидов"(623750, г. Реж, ул. П-Морозова, 58)

рассмотрении представленных документов: Акт плановой проверки от 31.03.2016 г.

выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

С целью устранения выявленных нарушений на основании п.2 ст.50 Федерального закона № 52 - ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года, ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

| № п/п | содержание мероприятия | № нормативного документа | пункт НД | срок |
|----------|--|--------------------------------|---------------------|---------------|
| 1. | В "Программе производственного контроля" раздел официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды обитания - необходимо включить действующие нормативные документы, а именно Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Изменение к СанПиН 2.1.4.1074-01. Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.1.4.2496-09. Производственный контроль осуществлять в соответствии с требованиями санитарных правил и программы производственного контроля учреждения. Соблюдать объем и периодичность исследований. Протоколы лабораторных испытаний предоставить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах. | 1.1.1058-01 | 1.5 2.4. 2.7. | 27.10.2016 г. |
| 2. | Откорректировать программу производственного контроля ГАСУ СОН СО "Режевской дом-интернат для престарелых и инвалидов" в связи с введением в действие новых санитарных правил СП 3.5.3.3223-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий" СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории РФ". | | 3.1. | 27.10.2016 г. |
| 3. | Программа производственного контроля должна включать: | | 3.3. | 27.10.2016 г. |

| | | | | |
|-----|--|---------------|-----------|---------------|
| | <p>перечень химических веществ, биологических, физических и иных факторов, а также объектов производственного контроля, представляющих потенциальную опасность для человека и среды его обитания (контрольных критических точек), в отношении которых необходима организация лабораторных исследований и испытаний, с указанием точек, в которых осуществляется отбор проб (проводятся лабораторные исследования и испытания), и периодичности отбора проб (проведения лабораторных исследований и испытаний), а именно в разделе 6 "Перечень химических веществ, биологических, физических и иных факторов, а также объектов производственного контроля, в отношении которых необходима организация лабораторных исследований", разделе "Вода питьевая" п. 1.1 указать полный перечень показателей, точек отбора воды питьевой холодного и горячего водоснабжения, которые установлены требованиями действующих санитарных правил; в разделе микробиологический контроль за качеством дезинфекции и стерилизации изделий медицинского назначения в медицинских кабинетах указаны необходимое количество проб и кратность в год.</p> | | | |
| 4. | В медицинском блоке ГАСУ СОН СО "Режевской дом-интернат для престарелых и инвалидов", а именно: в массажном кабинете, кабинете старшей медсестры, в инвентарной комнате и коридоре поверхность стен, полов и потолков помещений должна быть гладкой, без дефектов, легкодоступной для влажной уборки и устойчивой к обработке моющими и дезинфицирующими средствами. | 2.1.3.2630-10 | p.1,4.2. | 27.10.2016 г. |
| 5. | В массажном кабинете здания ГОУ КЦСОН "Доверие" необходимо иметь отдельные емкости с рабочими растворами дезинфекционных средств, используемых для обработки различных объектов, а именно: для дезинфекции поверхностей в помещениях, мебели, аппаратов, приборов и оборудования; для обеззараживания уборочного материала. | | p.1,11.3. | 27.10.2016 г. |
| 6. | Медицинский персонал массажного кабинета обеспечить жидким мылом, согласно санитарным правилам 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность". | | p.1,12.3. | 27.10.2016 г. |
| 7. | В программе производственного контроля в разделе микробиологический контроль за качеством дезинфекции и стерилизации изделий медицинского назначения в медицинских кабинетах указать необходимое количество проб и кратность в год. | | p.2,2.35. | 27.10.2016 г. |
| 8. | Согласовать перечень показателей, периодичность исследования качества питьевой воды (план - график) с Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах. | 2.1.4.1074-01 | 2.4. | 27.10.2016 г. |
| 9. | Производственный контроль качества горячей воды в закрытой системе теплоснабжения, местах поступления исходной воды (водопроводной), после водонагревателей осуществлять в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. Протоколы лабораторных испытаний предоставить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах. | 2.1.4.2496-09 | 4.1.1 | 27.10.2016 г. |
| 10. | Организовать лабораторный производственный контроль за качеством горячей воды в распределительной сети в точках, согласованных с Роспотребнадзором. | | 4.2 | 27.10.2016 г. |
| 11. | Производственный лабораторный контроль качества горячей воды, должен осуществляется в полном объеме и включать следующие показатели: температуру, цветность, мутность, запах, рН, железо, сероводород, остаточное содержание реагентов, применяемых в процессе водоподготовки, вещества, вымывание которых возможно из материала труб горячего | | 4.3 | 27.10.2016 г. |

| | | | | |
|-----|--|-----------------|-------|---------------|
| | водоснабжения согласно технической документации (никель, алюминий, хром и т.д.), сульфитредуцирующие клостридии. | | | |
| 12. | Соблюдать кратность отбора проб горячего водоснабжения (ГВС) в распределительной сети, согласно санитарным правилам не менее 2-х проб в месяц. | | 4.4 | 27.10.2016 г. |
| 13. | Осуществлять производственно-лабораторный контроль за качеством атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. Протоколы лабораторных испытаний предоставить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах. | 2.1.6.1032-01 | 5.1. | 27.10.2016 г. |
| 14. | Размещение постов наблюдения, перечень загрязняющих веществ, подлежащих контролю, методы их определения, а также периодичность отбора проб атмосферного воздуха согласовать с Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах. | | 5.3. | 27.10.2016 г. |
| 15. | Осуществлять производственно-лабораторный контроль состояния почвы в местах временного складирования бытовых отходов. Объем исследований и перечень показателей согласовать с Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах. | 2.1.7.1287-03 | 6.7. | 27.10.2016 г. |
| 16. | Классы опасности отходов для среды обитания и условий проживания определить в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. | 2.1.7.1386-03 | 2.9. | 27.10.2016 г. |
| 17. | Классы опасности отходов для среды обитания и условий проживания согласовать с Управлением Роспотребнадзора. | | 2.10. | 27.10.2016 г. |
| 18. | Санитарно-гигиенические паспорта с общей и количественной характеристикой факторов производственной среды и трудового процесса предоставить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах. | 2.2.0.555-96 | 1.12. | 27.10.2016 г. |
| 19. | Организовать проведение производственного контроля за параметрами микроклимата в производственных помещениях столовой, а также в зале приема пищи, в соответствии с требованиями санитарных правил применительно к выполнению работ различных категорий в холодный и теплый период года. | 2.3.6.1079-01 | 4.2. | 27.10.2016 г. |
| 20. | Осуществлять производственно-лабораторный контроль за параметрами искусственного и естественного освещения в соответствии с требованиями к искусственному и естественному освещению. Протоколы лабораторных испытаний предоставить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах. | | 4.13. | 27.10.2016 г. |
| 21. | Допустимые уровни шума и вибрации на рабочих местах должны соответствовать санитарным требованиям. Протоколы лабораторных испытаний предоставить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах. | | 4.18. | 27.10.2016 г. |
| 22. | Профессиональную гигиеническую подготовка сотрудников проводить с периодичностью 1 раз в 2 года. | 3.1/3.2.3146-13 | 8.2 | 27.10.2016 г. |
| 23. | Профилактическую иммунизацию персонала проводить с периодичностью, прописанной в национальном и региональном календаре профилактических прививок: обеспечить своевременную ревакцинацию против дифтерии и клещевого энцефалита у работников ГАСУ СОН "Режевской дом-интернат для престарелых и инвалидов". | | 18.1 | 27.10.2016 г. |
| 24. | В полном объеме осуществлять мероприятия по предупреждению возникновения и распространения внутрибольничных инфекционных заболеваний: - качественно проводить текущую дезинфекцию объектов окружающей среды | | 19.2 | 27.10.2016 г. |

| | | | | |
|-----|---|---------------|--------|---------------|
| | медицинского назначения (предоставить протоколы лабораторных испытаний); - соблюдать правила приготовления рабочих растворов дезинфицирующих средств в медицинском блоке (предоставить протоколы лабораторных испытаний). | | | |
| 25. | Проводить мероприятия по дератизации в соответствии с СП 3.5.3.3223-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий" п.3.4, п.3.14, п.3.17. | 3.5.1378-03 | 4.2.1. | 27.10.2016 г. |
| 26. | Проводить предварительные санитарно-эпидемиологические обследования объекта с целью определения наличия членистоногих и их видов, выявления места локализации и уровня численности членистоногих. | 3.5.2.1376-03 | 5.1. | 27.10.2016 г. |

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах в срок до **27.10.2016 г.**

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

Невыполнение в установленный срок законного предписания федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов влечет в соответствии с ч.15 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафов на юридическое и должностное лицо.

Настоящее предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Свердловской области в течение 3 (трех) месяцев со дня вручения или получения.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на **Директора ГАСУ СОН СО "Режевской дом интернат для престарелых и инвалидов" Логинову Наталью Петровну и ГАСУ СОН СО "Режевской дом интернат для престарелых и инвалидов"**

ВрИО Главного государственного санитарного врача в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах

Телегина Ирина Анатольевна

должность лица, уполномоченного осуществлять госнадзор

подпись

ФИО

Предписание получил:

должность, ФИО

подпись

дата

Место выдачи предписания:

624605, Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Ленина, дом 125

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта, либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания