

Директору ГАУ «Режевской
дом-интернат для
престарелых и инвалидов»

Логиновой Н.П.

ул. П. Морозова, 58, г. Реж,
Свердловская область
623750

09.03.2016

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

(об устранении нарушений законодательства
о пожарной безопасности законодательства)

14.01.2016 Режевской городской прокуратурой совместно с начальником отделения надзорной деятельности Режевского городского округа ГУ МЧС России по Свердловской области проведена проверка соблюдения требований пожарной безопасности в здании ГАУ «Режевской дом интернат», расположенном по адресу: ул. П. Морозова, 58, г. Реж.

В ходе проверки выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

1. Руководитель организации не обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (противопожарных дверей). Не проводится проверка работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки, чем нарушены требования п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ 25.04.2012 г. № 390, (далее Правила).

2. Руководитель организации не обеспечивает в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документацией заводов-изготовителей и сроками выполнения работ проведения регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты здания, чем нарушены требования п. 63 Правил.

3. Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях складского назначения обозначение их категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», чем нарушены требования п. 20 Правил.

4. При обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности

здания не соблюдаются требования нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: кабельные линии систем противопожарной защиты: автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре выполнены не огнестойкими кабелями – чем нарушены требования ч. 2 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ, п. 61 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме», п. 4.1. СП 6.13130.2009, п. 4.6 СП 6.13130.2009.

Согласно ст. 2 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" (далее - Федеральный закон N 69-ФЗ) законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности включает в себя настоящий Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности.

Согласно ст. 38 Федерального закона N 69-ФЗ ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут, в частности, собственники имущества и лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций, а также лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности.

Состояние ГАУ «Режевской дом-интернат», не отвечает требованиям безопасности для жизни и здоровья граждан, сохранности имущества физических лиц, что свидетельствует об отсутствии профилактики терроризма и может привести к возможным актам терроризма.

Невыполнением требований ФЗ "О противодействии терроризму" и других нормативных актов, направленных на обеспечение безопасности граждан, нарушаются права и интересы неопределенного круга лиц при обеспечении безопасности жизни и здоровья граждан.

На основании изложенного, руководствуясь ст.24 Закона РФ «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

Безотлагательно рассмотреть настоящее представление на оперативном совещании с участием Режевского городского прокурора. Принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих.

Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных лиц по выявленным нарушениям.

О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах уведомить Режевского городского прокурора в установленный законом месячный срок в письменной форме.

В соответствии с приказом Генерального прокурора от 07.12.2007 №195, участие прокурора в рассмотрении представления является обязательным, в связи с чем, необходимо заблаговременно сообщать в Режевскую городскую прокуратуру о дате рассмотрения настоящего представления.

Кроме того, разъясняю, за неисполнение или ненадлежащее исполнение требований прокурора предусмотрена административная ответственность по ст. 17.7 КоАП РФ.

Режевской городской прокурор

советник юстиции



В.В. Аникеев