

РФ
Министерство социальной политики
Свердловской области
Государственное автономное стационарное
учреждение социального обслуживания населения
Свердловской области
«Режевской дом-интернат
для престарелых и инвалидов»

623752, г. Реж, ул. П. Морозова, 58
Тел./факс (34364) 2-13-13
E-mail: rez-su@gov66.ru
ОКПО 03157682 ИНН 6628004784

Режевскому городскому прокурору
советнику юстиции
В.В. Аникееву

25.03.2016 № 110
На _____ от _____

Рассмотрев Представление прокуратуры г. Реж об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности в ГАУ «Режевской ДИ» на оперативном совещании (копия протокола прилагается) с участием помощника Режевского городского прокурора Кувалдиной Е.В. приняты следующие меры:

Пункт 1. Руководитель организации не обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (противопожарных дверей). Не проводится проверка работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки, чем нарушены требования п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ 25.04.2012 № 390.

Решение по п.1

Заключен договор по обслуживанию противопожарных дверей и люков с «Пожсервис-Р». По результатам проверки составлен соответствующий акт (копии договора и акта прилагаются).

Пункт 2. Руководитель организации не обеспечивает в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документацией заводов-изготовителей и сроками выполнения работ проведения регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты здания, чем нарушены требования п.63 правил

Решение по п.2.

Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты

ГОДСКАЯ
ИЮНЬ
2016 г. 21.06.16

здания отражены в актах по проведению проверок работоспособности систем противопожарной защиты и средств пожарной защиты ООО «Эдельвейс-Аяврик» и ООО «Пожсервис-Р» (копии прилагаются).

Пункт 3. Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях складского назначения обозначение их категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5,7и8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», чем нарушены требования п.20 Правил.

Решение по п.3.


На дверях складского помещения сестры-хозяйки отсутствовали таблички обозначающие категории по взрывопожарной и пожарной опасности. Проводились ремонтные работы помещения склада и замена противопожарных дверей. На данный момент таблички с категориями взрывопожарной опасности установлены на место. Ведение контроля по пожарной безопасности осуществляет зам. директора Осипов О.И. За нарушение наложено дисциплинарное взыскание в виде замечания (копия приказа прилагается).

Пункт 4. При обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности здания не соблюдаются требования нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: кабельные линии систем противопожарной защиты: автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре выполнены не огнестойкими кабелями – чем нарушены требования ч.2 ст.832 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ п.61 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 « О противопожарном режиме», п.4.1.СП .6.13130.2009.

Решение по п.4.

В Министерство социальной политики Свердловской области отправлена заявка о выделении средств на устранение нарушений требований пожарной безопасности. (копия заявки с отметкой о получении прилагается). После получения финансирования работы будут выполнены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о противопожарном режиме.

Директор ГАУ «Режевской ДИ»



Логинова Н.П.