

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: : КНМ № 66220061000200956887 от 23.09.2021 г.

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: <https://private.proverki.gov.ru/private/knm/11029013>

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главного управления МЧС России по Свердловской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

620014, г.Екатеринбург, ул.Шейнкмана, д. 84,

8 (343) 346-12-60; 346-10-33; E-mail: gu@mchs96.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Талицкого городского округа, Тугулымского городского округа
УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

623640, Свердловская область, г. Талица, ул. Заводская, 13 «б»,

тел. 8(34371) 2-45-20, E-mail: tond-Talitsa@mail.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 66-028-2022/0137/1 пп**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

Государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области «Талицкий пансионат для престарелых и инвалидов», ио директора Упоровой Свет-
лане Владимировне

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки № 66-028-2022/0137пс от «04» октября 2022 года

в период с 14 час. 00 мин. по 17 час. 00 мин. 11.10.2022

с 13 час. 00 мин. по 14 час. 00 мин. 19.10.2022

с 13 час. 30 мин. по 14 час. 30 мин. 21.10.2022

Начальником ОНДиПР Талицкого ГО, Тугулымского ГО Зайковым Дмитрием Валентиновичем под-
полковником внутренней службы, Старшим инспектором ОНДиПР Талицкого ГО, Тугулымского ГО
Рогачевым Виктором Владимировичем старшим лейтенантом внутренней службы

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

органа государственного пожарного надзора)

проведен(а) выездная проверка, по адресу: 623640, Свердловская область,

Талицкий район, г. Талица, ул. Красноармейская, 31

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица, ио директора ГАУ "Талицкий пансионат" Упорова Светлана Владимировна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	На объекте защиты (здание ГАУ «Талицкий пансионат для престарелых и инвалидов», г. Талица, ул. Красноармейская, 31), руководитель организации не обеспечивает исправное состояние средств обеспечения пожарной безопасности, а именно система автоматической пожарной сигнализации в подвальном помещении (под помещениями изолятора) на момент проведения проверки не исправна. Руководителю организации обеспечить исправное состояние автоматической пожарной сигнализации в подвальном помещении (под помещениями изолятора).	Нарушен: п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ 16.09.2020 N 1479).	15.06.2023	

2.	<p>На объекте защиты (здание ГАУ «Талицкий пансионат для престарелых и инвалидов», г. Талица, ул. Красноармейская, 31), отсутствует оснащение персональными устройствами со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения о пожаре, людей с учетом их индивидуальных способностей к восприятию сигналов оповещения.</p> <p>Оснастить объект защиты персональными устройствами со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения о пожаре, людей с учетом их индивидуальных способностей к восприятию сигналов оповещения</p>	Нарушены: ч. 12 Ст. 84 Федерального закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	15.06.2023	
3.	<p>На объекте защиты (здание ГАУ «Талицкий пансионат для престарелых и инвалидов», г. Талица, ул. Красноармейская, 31), выбор типа огнетушителей не соответствует требованиям пожарной безопасности, а именно складские помещения, расположенные в подвале здания пансионата (под пищеблоком) оборудованы огнетушителями с рангом тушения модульного очага 2 А (ОП-5(з)), при нормируемом ранге тушения модульного очага 4 А.</p> <p>Оборудовать складские помещения, расположенные в подвале здания пансионата (под пищеблоком) огнетушителями с рангом тушения модульного очага 4 А.</p>	Нарушены: п. 397, прил. 1 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ 16.09.2020 N 1479).	15.06.2023	

4.	<p>На объекте защиты (здание ГАУ «Талицкий пансионат для престарелых и инвалидов», г. Талица, ул. Красноармейская, 31), руководитель организации не обеспечивает проведение работ по заделке негорючими материалами обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость противопожарных преград, а именно над противопожарной дверью складского помещения В2(помещение № 47 по техническому паспорту), оборудовано вентиляционное отверстие.</p> <p>Руководителю организации обеспечить проведение работ по заделке негорючими материалами обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость противопожарных преград.</p>	Нарушен: п. 15 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ 16.09.2020 N 1479).	15.06.2023	
5.	<p>На объекте защиты (здание ГАУ «Талицкий пансионат для престарелых и инвалидов», г. Талица, ул. Красноармейская, 31), автоматические установки пожарной сигнализации и система оповещения людей о пожаре, смонтирована не в соответствии с проектной документацией (Рабочая документация № 03/01 ПС от 2021 года), а именно на объекте отсутствует монтаж элементов системы оповещения в жилых комнатах (система беспроводная речевого оповещения с автономным питанием Тон-р-028), согласно проектной документации (Рабочая документация № 03/01 ПС от 2021 года)</p> <p>Автоматические установки пожарной сигнализации и система оповещения людей о по-</p>	Нарушены: ч. 1 Ст. 83 Федерального закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 1.1; п. 3.1; п. 3.3, табл. 1; табл. 2 СП 3.1313.2009 «Системы противопожарной защиты система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре требования пожарной безопасности».	15.06.2023	

	жаре смонтировать в соответствии с проектной документацией (Рабочая документация № 03/01 ПС от 2021 года).			
--	--	--	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Ио директора ГАУ «Талицкий пансионат»

Упорова Светлана Владимировна

(должность, фамилия, инициалы,
контролируемого лица (представителя))



(подпись)

Зайков Дмитрий Валентинович, начальник ОНД и ПР

Талицкого ГО, Тугулымского ГО

УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

Рогачев Виктор Владимирович, ст. инспектор ОНД и ПР

Талицкого ГО, Тугулымского ГО

УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.