

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Свердловской области
620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Шейкмана, 84, gu@mchs96.ru
8 (343) -12-60, факс 8 (343) 346-12-54, телефон доверия 8(343) 262-99-99

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС Рос-
сии по Свердловской области

620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Шейкмана, 84, oao-mchs@mail.ru 8(343)346-10-96

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Режевского ГО, Артемовского ГО

623750, Свердловская область г. Реж, ул. Советская, 112 тел. 8(34364) 3-53-01
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

« 25 » ноября 2022 г., 17 час. 00 мин. № 66-21-2022/0114ак
(дата и время составления акта)

623780, Свердловская область г. Артемовский, ул. Коммунаров, 2
(место составления акта)

Акт плановой выездной проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Режевского ГО, Артемовского ГО Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Свердловской области – главного государственного инспектора Режевского ГО, Артемовского ГО по пожарному надзору Костицына Александра Игоревича от 01.11.2022 № 66-21-2022/0114рс, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий № 66220061000200995338

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного пожарного надзора, ФРГУ №10001495160

наименование вида государственного контроля (надзора), с единым реестром видов федерального контроля (надзора), муниципального контроля	вида государственного контроля	муниципального контроля (надзора), регионального	в соответствии с государственным

3. Выездная проверка проведена:

1) Заместителем Главного государственного инспектора Режевского ГО, Артемовского ГО по пожарному надзору Пантюхиным Сергеем Валерьевичем.

2) Государственным инспектором Режевского ГО, Артемовского ГО по пожарному надзору Коростелевым Ильёй Александровичем.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты:

эксперты (экспертные организации): ФГБУ СЭУ ФПС «Испытательная пожарная лаборатория по Свердловской области», от 03.09.2020г. № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.РУ.302 выдано Ассоциацией НСОПБ:

1) старший инженер сектора ИИР ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Свердловской области Евстигнеев Павел Александрович;

2) старший инженер сектора ИИР ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Свердловской области Косых Алексей Дмитриевич;

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: зданий, помещений, сооружений, линейных объектов, территорий, земельных участков

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 623780, Свердловская область, Артемовский район, с. Покровское, ул. Калинина, 77

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: Государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Артемовского района", ОГРН: 1056600057348, ИНН: 6602010078, адрес организации: 623782, Свердловская область, г. Артемовский, ул., Чайкиной, 24.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с « 14 » ноября 2022 г., 14 час. 00 мин.

по « 25 » ноября 2022 г., 17 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки не приостанавливалось

с « » г., час. мин.

по « » г., час. мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

4 рабочих дня / 8 час. 00 мин.

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия: 1) осмотр; 2) истребование документов; 3) получение письменных объяснений; 4) инструментальное обследование;

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с « 14 » ноября 2022 г., 14 час. 00 мин.

по « 14 » ноября 2022 г., 17 час. 00 мин.

по адресу: 623780, Свердловская область, Артемовский район, с. Покровское, ул. Калинина, 77

(осмотр)

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

с « 16 » ноября 2022 г., 11 час. 00 мин.

по « 16 » ноября 2022 г., 12 час. 00 мин.

по адресу: 623780, Свердловская область, Артемовский район, с. Покровское, ул. Калинина, 77 (истребование документов)

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

с « 17 » ноября 2022 г., 10 час. 00 мин.

по « 17 » ноября 2022 г., 12 час. 00 мин.

по адресу: 623780, Свердловская область, Артемовский район, с. Покровское, ул. Калинина, 77 (инструментальное обследование)

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

с « 25 » ноября 2022 г., 14 час. 00 мин.

по « 25 » ноября 2022 г., 15 час. 00 мин.

по адресу: 623780, Свердловская область, Артемовский район, с. Покровское, ул. Калинина, 77 (осмотр)

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

с « 25 » ноября 2022 г., 16 час. 00 мин.

по « 25 » ноября 2022 г., 17 час. 00 мин.

по адресу: 623780, Свердловская область, Артемовский район, с. Покровское, ул. Калинина, 77 (получение письменных объяснений)

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам, которых составлены: протоколы осмотра, получено объяснение

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

Осмотр проводился с использованием технических средств фотосъемки, а именно: фотосъемка не проводилась

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: Приказ о назначении руководителя; технический паспорт здания; кадастровый паспорт; копии удостоверений ПТМ; приказ о назначении лица, ответственного за пожарную безопасность; инструкция о мерах пожарной безопасности; должностные инструкции руководителя и лица ответственного за пожарную безопасность; рабочий проект системы пожарной сигнализации, системы управления оповещением и эвакуацией; расчёт по определению категорий по взрывопожарной и пожарной опасности и классов зон по ПУЭ для складских и производственных помещений; договор об обеспечении круглосуточного мониторинга событий и круглосуточной связи объектовой станции с пультом МЧС; технический отчёт замеров сопротивления изоляции токоведущих частей силового и осветительного оборудования; акт огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли; протокол эксплуатационных испытаний наружной пожарной лестницы; акт проведения работ по очистке вентиляции от горючих отложений; договор на проведение работ по обслуживанию пожарной и тревожной сигнализации; акт ввода в эксплуатацию, акты проверки проведения работ по регламентному обслуживанию пожарной сигнализации и об обеспечении круглосуточного мониторинга событий и круглосуточной связи объектовой станции с пультом МЧС;

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).)

11. По результатам выездной проверки установлено: что в зданиях, помещениях и на территории выявлены факты нарушений обязательных требований пожарной безопасности, а именно:

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного мероприятия).

1. Помещение коридора перед столовой, не защищено системами пожарной сигнализации: ст. 46 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ "О техническом регулировании", принят Государственной Думой 15 декабря 2002 года, одобрен Советом Федерации 18 декабря 2002 года; п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме»; ч. 2 ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 13.3.8, приложение "А" СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования». Утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. № 175 (ч.3 ст.4 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ); (Характер выявленного наруше-

ния: не обеспечение безопасности людей. Лицо, допустившее нарушение: ГАУСО СО "КЦСОН АРТЕМОВСКОГО РАЙОНА", АГО ВДПО (ИНН 6602006226));

Выявленное нарушение устранено в ходе проведения контрольного надзорного мероприятия.

2. При выборочном производстве замеров уровня звука постоянного шума в комнате № 1, комнате № 3, и овощном цехе уровень звука сигналов речевого оповещения не соответствует требуемым параметрам, чем нарушены, ст. 46 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» ст. 83 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2, п. 4.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (Характер выявленного нарушения: не обеспечение безопасности людей. Лицо, допустившее нарушение: ГАУСО СО "КЦСОН АРТЕМОВСКОГО РАЙОНА", АГО ВДПО (ИНН 6602006226)).

Выявленное нарушение устранено в ходе проведения контрольного надзорного мероприятия.

3. Приборы приемно-контрольные и приборы управления установлены на горючем основании, ст. 46 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ "О техническом регулировании", принят Государственной Думой 15 декабря 2002 года, одобрен Советом Федерации 18 декабря 2002 года; п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме»; ч. 2 ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 13.14.6, СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования». Утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. № 175 (ч.3 ст.4 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ); (Характер выявленного нарушения: не обеспечение безопасности людей. Лицо, допустившее нарушение: ГАУСО СО "КЦСОН АРТЕМОВСКОГО РАЙОНА", АГО ВДПО (ИНН 6602006226));

Выявленное нарушение устранено в ходе проведения контрольного надзорного мероприятия;

4. Расстояние между смежно расположенными приемно-контрольными приборами менее 50 мм., ст. 46 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ "О техническом регулировании", принят Государственной Думой 15 декабря 2002 года, одобрен Советом Федерации 18 декабря 2002 года; п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме»; ч. 2 ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 13.14.8, СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования». Утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. № 175 (ч.3 ст.4 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ); (Характер выявленного нарушения: не обеспечение безопасности людей. Лицо, допустившее нарушение: ГАУСО СО "КЦСОН АРТЕМОВСКОГО РАЙОНА", АГО ВДПО (ИНН 6602006226));

Выявленное нарушение устранено в ходе проведения контрольного надзорного мероприятия;

12. К настоящему акту прилагаются:

1) протокол осмотра от 14.11.2022 года; 2) объяснение; 3) Протокол испытания по измерению звука СОУЭ №148п от 17.11.2022 г.; 4) Протокол испытания по проверке работоспособности АПС №147п от 17.11.2022г., 5) протокол осмотра от 25.11.2022 года; 6) Акт проверки АПС и СОУЭ; 7) письмо ГАУСО СО "КЦСОН АРТЕМОВСКОГО РАЙОНА" об устранении нарушений выявленных в ходе проведения контрольного надзорного мероприятия

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Заместитель начальника ОНДиПР Режевского ГО, Артемовского ГО УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области

(Заместитель главного государственного инспектора Режевского ГО, Артемовского ГО по пожарному надзору)

Пантюхин Сергей Валерьевич



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0846EC7AB0A332EB011F770B6AAAD453
Владелец: Пантюхин Сергей Валерьевич
Действителен с 05.10.2022 по 29.12.2023

Инспектор ОНД и ПР Режевского ГО, Артемовского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области (Государственный инспектор Режевского ГО, Артемовского ГО по пожарному надзору)
Коростелев Илья Александрович



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 009613C1D085FEF89BA8C4692CF03171E4
Владелец: Коростелев Илья Александрович
Действителен с 30.09.2022 по 24.12.2023

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

(подпись)

Инспектор ОНД и ПР Режевского ГО, Артемовского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области Государственный инспектор Режевского ГО, Артемовского ГО по пожарному надзору Коростелев Илья Александрович, 8(902)445-69-52,

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления):

С актом выездной проверки ознакомлен (а):

Семьченко Татьяна Александровна, директор

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«15» ноября 2022 г. 14 час. 00 мин.

Сев
(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом выездной проверки:

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность должностного лица, зафиксировавшего отказ в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки)

(подпись)

« » 2022 г. час. мин.

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале:

Акт направлен в электронном виде на адрес электронной почты:

« » 2022 г. час. мин.

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность должностного лица, направившего документ в электронном виде)

(подпись)