

УТВЕРЖДЕН:
приказом ГАУСО СО «КЦСОН «Спутник»
города Верхняя Пышма»
от 25 декабря 2019 г. № 123

ПЕРЕЧЕНЬ

мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг
на объекте социальной, инженерной и транспортной инфраструктур,
находящемся в государственной собственности Свердловской области,
который невозможно полностью приспособить с учетом потребностей
инвалидов до его реконструкции или капитального ремонта

1. Полное наименование исполнительного органа государственной власти Свердловской области или подведомственного ему органа или организации, предоставляющего услуги населению (далее - орган или организация):

государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения «Спутник» города Верхняя Пышма»

Сокращенное наименование:

ГАУСО СО «КЦСОН» Спутник» города Верхняя Пышма»

2. Юридический адрес органа или организации, телефон, e-mail:
624090, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д.47, тел/факс (34368) 5-37-94, E-mail: soc063@egov66.ru, сайт: zabota063.msp.midural.ru

3. Сфера деятельности органа или организации:

Социальное обслуживание населения

4. Сведения об объекте социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (далее - объект социальной инфраструктуры):

- нежилые помещения первого этажа 9-ти этажного жилого дома – 341,5 кв.м.;

- Наличие прилегающего земельного участка (да, нет) – нет;

4.1. Год постройки – 1991 год.

5. Адрес объекта социальной инфраструктуры: 624090, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 47 тел.8(34368) 5-37-94, soc063@egov66.ru

6. Основание для пользования объектом социальной инфраструктуры (хозяйственное ведение, оперативное управление): оперативное управление

7. Реквизиты паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры Свердловской области (№, дата составления): № 2 от 29.04.2019г.

8. Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры (согласно пункту 3.5 паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры Свердловской области: объект признан условно доступным для всех категорий инвалидов.

9. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные категории.

10. Категории обслуживаемых инвалидов (К - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках; О - инвалиды с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата; С - инвалиды с нарушением зрения; Г - инвалиды с нарушением слуха; У - инвалиды с умственными нарушениями): К,О,С,Г,У

11. Меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг. В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов мест предоставления услуг в ГАУСО СО «КЦСОН «Спутник» города Верхняя Пышма» и учитывая, что до проведения капитального ремонта и реконструкции объекта социальной инфраструктуры, являющегося в настоящее время условно доступным для инвалидов, в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" и пунктом

2 статьи 8 Закона Свердловской области от 19 декабря 2016 года N 148-ОЗ "О социальной Защите инвалидов в Свердловской области" согласовываются следующие меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг:

N п/п	Категория обслуживаемых инвалидов, для которых разработаны мероприятия (К, О, С, Г, У)	Наименование структурно- функциональной зоны объекта социальной инфраструктуры, не отвечающей требованиям доступности для данной категории обслуживаемых инвалидов	Наименование мероприятия по обеспечению доступности структурно-функциональной зоны объекта социальной инфраструктуры
1	2	3	4
1.	К,О,С,Г,У	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Прилегающая к зданию территория отсутствует
		Путь (пути) движения внутри здания	<p>Коридор (вестибюль, зона ожидания)</p> <p>1. Установить для инвалидов по зрению информационную мнемосхему (тактильную схему движения), отображающую информацию о помещениях в здании.</p> <p>2. Установить по второй стороне всего коридора в учреждении перила.</p> <p>Дверь</p> <p>1. Устранинть пороги. (Ситуационная помощь сотрудника при необходимости в соответствии с Порядком обслуживания маломобильных групп населения и инвалидов, утвержденных 10.05.2017г).</p> <p>2. Дверные наличники или края дверного полотна и ручки окрасить в отличные от дверного полотна контрастные цвета.</p> <p>Кабинет</p> <p>1. Установить в кабинеты для обслуживания МГН двери, с учетом того что при открытой двери ширина дверного проема в свету должна быть не менее 0,9м.</p> <p>2. Дверные наличники или края дверного полотна и ручки окрасить в отличные от дверного полотна контрастные цвета.</p> <p>3. Устранинть пороги. (Ситуационная помощь сотрудника при необходимости в соответствии с Порядком обслуживания маломобильных групп населения и инвалидов, утвержденных 10.05.2017г).</p>
2.	К,О,С,Г,У	Вход (входы) в здание	<p>Лестница (наружная):</p> <p>1. Предусмотреть предупредительные тактильные полосы перед первой ступенькой и после последней ступени с подступенком открытых лестниц.</p> <p>2.. Выполнить поручни с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261..</p> <p>3. Обеспечитьстыковку и непрерывность поручня лестничного марша и пандуса.</p> <p>Пандус (наружный)</p> <p>1. Наружную лестницу и пандус оборудовать поручнями.</p> <p>2. Переоборудовать пандус, чтобы он имел</p>

			<p>промежуточные площадки для отдыха и наклонная часть его была параллельна проезжей части.</p> <p>Дверь (входная)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Установить двери, имеющие смотровые панели, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом. 2. УстраниТЬ пороги. 3. Установить ручки нажимного действия. 4. Установить двери с шириной одной рабочей створки в свету не менее 0,9м. Дверные наличники или края дверного полотна и ручки окрасить в отличные от дверного полотна контрастные цвета. 5. В тамбуре поверхность пола выполнить без порогов и перепадов пола. <p>У входной двери, в доступном для МГН и инвалидов месте, установлена система (кнопка) вызова сотрудника учреждения для оказания помощи МГН по сопровождению до места предоставления услуги. Кнопка оформлена в виде информационного знака «Инвалид» на контрастном фоне. Приказом от 04.03.2019г. № специалисту участковой социальной службы (отделение профилактики и социального сопровождения) Гафуровой И.А. вменены в обязанности организация приема маломобильных групп населения и инвалидов (встреча, сопровождение к месту предоставления услуги и т.д.). В холле на первом этаже учреждения организовано рабочее место сторожа (вахтера) для приема маломобильных групп населения и инвалидов-колясочников.</p>
3.	К,О,С,Г,У	Санитарно-гигиеническое помещение	<p>Туалетная комната</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Установить двери с шириной не менее 0,9м (ширина дверного проема 0,9м. в свету при открытой двери). 2. Помещения оборудовать крючками для одежды, костылей и других принадлежностей. Предусмотреть возможность установки откидных опорных поручней, штанг. 3. Оборудовать системой тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала (вахта). 4. Оборудовать двусторонней связью снабженной звуковыми и визуальными аварийными сигнальными устройствами. <p>Санитарно-гигиеническое помещение в учреждении не соответствует требованиям для инвалидов на кресле-коляске, инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата.</p> <p>При необходимости инвалиду оказывается помощь при посещении санитарно-гигиенического помещения, в объеме перемещения инвалида к двери туалета.</p>

4.	К,О,С,Г,У	Система информации и связи	<p>1. Установить тактильную звуковую мнемосхему для получения необходимой информации об объекте.</p> <p>Здание учреждения оснащено противопожарной звуковой сигнализацией с оповещением людей при пожаре. Размещены стелы с доступной информацией о социальных услугах.</p> <p>Кабинеты приема заявителей оборудованы информационными табличками с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего прием, а также времени приема и перерывов. Оказывается ситуационная помощь сотруднику при необходимости в соответствии с Порядком обслуживания маломобильных групп населения и инвалидов, утвержденных 10.05.2017г).</p>
----	-----------	----------------------------	--

12. Дополнительная информация:

На основании проведенного технико-функционального подтверждения соответствия выявлены барьеры и препятствия для инвалидов и других маломобильных групп населения. В результате определено состояние объекта (услуги) и определена схема сертификации.

№ п/п	Наименование объекта (зоны)	Категория инвалидов	Состояние доступности объекта (зоны)
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	К, О, С, Г, У	Доступно условно
2.	Вход (входы) в здание	К, О, С, Г, У	Доступно условно
3.	Путь (пути) движения внутри здания	К, О, С, Г, У	Доступно условно
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	К, О, С, Г, У	Доступно условно
5.	Санитарно-гигиеническое помещение	К, О, С, Г, У	Доступно условно
6.	Система информации и связи	К, О, С, Г, У	Доступно условно
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	К, О, С, Г, У	Доступно условно

СОГЛАСОВАН: *Всероссийское общество инвалидов «Верхнепышминская районная организация».*

М.П.
Попов
 Председатель ВОИ «Верхнепышминская районная организация»
 (B.B.Попов)
 (подпись)
25.05.2019 2019 года

