

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением МЧС России
от 03.09.2021 г. № 777
Типовая форма

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных
(надзорных) мероприятий, КНМ 66230061000204944100
QR-код *:



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Свердловской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

620014 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84

электронная почта gu@mchs96.ru

8 (343) 346-12-60, факс 8 (343) 346-12-54, телефон доверия 8 (343) 262-99-99

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Тавдинского городского округа, Таборинского муниципального района
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Свердловской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

623951, Свердловская область, г. Тавда, ул. Шоссейная, 36 а, тел. 8(343) 605-20-88

электронная почта: tond-tavda@mail.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 66-028-2023/0100пп**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: ГОСУДАРСТВЕННОМУ АВТОНОМНОМУ СТАЦИОНАРНОМУ
УЧРЕЖДЕНИЮ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"ТАВДИНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ"
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника отдела надзорной деятельности и
профилактической работы Тавдинского городского округа, Таборинского
муниципального района управления надзорной деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС России по Свердловской области (главного

государственного инспектора Тавдинского ГО, Таборинского МР по пожарному надзору) Кисеева Максима Георгиевича от 03.02.2023 г. № 66-028-2023/0100рс в период с 11 час. 00 мин. по 16 час. 30 мин. «08» февраля 2023 г.; по адресу: 623955, ОБЛАСТЬ, СВЕРДЛОВСКАЯ, ГОРОД, ТАВДА, ПЕРЕУЛОК, СЕЛЬСКИЙ, 9, Литер Р;

Начальником ОНДиПР Тавдинского ГО, Таборинского МР УНДиПР Главного управления МЧС России по Свердловской области полковником внутренней службы
(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

Кисеевым Максимом Георгиевичем,

Старшим инспектором ОНДиПР Тавдинского ГО, Таборинского МР УНДиПР Главного управления МЧС России по Свердловской области капитаном внутренней службы Васьковым Яковом Николаевичем,

Инспектором ОНДиПР Тавдинского ГО, Таборинского МР УНДиПР Главного управления МЧС России по Свердловской области старшим лейтенантом внутренней службы Филимоновым Алексеем Сергеевичем,

проведено внеплановый инспекционный визит
(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: Временно исполняющий обязанности директора ГАСУСО СО «Тавдинский ПНИ» Лебедева Наталья Дмитриевна,
Заместитель директора ГАСУСО СО «Тавдинский ПНИ» Дмитриева Ольга Владимировна;

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше уровня звука постоянного шума в защищаемых помещениях, а именно: - кабинет № 2 2 этаж, постоянный	п. 3.15 Норм пожарной безопасности "Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях" (НПБ 104-03),	30.04.2023	

	<p>уровень шума 39,2 дБА, при срабатывании СОУЭ 40,2;</p> <p>- библиотека 2 этаж, постоянный уровень шума 39,2 дБА, при срабатывании СОУЭ 48,3;</p> <p>- палата № 208 2 этаж, постоянный уровень шума 39,4 дБА, при срабатывании СОУЭ 41,2;</p> <p>- кухня 1 этаж, постоянный уровень шума 46,3 дБА, при срабатывании СОУЭ 56,2;</p> <p>- палата № 104 1 этаж, постоянный уровень шума 39,2 дБА, при срабатывании СОУЭ 43,2;</p> <p>- отделение милосердия, медицинский пост 1 этаж, постоянный уровень шума 44,3 дБА, при срабатывании СОУЭ 54,3;</p>	<p>утв. Приказом МЧС России от 20 июня 2003 г. N 323;</p> <p>п. 4 Предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности № 66-27-2022/0031пп/1/18 от 29.04.2022 г.</p>		
2.	<p>В спальнях помещениях звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении, но не менее 70 дБА, а именно:</p> <p>- палата № 237 2 этаж, постоянный уровень шума 39,1 дБА, при срабатывании СОУЭ 45,1;</p> <p>- палата № 232 2 этаж, постоянный уровень шума 39,1 дБА, при срабатывании СОУЭ 44,3;</p> <p>- палата № 244 2 этаж, постоянный уровень шума 39,1 дБА, при срабатывании СОУЭ 42,1;</p> <p>- палата № 247 2 этаж, постоянный уровень шума 38,1 дБА, при срабатывании СОУЭ 42,3;</p>	<p>п. 3.16 Норм пожарной безопасности</p> <p>"Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях" (НПБ 104-03),</p> <p>утв. Приказом МЧС России от 20 июня 2003 г. N 323;</p> <p>п. 5 Предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности № 66-27-2022/0031пп/1/18 от 29.04.2022 г.</p>	30.04.2023	
3.	<p>Настенные звуковые оповещатели закреплены на расстоянии от потолка до оповещателя менее 150 мм;</p>	<p>п. 3.17 Норм пожарной безопасности</p> <p>"Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях" (НПБ 104-03),</p> <p>утв. Приказом МЧС России от 20 июня 2003 г. N 323;</p> <p>п. 6 Предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности № 66-27-2022/0031пп/1/18 от 29.04.2022 г.</p>	30.04.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Начальник ОНДиПР Тавдинского ГО,
Таборинского МР УНДиПР Главного управления
МЧС России по Свердловской области
полковник внутренней службы
Кисеев М.Г.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

Старший инспектор ОНДиПР Тавдинского ГО,
Таборинского МР УНДиПР Главного управления
МЧС России по Свердловской области
капитан внутренней службы
Васьков Я.Н.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

Инспектор ОНДиПР Тавдинского ГО,
Таборинского МР УНДиПР Главного управления
МЧС России по Свердловской области старший
лейтенант внутренней службы
Филимонов А.С.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

Предписание получил:

Временно исполняющий обязанности директора
ГАСУСО СО «Тавдинский ПНИ»
Лебедева Н.Д.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

08 февраля 2023 г.

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)