



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Свердловской области
620014 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84
электронная почта gu@mchs96.ru
8 (343) 346-12-60, факс 8 (343) 346-12-54, телефон доверия 8 (343) 262-99-99

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного Управления МЧС России по Свердловской области
620014 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84
электронная почта оао-mchs@mail.ru телефон 8 (343) 346-10-96

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
городского округа Ревда, городского округа Дегтярск,
Полевского городского округа

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

623380, Свердловская область, г. Полевской, ул. Крылова, 8 тел. 8(34350) 2-41-64

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 66-20-2023/0105шп / 3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Государственному автономному учреждению социального обслуживания
Свердловской области "Центр социальной помощи семье и детям города Полевского"
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения главного государственного инспектора городского округа
Ревда, городского округа Дегтярск, Полевского городского округа по пожарному
надзору Покальнистова Вадима Николаевича № 66-20-2023/0105рс от «06» февраля 2023
года
в период с «08» февраля 2023 г. по «21» февраля 2023 г.
Арчиновой Юлией Алексеевной – инспектором ОНД и ИР ГО Ревда, ГО Дегтярск,

Полевского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области
(государственным инспектором городского округа Ревда, городского округа Дегтярск,
Полевского городского округа по пожарному надзору)

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая, выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица директор
ГАУСО СО "ЦСПС и Д г. Полевского" Трофимова Л.Н.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со
статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (- ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	На 1-этаже, помещение кухни, складские помещения пищеблока, не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс пожароопасных зон.	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статьи 18, 27.	22.05.2023	
2	На 1-этаже, помещение кухни, складские помещения пищеблока, руководитель организации не обеспечил наличие на дверях обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390 «О противопожарном режиме» п. 20 – утратил силу, п.12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской	22.05.2023	

		Федерации».		
3	На 2-этаже, культурно-оздоровительного центра, помещение для хранения декораций и костюмов, руководитель организации не обеспечил наличие на дверях обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390 «О противопожарном режиме» п. 20 – утратил силу, п.12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	22.05.2023	
4	На 2-этаже, культурно-оздоровительного центра, помещение для хранения декораций и костюмов, не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс пожароопасных зон.	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статьи 18, 27.	22.05.2023	
5	Для здания (технический паспорт нежилого помещения №№ 11-18), не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс пожароопасных зон.	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статьи 18, 27.	22.05.2023	
6	Здание (технический паспорт нежилого помещения №№11-18), руководитель организации не обеспечил наличие на дверях обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390 «О противопожарном режиме» п. 20 – утратил силу, п.12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	22.05.2023	
7	В здании (технический паспорт нежилого помещения №№ 11-18),	Федеральный закон от 27.12.2002г № 184 «О техническом регулировании»	22.05.2023	

	отсутствует автоматическая пожарная сигнализация.	ст. 46, Нормы пожарной безопасности 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» п.1, 4, таблица 3, п.38, Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статья 54, 83, 91, 103, СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» приложение А, п.А.1, таблица А1.		
8	В здании (технический паспорт нежилого помещения №№ 11-18), отсутствует система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	Федеральный закон № 184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании» ст. 46, Нормы пожарной безопасности «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» 104-03 п. 1.2, п. 5.1 таблица 2, СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», таблица 2.	22.05.2023	
9	Для здания (технический паспорт нежилого помещения №№ 1-6; 8-10), не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс пожароопасных зон.	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статьи 18, 27.	22.05.2023	
10	Здание (технический	Постановление	22.05.2023	

	<p>паспорт нежилого помещения №№ 1-6; 8-10), руководитель организации не обеспечил наличие на дверях обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".</p>	<p>Правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390 «О противопожарном режиме» п. 20 – утратил силу, п.12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».</p>		
11	<p>В здании (технический паспорт нежилого помещения №№1-6; 8-10), отсутствует автоматическая пожарная сигнализация.</p>	<p>Федеральный закон от 27.12.2002г № 184 «О техническом регулировании» ст. 46, Нормы пожарной безопасности 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» п.1, 4, таблица 3, п.38, Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статья 54, 83, 91,103, СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» приложение А, п.А.1, таблица А1.</p>	22.05.2023	
12	<p>В здании (технический паспорт нежилого помещения №№ 1-6; 8-10), отсутствует система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.</p>	<p>Федеральный закон № 184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании» ст. 46, Нормы пожарной безопасности «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и</p>	22.05.2023	

		сооружениях» 104-03 п. 1.2, п. 5.1 таблица 2, СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», таблица 2.		
13	1-ый этаж, продуктовый склад кухни, руководитель организации не обеспечил проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями.	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 15.	22.05.2023	
14	1-ый этаж, кабинет 116, на противопожарных дверях отсутствует устройство для самозакрывания.	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 88, ч. 8. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 24.	22.05.2023	
15	1-ый этаж, продуктовый склад кухни, на противопожарных дверях отсутствует устройство для самозакрывания.	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 88, ч. 8. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п.	22.05.2023	

		24.		
16	1-ый этаж, кабинет фельдшера, руководитель организации не обеспечил проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями.	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 15.		
17	На противопожарных дверях, переход в культурно - оздоровительный центр, отсутствует устройство для самозакрывания.	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 88, ч. 8. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 24.	22.05.2023	
18	2-ой этаж, кукольная студия, на противопожарных дверях отсутствует устройство для самозакрывания.	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 88, ч. 8. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 24.	22.05.2023	
19	Культуро - оздоровительный центр, на лестничной клетке, ведущей со второго на первый этаж (отделение сопровождения замещающих семей), руководитель организации	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 36.	22.05.2023	

	не обеспечил исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации.			
20	1-ый этаж, район отделения сопровождения замещающих семей, на противопожарных дверях помещения электрощитовой отсутствует устройство для самозакрывания.	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 88, ч. 8. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 24.	22.05.2023	
21	Здание сушки и прачечной (район запасного выхода), руководитель организации не обеспечил проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями.	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 15.	22.05.2023	
22	Не ведется учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 60.	22.05.2023	
23	Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности, не вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п.	22.05.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Инспектор ОНД и ПР ГО Ревда,
ГО Тегтярск, Полевского ГО УНД и ПР
Глазного управления МЧС России
по Свердловской области
старший лейтенант внутренней службы
Архипова Юлия Алексеевна

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 645C4F7C87A29B0D2195A195377D9BB6
 Владелец: Архипова Юлия Алексеевна
 Действителен с 30.09.2022 по 24.12.2023

директор ИЧУ УПСЧО "Полевского"
А.И. Жариков

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)