

Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ «10» января 2023 года

учётный № 66230061000203558550

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

<https://private.proverki.gov.ru/private/knm/13630667#info>

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Свердловской области

620014 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84

электронная почта gu@mchs96.ru

8 (343) 346-12-60, факс 8 (343) 346-12-54, телефон доверия 8 (343) 262-99-99

ОНДиПР ГО Сухой Лог ГО Богданович УНДиПР

ГУ МЧС России по Свердловской области.

624800, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Кунарская, 20Б

8(343)73-4-27-30

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 66-25-2023/0091 (1)

См. также информацию о решении и проведении контрольного (надзорного) мероприятия.

Инициатор, лицо, осуществляющее проверку, к которому применяется предписание: 1 - собственник, 2 - арендатор, 3 - должностное лицо.

Вручается: Государственному бюджетному учреждению социального обслуживания Свердловской области «Филатовский Социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения Главного государственного инспектора городского округа Сухой Лог городского округа Богданович по пожарному надзору Прокина М.А. № 66-25-2023/0091рс от 10 января 2023 г., учетный номер в ЕРКНМ 66230061000203558550 в период с «16» января 2023 г. по «26» января 2023 г. начальником ОНД и ПР ГО Сухой Лог, ГО Богданович УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области майором внутренней службы Прокиным Михаилом Андреевичем проведена выездная плановая проверка в отношении Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Филатовский Социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних» по адресу: 6624819, Свердловская область, Сухоложский район с. Филатовское ул. Ленина, д. 87. в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица зам. директора по АХЧ ГБУ «Филатовский СРЦН» Шадрина Ольга Юрьевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	потолочное перекрытие в складских помещениях, расположенных на первом этаже здания, выполнить с пределом огнестойкости не менее чем EI-45	п. 25 Правил противопожарного режима (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года №1479 "Об утверждении Правил Противопожарного режима в РФ"; Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 часть 4.ст. 58 часть 2, Таблица 21	01.11.2023г.	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с выданным предписанием, в соответствии п. 5 ст. 36 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» контролируемое лицо вправе обжаловать действия (бездействие) должностных лиц контрольного (надзорного) органа, решения контрольного (надзорного) органа, повлекшие за собой нарушение прав контролируемых лиц при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. Порядок обжалования регламентирован гл. 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Директор ГБУ "Филатовский СРЦН"

Цепелева Людмила Васильевна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)



Начальник ОНД и ПР
ГО Сухой Лог ГО Богданович
УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской о
майор внутренней службы
Прокин Михаил Андреевич



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 04A64DFD59DCC89C37E7E8B6931553D9
Владелец: Прокин Михаил Андреевич
Действителен с 13.09.2022 по 07.12.2023

26.01.2023г.