

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: КНМ №6230061000203558119 от 22.09.2022

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: <https://private.proverki.gov.ru/private/knm/13630236>

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главного управления МЧС России по Свердловской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

620014, г.Екатеринбург, ул.Шейнкмана, д. 84,

8 (343) 346-12-60; 346-10-33; E-mail: [gu@mchs96.ru](mailto:gu@mchs96.ru)

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

Талицкого городского округа, Тугулымского городского округа

УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

623640, Свердловская область, г. Талица, ул. Заводская, 13 «б»,

тел. 8(34371) 2-45-20,

623650, Свердловская область, Тугулымский район, п.г.т.Тугулым, ул.Федюнинского, 1

тел. 8(34367) 2-11-68. E-mail: [tond-Talitsa@mail.ru](mailto:tond-Talitsa@mail.ru)

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 66-029-2023/0175пп/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Государственное казенное учреждение социального обслуживания  
Свердловской области "Социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних

"Заводоуспенский" Тугулымского района"

Директор Сорокина Ольга Анатольевна

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении внеплановой выездной проверки № 66-29-2023/0175рс от «30» января 2023 года в период с 10 ч. 00 м. «08» февраля 2023г. по 10ч.30 м. «17» февраля 2023 г.

Заместителем начальника ОНД и ПР Талицкого ГО, Тугулымского ГО подполковником внутренней службы Сысоевым Алексеем Васильевичем

Дознавателем ОНД и ПР Талицкого ГО, Тугулымского ГО старшим лейтенантом внутренней службы Ромазановым Азатом Бейсенбаевичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов  
органа государственного пожарного надзора)

проведен(о) плановая выездная проверка, по адресу: 623654, Свердловская область, Тугулымский район, п.Заводоуспенское, ул.Комсомольская, 1

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица Сорокина Ольга Анатольевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка выполнения
1.	На объекте защиты при монтаже, ремонте и обслуживании автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в здании не соблюдаются требования нормативных документов по пожарной безопасности. Выбор электрических проводов и кабелей соединительных линий пожарной сигнализации выполнен не в соответствии с требованиями нормативно правовых актов. Так в соответствии с действующими требованиями на объектах данной категории необходимо использовать тип исполнения кабельного изделия FRLSLTx, однако в проекте на системы противопожарной защиты и фактический смонтирован кабель FRLS.	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ 16.09.2020 N 1479, ст.4, ст.5, ст. 6, п.10 ст. 83 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ, п. 13.15.3 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические; гл. 6, строка 7 табл. 2 ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия.	10.01.2024	
2.	Не организованы не	пп "б" п.17 Правил	10.01.2024	

	реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарной лестницы (на перепаде высот кровли) с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479		
3.	Наружная пожарная металлическая лестница (на перепаде высот кровли - на чердак) выполнена без площадки для выхода на кровлю длиной не менее 0,8м.	ст.4,5,6,90 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.7.10 СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям; п.4.7 ГОСТ Р 53254-2009 Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний	10.01.2024	
4.	Противопожарная дверь в вещевом складе №72 не оборудована устройством самозакрывания.	п.24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479	10.01.2024	
5.	На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний	п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479	10.01.2024	

	указанных систем: системы противопожарной защиты, установленные в контейнере дизель-генератора			
--	--	--	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

« 17 » февраля 2023г.

директор ГКУ "СРЦН "Заводоуспенский" Тугулымского района"

Сорокина О.А.

(должность, фамилия, инициалы,  
контролируемого лица (представителя))

Сорокин  
(подпись)

Заместитель начальника ОНД и ПР

Талицкого ГО, Тугулымского ГО

УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области

Сысоев А.В., подполковник внутренней службы

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



Дознаватель ОНД и ПР

Талицкого ГО, Тугулымского ГО

УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области

Ромазанов А.Б., старший лейтенант внутренней службы

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

