

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Свердловской области

(наименование территориального органа МЧС России)

620042, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 115 т.(343)251-11-72 ф.(343)257-48-96 E-mail: oitp-undso@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Талицкого городского округа,
Тугулымского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области

(наименование органа государственного надзора)

г. Талица, ул. Заводская, 13 «б», тел. 8/34371/2-45-20, E-mail: tond-Talitsa@mail.ru

Предписание № 13/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

Директору государственного автономного учреждения Свердловской области
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Талицкого района»

Шушариной Светлане Владимировне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,
отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника ОНД и ПР Талицкого ГО, Тугулымского ГО УНД и ПР
ГУ МЧС России по Свердловской области подполковника внутренней службы

Зайкова Д.В.

№ 13

(наименование органа ГПН)

от « 02 » февраля 2021 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин.

« 04 » февраля 2021 г. по 15 ч 00 мин. « 03 » Марта 2021 г.

проведена проверка

инспектором ОНД и ПР Талицкого ГО, Тугулымского ГО УНД и ПР ГУ МЧС

России по Свердловской области Бакиным Станиславом Юрьевичем,

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных
инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

Государственного автономного учреждения Свердловской области «Социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних Талицкого района» по адресу: Талицкий район, п. Пионерский, ул.
Ленина, 5

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

Заместителем директора ГАУ «СРЦН Талицкого района» Долгановым Р.В.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в
проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной без-
опасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, вы-
явленные в ходе проверки:

№ Предпи- сания	Вид нарушений требований по- жарной безопасности с указани- ем мероприятия по его устране-	Пункт (абзац пункта) и наименование нор- мативного правового	Срок устра- нения нару- шения тре-	Отметка (подпись) о выполнении
-----------------------	--	--	--	--------------------------------------

	нию и конкретного места выявленного нарушения	акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	бования пожарной безопасности	(указываются только в случае выполнения)
1.	2.	3.	4.	5.
1	<p>На объекте защиты, отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, для внесения записей о проведение эксплуатационных испытаний наружных открытых лестниц, о проверке средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности; о проведении работ по очистке вентиляционных камер и воздуховодов от горючих отходов и отложений; о обслуживании и ремонте, внутреннего водопровода противопожарного водоснабжения, а так же о проведении их проверок в части водотдачи; о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности (АУПС и СОУЭ); учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей;</p> <p>На объекте защиты, обеспечить наличие (завести) журнала эксплуатации систем противопожарной защиты, для внесения записей о проведение эксплуатационных испытаний наружных открытых лестниц, о проверке средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности; о проведении работ по очистке вентиляционных камер и воздуховодов от горючих отходов и отложений; о обслуживании и ремонте, внутреннего водопровода противопожарного водо-</p>	Нарушены п.п. Б п. 17, п. 30, п. 43, п. 48, п. 50, п. 54, п. 60, Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ 16.09.2020 N 1479).	01.11.2021	

	снабжения, а так же о проведении их проверок в части водоотдачи; о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности (АУПС и СОУЭ); учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей;			
2	<p>Ширина коридора на втором этаже (по техническому паспорту № 47), при одностороннем открывании дверей, составляет 43 см, при допустимой 1,2 м, и 0,8 при допустимом уменьшении на половину ширины дверного полотна.</p> <p>Ширина коридора на втором этаже (по техническому паспорту № 47), выполнить по минимально допустимой ширины 1,2 м, или выполнить двери спальных помещений открывающимися во внутрь помещений.</p>	Нарушены ч.4 ст.4, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.3, п. 4.3.4, п. 5.1.2 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.11.2021	
3	<p>При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (АУПС и СОУЭ) не соблюдаются специальные технические условия, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Над эвакуационным выходом со 2 этажа здания (по лестнице 3 типа), над выходом непосредственно наружу из помещения обеденного зала (на 1 этаже) отсутствуют световые оповещатели "Выход". - Помещения кабинетов на первом этаже (по техническому паспорту № 5, № 4, № 3) не защищены автоматической установкой пожарной сигнализации. <p>При ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (АУПС и СОУЭ) обеспечить соблюдение специальных технических условий, в том числе в соответствии с проектом АПС и СОУЭ.</p>	<p>Нарушены п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, (утв. Постановлением Правительства РФ 16.09.2020 N 1479); ч. 4 ст. 4, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».</p> <p>Нарушены п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, (утв. Постановлением Правительства РФ 16.09.2020 N 1479); ч. 4 ст. 4, ст. 83, ст. 91</p>	01.11.2021	

		Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.1.2, п. А.1, п. А.3, п. А.4, п. А.10 Приложения А, п. 6.1 Таблицы А.1, п. 38 Таблицы А.3 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования		
--	--	---	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в ноябре 2021 г.

(квартал, месяц).

Инспектор ОНД и ПР Талицкого ГО, Тугулымского ГО
УНД и ПР ГУ МЧС России по СО старший лейтенант
внутренней службы Бакин Станислав Юрьевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

«03» марта 2021 г.

М.Д.П.*

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

Директор ГАУ «СРЦН Талицкого района»
Шушарина С.В.

(должность, фамилия, инициалы)

«03» марта 2021 г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия:

ГУ МЧС России по Свердловской области: 8 (343) 262-99-99 ДНД МЧС России 8 (495) 449-99-99