



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Свердловской области  
620014 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84

---

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)  
электронная почта [gu@mchs96.ru](mailto:gu@mchs96.ru) 8 (343) 346-12-60, факс 8 (343) 346-12-54,  
телефон доверия 8 (343) 262-99-99

---

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного Управления МЧС России по Свердловской области  
620014 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84  
электронная почта [оао-mchs@mail.ru](mailto:оао-mchs@mail.ru) телефон 8 (343) 346-10-96

---

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
Невьянского городского округа, городского округа Верх-Нейвинский, Кировградского городского ок-  
руга, городского округа Верхний Тагил  
624140 Свердловская область г. Невьянск, ул. Дзержинского, 8А тел. 8(343) 562-12-56

---

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

## ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ №114/1

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Государственному казенному учреждению социального обслуживания  
Свердловской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних  
Невьянского района" (ГКУ "СРЦН Невьянского района")

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения: ВрИО Главного государственного инспектора Невьянского  
ГО, ГО Верх-Нейвинский, Кировградского ГО, ГО Верхний Тагил по пожарному над-  
зору Лизогуб К.А №114 от «25» августа 2021 года  
в период с «03» сентября 2021 г. по «03» сентября 2021 г.

Государственным инспектором Невьянского ГО, ГО Верх-Нейвинский, Кировградско-  
го ГО, ГО Верхний Тагил по пожарному надзору Ворончихиным Антоном

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов)

Александровичем старшим лейтенантом внутренней службы

(органа государственного пожарного надзора)

проведено плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица Директор Государственного казенного учреждения социального обслуживания Свердловской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Невьянского района"  
Степанова Екатерина Юрьевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований по- жарной безопасности, с указанием конкретного мес- та выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по по- жарной безопасности, требования кото- рого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполне- нии
1.	В зданиях 1-го и 2-го корпу- сов, на путях эвакуации отсут- ствует аварийное освещение.	СП 1.13130.2020 п. 4.3.12 В зда- ниях и сооружениях на путях эвакуации следует предусматри- вать аварийное освещение в со- ответствии с требованиями СП 52.13330; ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожар- ной безопасности» Статьи 4, 6, 53, 80, 89; ст. 82 ч. 9. Светильни- ки аварийного освещения на пу- тях эвакуации с автономными источниками питания должны быть обеспечены устройствами для проверки их работоспособ- ности при имитации отключения основного источника питания. Ресурс работы автономного ис- точника питания должен обеспе- чивать аварийное освещение на путях эвакуации в течение рас- четного времени эвакуации лю- дей в безопасную зону; ППР РФ (утверждены постановлением Правительства Российской фе- дерации от 16 сентября 2020 го- да №1479) п.37; статья 20 Феде- рального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасно- сти.	01.08.2022	

2.	На путях эвакуации 1-го этажа 1-го корпуса (выход с лестничной клетки первого подъезда), допускается перепад высот.	СП 1.13130.2020 п.4.3.5 В полупутях эвакуации, как правило, не допускаются перепады высот менее 0,45 м и выступы, за исключением порогов в дверных проемах высотой не более 50 мм и иной высоты для специально оговоренных случаев. При наличии таких перепадов и выступов, в местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6. Требования к минимальному количеству ступеней не распространяются на проходы со ступенями между рядами мест в зрительных залах, спортивных сооружениях и аудиториях, а также на сооружения наружных крылец.ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Статьи 4, 6, 53, 89; статья 20 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности. ППР РФ (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479) п.27 (а).	01.08.2022	
3.	Запоры дверей вторых эвакуационных выходов групповых ячеек 1-го корпуса, не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	ППР РФ (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479) п.26. Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа. Для объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должно обеспечиваться автоматическое открывание запоров дверей эвакуационных выходов по сигналу систем противопожарной защиты здания или дистанционно сотрудником (работником), осуществляющим круглосуточную охрану. ФЗ от 22	01.08.2022	

		июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Статьи 4, 6, 53, 89; статья 20 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности.		
4.	На путях эвакуации (второй эвакуационный выход с помещения пищеблока; второй эвакуационный выход с помещения прачечной) площадка расположена ниже порога дверного проема, тем самым образуя порог более 50 мм препятствующий свободной эвакуации людей.	ППР РФ (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479) п.27 (а). При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: а) устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, врачающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства; СП 1.13130.2020 п.4.3.5 В полу на путях эвакуации, как правило, не допускаются перепады высот менее 0,45 м и выступы, за исключением порогов в дверных проемах высотой не более 50 мм и иной высоты для специально оговоренных случаев. При наличии таких перепадов и выступов, в местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6. Требования к минимальному количеству ступеней не распространяются на проходы со ступенями между рядами мест в зрительных залах, спортивных сооружениях и аудиториях, а также на сооружения наружных кры-	01.08.2022	

		лещ. ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Статьи 4, 6, 53, 89; статья 20 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».		
5.	В помещениях электрощитовых 1-го и 2-го корпусов, допускается размещение горючих материалов.	ППР РФ (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479) п. 35(е). Запрещается: е) размещать (складировать) в электрощитовых, а также ближе 1 метра от электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие, легковоспламеняющиеся вещества и материалы.	01.08.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложен в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор Государственного казенного учреждения социального обслуживания Свердловской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Невьянского района" Степанова Екатерина Юрьевна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя)

Государственный инспектор ОНДи ПР Невьянского ГО, ГО Верх-Нейвинский, Кировградского ГО, ГО Верхний Тагил по пожарному надзору Ворончихин Антон Александрович старший лейтенант внутренней службы

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

