



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России
по Свердловской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

620014 Свердловская область г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 84,
8(343)346-10-96, oao-mchs@mail.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Нижний Тагил и Горноуральского
городского округа

(наименование органа государственного пожарного надзора)

622034 Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Октябрьской революции, 276
8(3435)42-28-08, tond-n.tagil@mail.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 66-022-2023/0291пп /1

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Государственному автономному учреждению социального обслуживания
Свердловской области "Комплексный центр социального обслуживания населения
"Золотая осень" города Нижний Тагил"

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения главного государственного инспектора города Нижний Тагил и
Горноуральского городского округа по пожарному надзору Пряничникова Сергея Олеговича № 66-
022-2023/0291рс от «08» февраля 2023 года

в период с «17» февраля 2023 г. по «02» марта 2023 г.

старшим инспектором ОНД и ПР ОНД и ПР г. Нижний Тагил и Горноуральского ГО УНД и ПР
ГУ МЧС России по Свердловской области капитаном внутренней службы Лебедевой Натальей

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

Алексеевной

органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка здания и помещений ГАУ СО СО «КЦСОН «Золотая осень»
города Нижний Тагил»

(контрольное (надзорное) мероприятие)

расположенного по адресу: 622000, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Пихтовая, д. 18.

в ходе которого присутствовал директор ГАУ СО СО "КЦСОН "Золотая осень" города Нижний
Тагил" Горбунова А.А., специалист по противопожарной профилактике ГАУ СО СО "КЦСОН
"Золотая осень" города Нижний Тагил" Березовская Н.В.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для выполнения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить

ГАУ СО «КЦСОН «Золотая осень»
города Нижний Тагил»
Вх. № 765
от 02.03.2023
№ п/п/ки 05-14

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
1	На объекте защиты система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники или дистанционно при устройстве видео- или аудиосвязи с местом их установки. При ручном открывании ворот, не организовано круглосуточное дежурство персонала непосредственно у места установки ворот	п. 71 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479	10.01.2024	
2	Не обеспечено своевременное обслуживание наружного противопожарного водоснабжения (ПГ), находящегося в зоне эксплуатационной ответственности организации и проведение проверки на водоотдачу не реже 2 раз в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (осенью проверка не проведена, последняя проверка ПГ проведена 11.07.2022 г.)	п. 48 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479	10.01.2024	
3	Не обеспечено содержание ограждений на крыше здания в исправном состоянии: конструкции не огрунтованы и не окрашены классом покрытия не ниже пятого, элементы конструкций надежно не присоединены друг к другу, согласно протокола испытания ограждения кровли № 01 от 01.02.2023 г.	пп. «а» п. 17 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479, п. 5.5., п. 5.6. ГОСТ Р 53254-2009	10.01.2024	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

директор ГАУ СО СО "КЦСОН "Золотая осень"
города Нижний Тагил" Горбунова А.А.
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))


(подпись)

Старший инспектор ОНД и ПР ОНД и ПР г.Нижний
Тагил и Горноуральского ГО УНД и ПР ГУ МЧС
России по Свердловской области
капитан внутренней службы Лебедева Н.А.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя
группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.