



Министерство социальной политики
Свердловской области
Государственное автономное учреждение
социального обслуживания Свердловской об-
ласти

**«Комплексный центр социального
обслуживания населения
«Золотая осень» города Нижний Тагил
(ГАУСО СО «КЦСОН «Золотая осень»
города Нижний Тагил»)**

622051, Свердловская область,
г. Нижний Тагил, ул. Правды, 9^а
тел.(факс) (3435) 33-59-37
ОКПО 46654592, ОГРН 1026601380805
ИНН/КПП 6667008550/662301001
e-mail: mssp-so-zos@egov66.ru
<https://zabota065.mssp.midural.ru/>

Начальнику отдела надзорной
деятельности и профилактической работы
города Нижний Тагил и Горноуральского
ГО УНДиПР ГУ МЧС России
по Свердловской области
Пряничникову С.О.

06.04.2023 № 255

В период с 15.02.2023 по 02.03.2023 года старшим инспектором ОНД и ПР г. Нижний Тагил ГГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области Лебедевой Н.А., проведена плановая проверка объекта ГАУСО СО «КЦСОН «Золотая осень» города Нижний Тагил», расположенного по адресу: ул. Пихтовая, 18.

По результатам проверки было вынесено предписание №66-022-2023/0291пп/1 «Об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности», о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара.

С момента проверки проводятся мероприятия по устранению выявленных нарушений и принимаются меры по недопущению нарушений Правил противопожарного режима в РФ.

Обособленное подразделение, расположенное по адресу: ул. Пихтовая, 18


№ пункта	Выявленное нарушение обязательного требования	Мероприятия по устранению выявленного нарушения
П. 1	На объекте защиты система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники или дистанционно при устройстве видео- или аудио связи с местом их установки. При ручном открывании ворот, не организовано	Проводятся конкурентные процедуры на выполнение работ по разработке проектной и сметной документации по установке ограждения территории и установки устройства ворот и калитки с системой контроля удаленного доступа (СКУД)

	<p>круглосуточное дежурство персонала непосредственно у места установки ворот, п. 71 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479;</p> <p>Срок исполнения 10.01.2024г</p>	
П. 2	<p>Не обеспечено своевременное обслуживание наружного противопожарного водоснабжения (ПГ), находящегося в зоне эксплуатационной ответственности организации и проведение проверки на водоотдачу не реже 2 раз в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (осенью проверка не проведена, последняя проверка ПГ проведена 11.07.2022 г.).</p> <p>Срок исполнения 10.01.2024г</p>	<p>Заключен договор с ООО «Трейдман» от 04.04.2023г. на проверку наружного противопожарного гидранта.</p> <p>(копия договора прилагается)</p>
П. 3	<p>Не обеспечено содержание ограждений на крыше здания в исправном состоянии: конструкции не огрунтованы и не окрашены классом покрытия не ниже пятого, элементы конструкций надежно не присоединены друг к другу, согласно протокола испытания ограждения кровли № 01 от 01.02.2023 г., пп. «а» п. 17 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479, п. 5.5., п. 5.6. ГОСТ Р 53254-2009;</p> <p>Срок исполнения 10.01.2024г</p>	<p>В мае 2023г. запланировано привести в соответствие ограждение кровли (конструкции будут огрунтованы, окрашены, элементы конструкций надежно присоединены друг к другу.)</p>

Данные пункты нарушений будут устранены в установленный срок.

Заместитель директора Центра

*Приказ секретарь ШЕО
И.А. Рабцовой 06.04.23*



Н.В. Манькова



Министерство социальной политики
Свердловской области
Государственное автономное учреждение
социального обслуживания Свердловской об-
ласти

**«Комплексный центр социального
обслуживания населения
«Золотая осень» города Нижний Тагил
(ГАУСО СО «КЦСОН «Золотая осень»
города Нижний Тагил»)**

622051, Свердловская область,
г. Нижний Тагил, ул. Правды, 9^а
тел.(факс) (3435) 33-59-37
ОКПО 46654592, ОГРН 1026601380805
ИНН/КПП 6667008550/662301001
e-mail: mssp-so-zos@egov66.ru
<https://zabota065.msp.midural.ru/>

Начальнику отдела надзорной
деятельности и профилактической работы
города Нижний Тагил и Горноуральского
ГО УНДиПР ГУ МЧС России
по Свердловской области
Пряничникову С.О.

06.04.2023 № 256

В период с 15.02.2023 по 02.03.2023 года старшим инспектором ОНД и ПР г. Нижний Тагил ГГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области Репиным Д.В., проведена плановая проверка объекта ГАУСО СО «КЦСОН «Золотая осень» города Нижний Тагил», расположенного по адресу: ул. Зари, 73.

По результатам проверки было вынесено предписание 66-022-2023/0293пп/1 «Об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности», о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара.

С момента проверки проводятся мероприятия по устранению выявленных нарушений и принимаются меры по недопущению нарушений Правил противопожарного режима в РФ.


Обособленное подразделение, расположенное по адресу: ул. Зари, 73

№	Выявленное нарушение обязательного требования	Мероприятия по устранению выявленного нарушения
П. 1	На объекте защиты руководитель организации не обеспечил исправное состояние и ремонт внутреннего противопожарного водопровода (согласно акта обследования и испытания пожарных кранов от 12.12.2022г. проведенного ООО «ПиК», на 2-м этаже давление в сети ниже нормы, а именно 1,6 атм.) Срок исполнения 10.01.2024г	Проводятся ремонтные работы, обслуживающей организацией ИП «Пьянков А.Н.» по восстановлению давления в сети.

П. 2	На объекте защиты выходы не обеспечивают безопасную эвакуацию людей: ширина эвакуационного выхода из групповых ячеек №1 и №4 (помещения №44 №3 на 2-м этаже по поэтажному плану БТИ) на наружные лестницы 3-го типа 0,8 метра и составляет 0,71м. Срок исполнения 10.01.2024г	Направлены запросы в сторонние организации, о предоставлении коммерческих предложений на выполнение данного вида работ.
---------	--	---

Данные пункты нарушений будут устранены в установленный срок.

Заместитель директора Центра



Н.В. Манькова

Принято
секретарь ГПСО
И.А. Рубановича
06.04.23