

Зарегистрирована

ОНДиПР Тавдинского ГО, Таборинского МР

(Наименование подразделения МЧС России,

УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области

предоставляющего государственную услугу)

« 04 » 10 2021 г.

Регистрационный № 65-456-000-00305-1114

## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении Ф1.1, здание отделения

(функциональное назначение,

социальной реабилитации (временный приют) государственного

полное наименование объекта защиты)

автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Золушка»

Тавдинского района»

Собственник объекта защиты Государственное автономное учреждение

(указываются организационно-правовая форма

социального обслуживания Свердловской области «Социально-

юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица,

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Золушка»

индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим

Тавдинского района» на праве оперативного управления

объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании,

предусмотренном федеральным законом или договором)

Основной государственный регистрационный номер, закон о государственной регистрации юридического лица 1026601904504

Идентификационный номер налогоплательщика 6634002707

Место нахождения объекта защиты г. Тавда, Свердловской области,

(указывается адрес объекта защиты)

ул. Рабочая, 4

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического лица, которому принадлежит объект защиты:

623950, г. Тавда, Свердловской области, ул. П.Морозова, 13,

soc083@egov66.ru, тел./факс (34360) 5-23-45

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию)

дата ввода объекта защиты в эксплуатацию – 1957 г.

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения

класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному

ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b><u>Характеристика объекта защиты</u></b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1	Степень огнестойкости	III
1.2	Класс конструктивной пожарной опасности	CO
1.3	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1
1.4	Высота здания	3,65 м
1.5	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания	343,2 м <sup>2</sup>
1.7	Объем здания	1240,11 м <sup>3</sup>
1.8	Количество этажей	1
1.9	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	-
1.10.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	система пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией
2.	<b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
	Оценка пожарного риска не производилась согласно ст.6 ч.3 123-ФЗ	
3.	<b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
	Ущерб имуществу третьих лиц от пожара составляет 0 руб. в связи с отсутствием арендных договоров	

4.	<b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов) устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/ не выполняется
4.1	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (статья 69). СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (пункт 4.3)	выполняется
4.2	Наружное противопожарное водоснабжение	-	-
4.3	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (пункт 8.1)	выполняется
4.4	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (статьи 88, 134). СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (пункты 5.2.2, 5.2.3)	выполняется

4.5	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (статья 89). СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (пункты 4.1.2, 4.2.9)	выполняется
4.6	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (статья 90). СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (пункты 7.1-7.3, 7.5, 7.6)	выполняется
4.7	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (статья 83). СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (пункты 3.3-3.5, 4.1-4.4, 4.6, 4.8, 5.1, 5.3-5.5, таблицы 1, 2). СП484.1311500.2020 «Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» (пункты 6.2.1, 6.2.6, 6.6.1-6.6.4, 6.6.7, 6.6.8, 6.6.15, 6.6.16, 6.6.27, Приложение А). СП486.1311500.2020 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Нормы и правила проектирования» (пункты 4.3, 4.4, 4.8-4.10, 4.12, 6.3.1-6.3.4, Таблицы 1 и 3).	выполняется

4.8	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП484.1311500.2020 «Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» (пункты 7.2.1, 7.2.4).	выполняется
4.9	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (статьи 5-6, 49-50, 52-55, 57-60, 63, Раздел III). Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (пункты 2, 5, 10-11, 13, 16-18, 26, 28, 30, 32-33, 35-36, 54-56, 60, 65, 71, 73, 393-394, 403, 407, 409). Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (статьи 5-6 49-50, 52-55, 57-60, 63, 81-84, 87-89, 91)	выполняется

Настоящая декларация разработана

Директор ГАУ «СРЦН «Золушка»  
Тавдинского района»

Ермачкова Людмила Анатольевна  
(фамилия, имя, отчество)

(Подпись)



августа 2021 г.