

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ

28.03.2023 года

ЕРКНМ учётный № 66230061000203689355

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

<https://private.proverki.gov.ru/private/knm/13761472>

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Главное Управление МЧС России по Свердловской области
620014 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84

электронная почта gu@mchs96.ru 8 (343) 346-12-60, факс 8 (343) 346-12-54, телефон доверия 8 (343) 262-99-99

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Главного Управления МЧС России по Свердловской области

620014 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84

электронная почта oao-mchs@mail.ru, телефон 8 (343) 346-10-96

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Нижний Тагил и

Горноуральского городского округа

г. Нижний Тагил, ул. Октябрьской революции, 276 т. 8(3435)42-28-08, e-mail: tond-n.tagil@mail.ru

«14» 04.2023 г., 13 час. 00 мин

(дата и время составления акта)

622000, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Красногвардейская, 55А

(место составления акта)

Акт плановой, выездной проверки № 2303/022-066/6- Пак

(плановой/внеплановой/по программе проверок)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением заместителя главного государственного инспектора города Нижний Тагил и Горноуральского ГО по пожарному надзору Афанасьева Даниила Вячеславовича о проведении плановой, выездной проверки от 28 марта 2023г. № 2303/022-066/6- П, учетный номер в ЕРКНМ № 66230061000203689355 (указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках осуществления федерального государственного пожарного надзора (ЕРВК 122874; ЕРКНМ 006)

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля).

3. Выездная проверка проведена:

1) Хомяковой Зоей Александровной, старшим инспектором отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Нижний Тагил и Горноуральского городского округа УНД и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской области (государственным инспектором города Нижний Тагил и Горноуральского городского округа по пожарному надзору)

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспектора) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается, если его замена была проведена после начала выездной проверки).

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты:

1) Не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов)

эксперты (экспертные организации):

1) Не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений об аттестации эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении здания объекта защиты ГАУСО СО "РЦ города Нижний Тагил", которыми контролируемое лицо пользуется и, к которым предъявляются требования пожарной безопасности

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

622048, Свердловская область, город Нижний Тагил, ул. Зари, д.67 А

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка).

7. Контролируемые лица: Государственное Автономное Учреждение Социального Обслуживания Свердловской Области "Реабилитационный Центр для Детей и Подростков с ограниченными Возможностями города Нижний Тагил" ОГРН 1026601366670 ИНН 6667008341 Юридический и фактический адрес 622048, Свердловская область, город Нижний Тагил, ул. Зари, д.67 А

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с 07.04. 2023 г., 09 час.00 мин.

по 14.04.2023 г., 13 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с: (не приостанавливалось)

с « » 20 г., час. мин.

по « » 20 г., час. мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки.)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

2 рабочих дня, 5 часов 00 минут

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица).

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) истребование документов

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с «05» апреля 2023 г., 09 час.00 мин.

по «14» апреля 2023 г., 13 час. 00 мин.

По месту 622000, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Красногвардейская, 55а

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: на основании требования от 29.03.2023 г. изучены материалы, предоставленные Учреждением

указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту).

2) Осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с 07 апреля 2023 г., 09 час.00 мин.

по 14 апреля 2023 г., 13 час.00 мин

По месту 622000, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Зари, 67А

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: протокол осмотра б/н от 14.04.2023г.

указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту).

3) Опрос

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с «14» 04 2023 г., 12 час.00 мин.

по «14» 04 2023 г., 12 час. 30 мин.

По месту 622000, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Красногвардейская, 55А

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: протокол опроса б/н от 14.04.2023г.

указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту).

4) Получение письменных объяснений

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «14» 04 2023 г., 12 час 30 мин.

по «14» 04 2023 г., 13 час. 00 мин.

По месту 622000, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Красногвардейская, 55А

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: письменные пояснения б/н от 14.04.2023г.

указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту).

* 5) Инструментальное обследование

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «07» 04 2023 г., 09 час.00 мин.

по «14» 04 2023 г., 13 час.00 мин

По месту 622000, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Зари, 67А

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: протокол инструментального обследования б/н от 14.04.2023г.

указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту).

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: Представленные контролируемым лицом на основании требования от 29.04.2023г., а также рассмотрены документы, находящиеся в распоряжении КНО на объект защиты в КНД.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия, 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки):

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки: -

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (не реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством РФ, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа), являющихся предметом выездной проверки:

1. На объекте защиты класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 не хранится документация, подтверждающая применение декоративно-отделочного материала для стен помещения актового зала № 20 по техпаспорту 2006г. здания литер «А» на 1 эт. с показателями пожарной опасности не более чем Г1, В1, Д2, Т2, ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст.5, ч.1 ст.6, ст.32, части 1,2,3,6 ст.134, табл. 29 Федерального закона от 22 июля 2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 2 (1) Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479;

2. Для обеспечения безопасной эвакуации людей из здания класса Ф1.1 здания литер «А» не обеспечено беспрепятственное движение людей по эвакуационным путям (лестницы 3-го типа ведущие со второго этажа здания расположены менее 1 м до проекции оконных проемов первого и второго этажей с пределом огнестойкости менее EIW 30 - используется простое остекление), ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст.5, ч. 1 ст. 6, ч.2 ст.52, ст.53, ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008г. N123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N1479; п. 4.4.7 СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы";

3. В здании литер «А» в наружных стенах лестничной клетки типа Л1 расположены окна, которые не открываются изнутри при помощи специальных устройств, ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст.5, ч.1 ст.6, п.1 ч.2 ст.40, ст.57, ст.87 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", пп. б) п.5.4.16 СП 2.13130.2020 Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;

4. В здании литер «А» для обеспечения безопасной эвакуации людей не обеспечено беспрепятственное движение по эвакуационным путям, ведущим по лестницам 3-го типа (высота ограждений лестниц менее 1,2 м – при замерах в нескольких точках высота в свету по факту составляет от 0,81м до 0,84м, ширина ступеней менее 0,25м– фактически в свету составляют 14 см), ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ч.1,2,3 ст.4, ст.5, ч. 1 ст. 6, ч.2 ст.52, ст.53, ст.89 Федерального закона от 22 июля 2008г. N123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.1.5, п.5.2.1, п. 7.1.2 СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы". ГОСТ Р 53254-2009;

5. Руководитель организации не определяет порядок обучения лиц, осуществляющих трудовую деятельность в организации, мерам пожарной безопасности с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации, п.3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479, п.2, п.7, п.15, п.20, п.24 прил. 1 Приказ МЧС России от 18.11.2021г. № 806 "Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности";

6. Утвержденная инструкция о мерах пожарной безопасности 01-03-2023 разработана не в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в РФ (указаны требования к цокольным этажам, чердакам, галереям, к холлам, фойе, с системам пожаротушения, противодымной защиты, к переходам между секциями, печам,

котельным, циклонам, тепло генераторным, к пищеблоку детского сада, трубопроводам с пожароопасными отложениями, сценическим коробкам, планшетах сцен, пожарным водоемам, резервуарам, зрительным и экспозиционным залам, которых по факту нет; не отражены вопросы: пути доступа подразделений пожарной охраны на объект защиты (на этажи, кровлю), проезда транспорта, обязанности и действия работников при пользовании пожарной автоматики (СПС, СОУЭ, Актай-Мониторинг), эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений; действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, не отражены вопросы пп. «и.м» п.393 ППР в РФ: п.2, пункты 392,393,394 раздела XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации" утв. ПП РФ от 16.09.2020 N 1479;

7. Программа вводного инструктажа не соответствует требованиям пункта 1 приложения 2 Приказа МЧС России от 18.11.2021г. № 806, п. 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479, п.9 прил. 1, п.1 прил. 2 Приказ МЧС России от 18.11.2021г. № 806 "Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности";

8. Не предоставлена программа первичного, повторного инструктажей, п.3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479, п.9 прил. 1, п.2, п.3 прил. 2 Приказ МЧС России от 18.11.2021г. № 806 "Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности";

9. На объекте не определено лицо, ответственное за приобретение, сохранность и контроль состояния огнетушителей, п.60 Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479, п.4, 1.32 СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации;

10. Информация о работах, проводимых со средством обеспечения пожарной безопасности («Стрелец-Мониторинг») не вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479;

11. Руководитель организации не обеспечивает 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты (последняя запись 22.08.2019г.), п. 30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479;

12. Руководитель организации не обеспечивает проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся зазоров в местах пересечения противопожарных преград трубопроводами (в нише вестибюля № 1 по техпаспорту 2006г. на 1 этаже), п. 15 Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479;

13. На дверях подвала, в котором по условиям технологии не предусмотрено постоянное пребывание людей не размещена информация о месте хранения ключей, п. 18 Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479;

14. При эксплуатации эвакуационного пути (коридора на 2 этаже) руководитель организации не обеспечивает соблюдение проектных решений (в части размеров и объемно-планировочного решения эвакуационного пути) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" – в коридоре

расположено помещение кладовой), п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479;

15.Допускается размещать мебель (кровать) у двери эвакуационного выхода, ведущего на лестницу 3-го типа (спальное помещение группы «Капитошка» на 2 этаже), а также размещать мебель (стол) на пути эвакуации – в коридоре на 1 эт. у помещения кухни, пп. б) п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479;

16.Допускается устраивать в тамбуре выхода из здания вешалки для одежды, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы, пп. в) п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479;

17.Руководитель организации не обеспечивает наличие приспособлений для самозакрывания на дверях выходов ведущих из подвала на первый этаж, п. 14 Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479;

18.Часть огнетушителей, расположены в специальных подставках из горючего материала, п. 409 Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479;

19.Ковровая дорожка, укладываемая на пути эвакуации поверх покрытия пола надежно не крепиться к полу (тамбур основного входа в здание), п. 31 Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479;

20.Допускается пользоваться розеткой с повреждением (тамбур группы на 1 эт.), пп. б) п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479;

21.Допускается эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией в подвале и в тамбуре на 1 эт. (ЛФК), пп. в) п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479;

22Направление движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения не обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения, п.48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479.

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в п.2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия): пункты с 9-го по 22-ой устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия).

12. К настоящему акту прилагаются:

Протокол осмотра б/н от 14.04.2023г., фототаблица от 14.04.2023г., протокол опроса б/н от 14.04.2023г., письменные пояснения (объяснение) б/н от 14.04.2023г., протокол инструментального обследования б/н от 14.04.2023г., проверочные листы от 14.04.2023г.,

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы, а также иные документы, прилагаемые к акту выездной проверки).

Старший инспектор ОНД ОНД и ПР г. Нижний Тагил
и Горноуральского ГО УНД и ПР ГУМЧС России
по Свердловской области Хомякова З.А.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)




Хомякова Зоя Александровна, старший инспектор ОНД ОНД и ПР г. Нижний Тагил и
Горноуральского УНД и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской области
(государственный инспектор города Нижний Тагил и Горноуральского ГО по пожарному
надзору), тел. 8(3435) 40-34-97, otdeleniegpn@mail.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Ознакомлен 14.04.2023г., в «13» час. «00» мин. Директор ГАУСО СО "РЦ города Нижний
Тагил" Лунова Татьяна Владимировна

✓



Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через
 личный кабинет на специализированном электронном портале:

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
 ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 5BD9E2F1DA9B653E44CB9E609BA623DF

Владелец: Хомякова Зоя Александровна

Действителен с 31.10.2022 по 24.01.2024