



(дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код)

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Свердловской области

620014 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84

электронная почта gu@mchs96.ru 8 (343) 346-12-60, факс 8 (343) 346-12-54, телефон доверия 8 (343) 262-99-99

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Главного Управления МЧС России по Свердловской области

620014 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84

электронная почта оао-mchs@mail.ru, телефон 8 (343) 346-10-96

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Верхнесалдинского ГО, ГО

Нижняя Салда

624760, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 4 тел. 8(343) 455-00-90

ПРЕДПИСАНИЕ № 66-010-2023/0055пп ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Должностным лицом (должностными лицами): Бугаевым Георгием Антоновичем, начальником от-
деления надзорной деятельности и профилактической работы Верхнесалдинского ГО, ГО Н. Салда
УНД и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской области (главным государственным
инспектором Верхнесалдинского ГО, ГО Н. Салда по пожарному надзору);

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, уполномоченного на проведение контрольного (надзорного) мероприятия)

С участием специалиста, эксперта - без участия

(должность, фамилия, инициалы, наименование и номер документа, удостоверяющего личность)

На основании решения о проведении плановой выездной проверки от 06.03.2023 № 66-010-2023/0055рс, принятого начальником отделения надзорной деятельности и профилактической работы Верхнесалдинского городского округа, городского округа Нижняя Салда управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Свердловской области (главным государственным инспектором Верхнесалдинского городского округа, городского округа Нижняя Салда по пожарному надзору) Бугаевым Георгием Антоновичем

(дата и номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия)

По адресу/адресам: 624760 Свердловская область г. Верхняя Салда, ул. Н. Фронта, 65

(место проведения контрольного (надзорного) мероприятия)

Проведено плановое контрольное (надзорное) мероприятие
(плановое/внеплановое)

выездная проверка

(наименование вида контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении: Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Свер-
дловской области "Комплексный центр социального обслуживания населения" города Верхняя Сал-

да, ИНН 6607009365, юридический адрес: 624760 Свердловская область г. Верхняя Салда, ул. Н. Фронта, 65. Присвоена категория чрезвычайно высокого риска

(фамилия, инициалы контролируемого лица или наименование контролируемого лица, ОГРН, ИНН, присвоенная категория риска)

В ходе проведения

выездной проверки

(наименование вида контрольного (надзорного) мероприятия)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

№ п/п	Вид выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретного места выявленного нарушения	Структурные единицы нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, которые нарушены	Срок устранения выявленного нарушения	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Противопожарная стена не обеспечивает нераспространение пожара в смежный пожарный отсек, в том числе при одностороннем обрушении конструкций здания или сооружения со стороны очага пожара. (окна и люки выполнены не противопожарными)	Осн.: ч. 1 ч. 5 статьи 88 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	15.03.2024	
2.	На объекте отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта, а также акты ввода системы противопожарной защиты зданий в эксплуатацию.	Осн.: пункт 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479.	15.03.2024	
3.	На объекте защиты не храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций в заполнении проемов в них, изделий и материалов (оконные проемы)	Осн.: пункт 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479.	15.03.2024	
4.	На указателе направления движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения отсутствуют четко нанесенные цифры расстояния до их месторасположения.	Осн.: пункт 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479.	15.03.2024	
5.	Руководитель организации не обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" здания складского назначения (наружный склад) с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны.	Осн.: пункт 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479.	15.03.2024	

6.	Допускается оставление без присмотра включенными в электрическую сеть бытовые электроприборы..	Осн.: пункт 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479.	15.03.2024	
7.	В здании на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение в соответствии с требованиями СП 52.13330.	Осн.: пункт 4.3.12 свода правил «Системы противопожарной защиты», пункт 52 свода правил «Естественное и искусственное освещение», статья 53 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	15.03.2024	

Должностное(ые) лицо(а) органа, осуществляющего федеральный государственный надзор:

(подпись)

(подпись)

Бугаев Г.А.
(фамилия, инициалы)

(фамилия, инициалы)

Специалист:

(подпись)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(фамилия, инициалы)

Эксперт:

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Предписание для исполнения получил представитель контролируемого лица:

! Скутина
(подпись)

Скутина М. В.
(фамилия, инициалы)

Пометка должностного лица органа, осуществляющего федеральный государственный надзор, об отказе контролируемого лица в ознакомлении и получения предписания

(подпись)

(фамилия, инициалы)