

УТВЕРЖДЕНО  
распоряжением МЧС России  
от 03.09.2021 г. № 777  
Типовая форма

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных)  
мероприятий, КНМ 66230061000203617653

QR-код \*:



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Свердловской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

620014 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84

электронная почта [gu@mchs96.ru](mailto:gu@mchs96.ru)

8 (343) 346-12-60, факс 8 (343) 346-12-54, телефон доверия 8 (343) 262-99-99

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
Тавдинского городского округа, Таборинского муниципального района  
управления надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Свердловской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

623951, Свердловская область, г. Тавда, ул. Шоссейная, 36 а, тел. 8(343) 605-20-88

электронная почта: [tond-tavda@mail.ru](mailto:tond-tavda@mail.ru)

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 2304/028-66/7-П/ПВП**

вручается: ГОСУДАРСТВЕННОМУ АВТОНОМНОМУ СТАЦИОНАРНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ  
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ТАВДИНСКИЙ  
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ"

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Тавдинского городского округа, Таборинского муниципального района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Свердловской области (главного государственного инспектора Тавдинского ГО, Таборинского МР по пожарному надзору) Кисеева Максима Георгиевича от 25.04.2023 г. № 2304/028-66/7-П/РВП

в период с «04» мая 2023 г. по «17» мая 2023 г.  
по адресу: обл. Свердловская, г. Тавда, пер. Сельский, д. 9, Литер А

Начальником ОНДиПР Тавдинского ГО, Таборинского МР УНДиПР Главного  
(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов  
управления МЧС России по Свердловской области полковником внутренней  
органа государственного пожарного надзора)

службы Кисеевым Максимом Георгиевичем,

Старшим инспектором ОНДиПР Тавдинского ГО, Таборинского МР УНДиПР Главного  
управления МЧС России по Свердловской области майором внутренней службы  
Васьковым Яковом Николаевичем,

Инспектором ОНДиПР Тавдинского ГО, Таборинского МР УНДиПР Главного  
управления МЧС России по Свердловской области старшим лейтенантом внутренней  
службы Филимоновым Алексеем Сергеевичем,

проведено плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: Временно  
исполняющий обязанности директора ГАСУСО СО «Тавдинский ПНИ» Лебедева  
Наталья Дмитриевна, заместитель директора ГАСУСО СО «Тавдинский ПНИ»  
Дмитриева Ольга Владимировна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со  
статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле  
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/ п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устране ния нарушен ия обязател ьных требова ний пожарно й безопасн ости	Отметк а о выполн ении
1.	Системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре смонтированы не в соответствии с проектной документацией.	часть 1 статьи 83 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 54 Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479; п. 1 Предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности № 66-028-2023/0099пп	10.10.2023	

		от 08.02.2023 г.		
2.	<p>Звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше уровня звука постоянного шума в защищаемых помещениях, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- кухня 1 этаж, постоянный уровень шума 70,3 дБА, при срабатывании СОУЭ 70,4;</li> <li>- помещение уборочного инвентаря 1 этаж, постоянный уровень шума 50,3 дБА, при срабатывании СОУЭ 51,3;</li> <li>- палата № 307 2 этаж, постоянный уровень шума 42,3 дБА, при срабатывании СОУЭ 55,3;</li> <li>- палата № 312 2 этаж, постоянный уровень шума 46,1 дБА, при срабатывании СОУЭ 56,3;</li> <li>- процедурная 2 этаж, постоянный уровень шума 42,3 дБА, при срабатывании СОУЭ 51,6;</li> </ul>	<p>часть 1 статьи 83, часть 4 статьи 4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ;</p> <p>п. 3.15 Норм пожарной безопасности "Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях" (НПБ 104-03), утв. Приказом МЧС России от 20 июня 2003 г. N 323;</p> <p>п. 2 Предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности № 66-028-2023/0099пп от 08.02.2023 г.</p>	10.10.2023	
3.	<p>В спальнях помещениях звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении, но не менее 70 дБА, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- палата 2 этаж (помещение 164 по экспликации технического паспорта), постоянный уровень шума 39,2 дБА, при срабатывании СОУЭ 42,3;</li> </ul>	<p>часть 1 статьи 83, часть 4 статьи 4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ;</p> <p>п. 3.16 Норм пожарной безопасности "Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях" (НПБ 104-03), утв. Приказом МЧС России от 20 июня 2003 г. N 323;</p> <p>п. 3 Предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности № 66-028-2023/0099пп от 08.02.2023 г.</p>	10.10.2023	
4.	На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем;	п. 54, Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479;	10.10.2023	
5.	Допускается эксплуатация после изменения класса функциональной пожарной опасности бытового помещения, не отвечающего нормативным документам по пожарной безопасности в соответствии с новым классом функциональной пожарной опасности, а именно в бытовом помещении организован склад (помещение № 50 согласно экспликации плана этажа технического паспорта на здание) категории по взрывопожарной и пожарной опасности В2, в котором заполнение проемов противопожарной преграды выполнено не в противопожарном исполнении (отсутствуют противопожарные двери);	<p>пп. «н» п. 16 Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479;</p> <p>Часть 1 статьи 88, часть 4 статьи 4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ;</p> <p>п. 5.4.20 СП 2.13130.2020;</p> <p>п. 5.2.6; СП 4.13130.2013;</p>	10.10.2023	
6.	На объекте защиты не разработан и не утвержден порядок и сроки обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организации, мерам пожарной безопасности с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации;	<p>п. 3, Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479;</p> <p>п. 2 Порядка, виды, сроки обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, утвержденного приказом МЧС России от 18.11.2021 г. № 806;</p>	10.10.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Начальник ОНДиПР Тавдинского ГО,  
Таборинского МР УНДиПР Главного управления  
МЧС России по Свердловской области (Главный  
государственный инспектор Тавдинского ГО,  
Таборинского МР по пожарному надзору)  
Кисеев М.Г.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



Предписание получил:

Временно исполняющий обязанности  
директора ГАСУСО СО «Тавдинский ПНИ»  
Лебедева Наталья Дмитриевна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

✓   
(подпись)

17 мая 2023 г.

\* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.