

КНМ 66230061000203598335 от 31.01.2023



Главное Управление МЧС России по Свердловской области
620014 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84
электронная почта gu@mchs96.ru

8 (343) 346-12-60, факс 8 (343) 346-12-54, телефон доверия 8 (343) 262-99-99
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного Управления МЧС России по Свердловской области
620014 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84
электронная почта oao-mchs@mail.ru телефон 8 (343) 346-10-96

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
Артинского городского округа
управления надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Свердловской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

623340 Свердловская область п. Арти, ул. Ленина, 58 тел. 8(343) 912-24-53

«10» февраля 2023 г., 11 час. 10 мин.
(дата и время составления акта)

623340 Свердловская область п. Арти, ул. Ленина, 58
(место составления акта)

Акт выездной проверки № 66-019-2023/0055ак
(плановой/внеплановой/по программе проверок)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением главного государственного инспектора Артинского городского округа по пожарному надзору Туканова Алексея Владимировича № 66-019-2023/0055рс от «31» января 2023 года, учетный номер в ЕРКНМ № 66230061000203598335

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках Федерального государственного пожарного надзора, ФРГУ № 10001495160

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля).

3. Выездная проверка проведена:

1) Тукановым Алексеем Владимировичем – начальником отделения надзорной деятельности и профилактической работы Артинского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области (главным государственным инспектором Артинского городского округа по пожарному надзору)

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспектора) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается, если его замена была проведена после начала выездной проверки).

4. К проведению выездной проверки были привлечены: специалисты:

1) Не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

1) Не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений об аттестации эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

5. Выездная проверка проведена в отношении: здания, помещений и территории объекта защиты

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 623342, Свердловская область, п. Арти, ул. Бажова, 89

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка).

7. Контролируемые лица: Государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Артинского района» (ИНН 6636006224; ОГРНИП 1026602055831)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «06» февраля 2023 г., 14 час. 10 мин.

по «10» февраля 2023 г., 11 час. 10 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс).

Проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с (не приостанавливалась)

с «___» _____ г., ___ час. ___ мин.

по «___» _____ г., ___ час. ___ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки.).

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

2 рабочих дня / 1 час. 30 мин

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица).

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с «06» февраля 2023 г., 14 час. 10 мин.

по «06» февраля 2023 г., 15 час. 10 мин.

по месту: 623342, Свердловская область, п. Арти, ул. Бажова, 89

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен протокол осмотра б/н от 06.02.2023г.,

указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту).

2) получение письменных объяснений

в следующие сроки:

с «10» февраля 2023 г., 10 час. 00 мин.

по «10» февраля 2023 г., 10 час. 50 мин.

по месту: 623340, Свердловская область, п. Арти, ул. Ленина, 58

по результатам которого составлен протокол опроса б/н от 10.02.2023г.,

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям).

10. При проведении выездной проверки были заполнены следующие проверочные листы: приложение № 1, приложение № 2, утвержденные приказом МЧС России от 09.02.2022 № 78

(указываются заполненные в ходе проведения выездной проверки проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применялся не в полном объеме), с реквизитами актов, их утверждающих).

11. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); представленные контролируемым лицом

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе:

1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия, 4) иные (указать источник).

12. По результатам выездной проверки установлено:

Выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности, а именно:

- 1) Подсобное помещение (складское помещение, кладовая) в здании на 1 этаже не отделено от остальных помещений противопожарными преградами (дверями) с нормируемым пределом огнестойкости. (п.25 Правила противопожарного режима в РФ (Постановление Правительства РФ от 16.09.20г. № 1479); ст.88 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);
- 2) Замки на дверях эвакуационных выходов на 1и 2 этаже не имеют возможности открывания изнутри без ключа (п.26 Правила противопожарного режима в РФ (постановление Правительства РФ от 16.09.20г. № 1479);
- 3) Противопожарная дверь щитовой, расположенная на 1 этаже, а также противопожарная дверь в столовой, не оборудованы приспособлениями для самозакрывания (п.14, п.24 Правила противопожарного режима в РФ (Постановление Правительства РФ от 16.09.20г. № 1479); ст.88 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.4.6 СП 1.13130.2020);
- 4) На главном входе в здание, в кабинете консультативного отделения, в коридоре 1 этажа над дверью, ведущей в архивное помещение, в отделении сопровождения замещающих семей, на 2 этаже, в медицинском кабинете, распределительные коробки электрических проводов эксплуатируются при отсутствии защитных крышек (п. 35 пп Б Правила противопожарного режима в РФ (Постановление Правительства РФ от 16.09.20г. № 1479);
- 5) В перекрытии разделяющем подвал и 1 этаж здания, а именно в местах пересечения коммуникациями, имеются отверстия без заделки негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости (п. 15 Правила противопожарного режима в РФ (Постановление Правительства РФ от 16.09.20г. № 1479);

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в п. 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия).

13. К настоящему акту прилагаются:

1) протокол осмотра б/н от 06.02.2023г.;

2) протокол опроса б/н от 06.02.2023г.;

3) предписание № 66-019-2023/0055рс / 3 от 10.02.2023г.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы, а также иные документы, прилагаемые к акту выездной проверки).

Главный государственный инспектор Артинского городского округа по пожарному надзору

Туканов Алексей Владимирович

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку



Государственный инспектор Артинского городского округа по пожарному надзору

Туканов Алексей Владимирович 8(34391)-2-24-53

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Ознакомлен:	
10.02.23 11 ¹⁰ (Дата, время)	 (роспись) (Должность, фамилия, имя, отчество)
Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)	
Акт направлен:	
Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале	

КНМ 66230061000203598335 от 31.01.2023



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Свердловской области
620014 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84

электронная почта gu@mchs96.ru

8 (343) 346-12-60, факс 8 (343) 346-12-54, телефон доверия 8 (343) 262-99-99
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Главного Управления МЧС России по Свердловской области
620014 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84

электронная почта оао-mchs@mail.ru телефон 8 (343) 346-10-96
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы

Артинского городского округа

управления надзорной деятельности и профилактической работы

ГУ МЧС России по Свердловской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

623340 Свердловская область п. Арти, ул. Ленина, 58 тел. 8(343) 912-24-53

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 66-019-2023/0055pc / 3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается Государственному автономному учреждению социального обслуживания Свердловской области "Социально-реабилитационному центру для несовершеннолетних Артинского района",

в лице директора Головиной Ирины Александровны

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

во исполнение решения главного государственного инспектора Артинского городского округа по пожарному надзору Туканова А.В. от «31» января 2023 года № 66-019-2023/0055pc ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69–ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 часов 10 минут «06» января 2023 г. по 11 часов 10 минут «10» февраля 2023 г. проведена проверка главным государственным инспектором Артинского городского округа по пожарному надзору Тукановым

А.В., здания и помещений Государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Артинского района", расположенного по адресу: 623342, Свердловская область, п. Арти, ул. Бажова, 89
 в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: директор ГАУ СО "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Артинского района" Головина Ирина Александровна

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Подсобное помещение (складское помещение, кладовая) в здании на 1 этаже не отделено от остальных помещений противопожарными преградами (дверями) с нормируемым пределом огнестойкости	(п.25 Правила противопожарного режима в РФ (Постановление Правительства РФ от 16.09.20г. № 1479); ст.88 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)	01.09.2023г.	
2.	Замки на дверях эвакуационных выходов на 1 и 2 этаже не имеют возможности открывания изнутри без ключа	п.26 Правила противопожарного режима в РФ (постановление Правительства РФ от 16.09.20г. № 1479);	01.09.2023г.	
3.	Противопожарная дверь щитовой, расположенная на 1 этаже, а также противопожарная дверь в столовой, не оборудованы приспособлениями для самозакрывания	(п.14, п.24 Правила противопожарного режима в РФ (Постановление Правительства РФ от 16.09.20г. № 1479); ст.88 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.4.6 СП 1.13130.2020)	01.09.2023г.	
4.	На главном входе в здание, в кабинете консультативного отделения, в коридоре 1 этажа над дверью, ведущей в архивное помещение, в отделении сопровождения замещающих семей, на 2 этаже, в медицинском кабинете, распределительные	п. 35 пп Б Правила противопожарного режима в РФ (Постановление Правительства РФ от 16.09.20г. № 1479)	01.09.2023г.	

	коробки электрических проводов эксплуатируются при отсутствии защитных крышек.			
5.	В перекрытии, разделяющем подвал и 1 этаж здания, а именно в местах пересечения коммуникациями, имеются отверстия без заделки негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости	п. 15 Правила противопожарного режима в РФ (Постановление Правительства РФ от 16.09.20г. № 1479);	01.09.2023г.	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор ТАУ СРЦН Артинского городского округа
Гусевина И.А.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(подпись)

Главный государственный инспектор
Артинского городского округа по пожарному надзору
подполковник внутренней службы
Туканов Алексей Владимирович

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru> или с помощью QR-кода:

