

Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ
«25» января 2023 г.
учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:
66230061000203541202
ссылка на карточку мероприятия в ФГИС ЕРКНМ
<https://private.proverki.gov.ru/private/knm/13613319>



Главное управление
Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области
(ГУ МЧС России по Свердловской области)
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Свердловской области
(УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области)

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

620014 г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 84,
Тел. 346-12-60, 346-12-70 факс: 8 (343) 346-12-54

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
Асбестовского городского округа, Малышевского городского округа,
городского округа Рефтинский УНДиПР ГУ МЧС России
по Свердловской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

624260 Свердловская область, г. Асбест,
ул. Промышленная, 32, 83436542113, tond-asbest@mail.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 66-3-2023/0022пп/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Государственному автономному учреждению социального обслуживания
Свердловской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города
Асбеста" (ИНН 6603001196, ОГРН 1026600629681)

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника ОНДиПР Асбестовского ГО, Малышевского ГО,
ГО Рефтинский УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области майора внутренней
службы Исаева Мурада Мусаевича от «25» января 2023 года № 66-3-2023/0022пр

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа
государственного пожарного надзора)

в период с 06 февраля 2023 г. по 14 февраля 2023 г. проведена плановая выездная проверка в
рамках Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации»

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовали представители контролируемого лица:

1. Заместитель директора ГАУСО СО «СРЦН г. Асбеста» – Бахтина О.В.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	В здании на путях эвакуации отсутствует аварийное освещение	ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 37 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы; Раздел 7.6 СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение; СП 439.1325800.2018 «Здания и сооружения. Правила проектирования аварийного освещения»	22.01.2024	
2.	Ширина горизонтального участка пути эвакуации из помещений № 4 и 16 по паспорту БТИ составляет менее 1 метра (заужена в связи с установкой поддона для душа и душевой кабинки)	ст. 4, ст. 5, ст. 6, ст. 52, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", пп. 6, п. 27 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», п. 4.3.3 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы;	22.01.2024	
3	План эвакуации, размещенный на 2 этаже, в графической части содержит не корректные сведения, в том числе ориентация плана не соотнесена с местом его	ст. 4, ст. 5, ст. 6, ст. 52, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 5 п. 37 Постановления	22.01.2024	

размещения, и план эвакуации не в полном объеме включает в себя этажную (секционную) планировку объекта	Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», п. 9.3.9.7, п. 9.3.9.19 ГОСТ 34428-2018 «Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия»;		
---	---	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

директор *Л.В. Козырева*
 (должность, фамилия, инициалы контролируемого лица (представителя))
 «14» февраля 2023 г.

И.В. Григорьев
 (подпись)

Инспектор ОНД и ПР Асбестовского городского округа, Малышевского городского округа, городского округа Рефтинский УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области лейтенант внутренней службы Козырева Л.В.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

«14» февраля 2023 г.



Пометка об отказе ознакомления с предписанием: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводившего (проводивших) проверку)

Решение направлено: _____

(делается отметка о направлении в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале)