

Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ «29» июня 2023 года

учётный № 66230061000203543795

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

<https://private.proverki.gov.ru/private/knm/13615912>



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное Управление МЧС России по Свердловской области
620014 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84
8 (343) 346-12-60, факс 8 (343) 346-12-54, телефон доверия 8 (343) 262-99-99
ОНДиПР ГО Сухой Лог ГО Богданович УНДиПР
ГУ МЧС России по Свердловской области.
624800, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Кунарская, 20Б
8(343)73-4-27-30

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 2306/008-66/20-ПВП

(первая цифра номера решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия)

вторая цифра соответствует типу, которому вручается предписание: 1 - собственник, 2 - арендатор, 3 - должностное лицо

Вручается: Государственному автономному учреждению социального обслуживания
Свердловской области "Центр социальной помощи семье и детям города Богданович"

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения *Заместителя Главного государственного инспектора городского округа Сухой Лог городского округа Богданович по пожарному надзору Глушакова К.С. №2306/008-66/20-П/РПВ от 29 июня 2022 г., учетный номер в ЕРКНМ 66230061000203543795* в период с «05» июля 2023 г. по «14» июля 2023 г. заместителем начальника ОНДиПР ГО Сухой Лог, ГО Богданович УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области Глушаковым Кириллом Сергеевичем проведена плановая выездная проверка в отношении Государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области "Центр социальной помощи семье и детям города Богданович"

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица заместитель директора Демина Елена Борисовна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	"Звуковые сигналы системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемых помещениях директора, кабинет №203, сенсорная комната 2 этаж (протокол испытания от 05.07.2023 года №86п)	часть 4 статьи 84 Федерального закона от 22.08.2008 года №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", пункта 4.2 Свода правил " 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре. Требования пожарной безопасности.	08.07.2024	
2.	В спальнях помещений звуковые сигналы системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре не имеют уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемых помещениях: спальня девочек 2 этаж (комната у выхода), спальня мальчиков (комната у выхода) 2 этаж, группа №1 спальня 1 этаж (протокол испытания от 05.07.2023 года №86п).	часть 4 статьи 84 Федерального закона от 22.08.2008 года №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", пункта 4.3 Свода правил " 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре. Требования пожарной безопасности."	08.07.2024	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с выданным предписанием, в соответствии п. 5 ст. 36 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» контролируемое лицо вправе обжаловать действия (бездействие) должностных лиц

контрольного (надзорного) органа, решения контрольного (надзорного) органа, повлекшие за собой нарушение прав контролируемых лиц при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. Порядок обжалования регламентирован гл. 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Заместитель начальника ОНДиПР
ГО Сухой Лог ГО Богданович
УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области
майор внутренней службы
Глушаков Кирилл Сергеевич

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя
группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

Виктор ГКУ МЧС и АСБ Свердловской области Мещеряков А.В.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(подпись)

"14" июля 2023 г.

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

