

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах обследования объекта социальной, инженерной и транспортной инфраструктур в сфере социальной защиты населения в части обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов

Сведения об объекте: ГКУ «СРЦН Невьянского района» (отделение реабилитации)

Адрес: 624194, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Демьяна Бедного, д. 21

Дата обследования: 10.12.2021 года

Сведения о лицах, проводивших обследование:

- Ковальчук Татьяна Валерьевна – главный специалист отдела организации социального обслуживания Управления социальной политики № 21,
- Сайгушкина Ирина Александровна - ведущий специалист отдела организации социального обслуживания Управления социальной политики № 21


Номер строки	Требования Федерального закона от 01 декабря 2014 года N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов", Закона Свердловской области от 19 декабря 2016 года N 148-ОЗ "О социальной защите инвалидов в Свердловской области"	Установлено соблюдение требований	Выявлено несоблюдение требований	Причины и условия, препятствующие эффективной реализации мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и к предоставляемым в нем услугам	Рекомендации по устранению нарушений	Рекомендуемый срок устранения нарушений
1	Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к месту предоставления услуги (или ее предоставление по месту жительства или в дистанционном режиме)		да	Узкие пути передвижения внутри здания, имеются пороги в межкомнатных дверных проемах	Альтернативная форма обслуживания при оказании услуг инвалидам, оказание ситуационной помощи. Рассмотреть возможность демонтажа порогов	2025 год
2	Выделение на автостоянке не менее 10 процентов мест (но не менее 1 места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов и соблюдение их использования		да	Отсутствует автостоянка с выделенным местом для парковки автотранспорта	Принять меры для оборудования места для парковки автотранспортных средств инвалидов	2025 год
3	Возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположен объект		да	На пути движения по прилегающей территории имеются перепады высоты поверхности земли;	Альтернативная форма обслуживания при оказании услуг инвалидам,	2025 год

	социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (далее - объект социальной инфраструктуры), входа в объект социальной инфраструктуры и выхода из него, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски	✓		высокий дверной порог при входе в здание; размер тамбура входной группы и размер площадки у входной двери не соответствуют требованиям; коврики у входной двери не закреплены, а также нарушена их целостность	оказание ситуационной помощи. Устранить нарушения, указанные в столбце 5	
4	Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объекте социальной инфраструктуры	да				
5	Оказание работниками организаций, предоставляющих услуги населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами	да				
6	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объекту социальной инфраструктуры и к предоставляемым в нем услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности		да	Отсутствуют: вывеска на входе в здание с наименованием учреждения; кнопка вызова персонала	Устранить нарушения, указанные в столбце 5, принять меры для приобретения и установки оборудования и носителей информации	2025 год
7	Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля		да	Отсутствуют: вывеска на входе в здание с наименованием учреждения и указатели с использованием шрифта Брайля; пиктограммы; электронные носители статической и динамической информации (табло, большие экраны, дисплей и т.п.), в том числе средства, дублирующие звуковую информаци	Устранить нарушения, указанные в столбце 5, принять меры для приобретения и установки оборудования и носителей информации	2025 год

				ю, и устройства сурдоперевода; входные двери и двери в тамбуре не выделены отличным от дверного полотна контрастным цветом		
8	Предоставление услуг инвалидам с допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	да				

Дата повторного обследования: 2026 год (указывается дата проведения внепланового обследования в текущем году либо дата, рекомендуемая к учету при составлении плана-графика обследований объектов социальной инфраструктуры, утверждаемого органом государственной власти или органом местного самоуправления).

Подписи лиц, проводивших обследование: _____



Т.В. Ковальчук



И.А. Сайгушкина