

Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ

«26» сентября 2023г.

учётный № проверки: 66230061000203573568

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Свердловской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
620075 г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 84; т.: 8(343) 312-44-26

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы ГО Верхотурский, Новолялинского ГО,
Сосьвинского ГО, Гаринского ГО
624380, Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Совхозная, 15

Предписание №2309-011-66/16-П/ПВП

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

Государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области
"Комплексный центр социального обслуживания населения Верхотурского района"

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение решения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Верхотурский, Новолялинского городского округа, Сосьвинского городского округа, Гаринского городского округа УНДиПР Главного управления МЧС России по Свердловской области, Удинцева П.В. от 204.09.2023 № 2309/011-66/15-П, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 10 часов 00 минут по 11 часов 00 минут 18 сентября 2023 года была проведена плановая выездная проверка инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Верхотурский, Новолялинского городского округа, Сосьвинского городского округа, Гаринского городского округа Корепановым Е.А., зданий и помещений Государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Верхотурского района" по адресу:

624380, Свердловская область, город Верхотурье, ул. Ленина, д. 23

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-ие) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с _____

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнен ие)

1	2	3	4	5
1.	<p>На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем (техническая документация предприятий-изготовителей; сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, изделий и оборудования, применяемых при производстве монтажных работ; акты обследования; акты освидетельствования скрытых работ, акты о проведении входного контроля, акты испытания на герметичность, акты об окончании монтажных работ, акты об окончании пусконаладочных работ, ведомости смонтированного оборудования, акты о приемке технических средств в эксплуатацию)</p> <p><i>Восстановить техническую документацию системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем</i></p>	<p>П. 54 Правил противопожарного режима в РФ На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.</p>	26.02.2024	
2.	<p>Помещение пункта выдачи вещей, не связанное с мокрыми процессами, не защищено автоматическими установками пожарной сигнализации и системой оповещения у управления эвакуацией людей при пожаре</p> <p><i>Помещение пункта выдачи вещей, не связанное с мокрыми процессами защитить установками автоматической пожарной сигнализации</i></p>	<p>ч.2 ст.54 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны быть установлены на объектах, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей. <u>Перечень</u> объектов, подлежащих оснащению указанными системами, устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности. п. 4.3, п.4.4 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требований пожарной безопасности» 4.3. Тип АУП, способ тушения, вид огнетушащих веществ, тип оборудования СПС определяются проектной организацией в зависимости от технологических, конструктивных и объемно-планировочных особенностей защищаемых объектов в соответствии с требованиями "СП. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" и "СП.</p>	26.02.2024	

		<p>Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования" [2] с учетом положений настоящего свода правил. Здания и помещения, перечисленные в пунктах 3, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15 таблицы 1 и 16 - 21, 29 - 32, 35 - 48 таблицы 3, при применении СПС следует оборудовать дымовыми пожарными извещателями, либо комбинированными или мультикритериальными пожарными извещателями, реагирующими на дым (кроме помещений для приготовления пищи). При оборудовании помещений жилых зданий СПС следует дополнительно учитывать требования [2].</p> <p>4.4. В зданиях и сооружениях, указанных в данном перечне, следует защищать АУП и (или) СПС все помещения независимо от площади, кроме помещений: - с мокрыми процессами, душевых, плавательных бассейнов, санузлов, мойки; - венткамер (за исключением вытяжных, обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных, тепловых пунктов;</p> <p>- категории В4 (за исключением помещений категории В4 в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф4.1 и Ф4.2) и Д по пожарной опасности; - лестничных клеток; - тамбуров и тамбур-шлюзов; - чердаков (за исключением чердаков в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф4.1 и Ф4.2). Примечание: в лифтовых холлах и безопасных зонах предусматривается установка только СПС</p>		
3.	<p>Отсутствует регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты</p> <p><i>Восстановить регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты</i></p>	<p>абз. 2 п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479</p> <p>При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем.</p>	26.02.2024	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц. В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНДиПР ГО Верхотурский,
Новолялинского ГО, Сосьвинского ГО,
Гаринского ГО УНДиПР ГУ МЧС России
по Свердловской области Е.А. Корепанов

" 26 " сентября 2023 г.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

" " 2023 г.

Телефон доверия: ГУ МЧС России по Свердловской области 8-343-262-99-99


(подпись)

