

Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах

(Изменение №2)

Дата формирования	20.10.2023
Полное наименование учреждения	ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТАМ "КАРАВЕЛЛА" ВЕРХ-ИСЕТСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА"
Код учреждения	65202304
ИНН	6658087114
КПП	665801001
Период формирования	2023
Сформировано	Учреждением - ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТАМ "КАРАВЕЛЛА" ВЕРХ-ИСЕТСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА" ИНН 6658087114 КПП 665801001

Наименование органа, осуществляющего проведение контрольного мероприятия	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения контрольного мероприятия	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
Прокуратура Верх-Исетского района г. екатеринбурга	охрана жизни и здоровья несовершеннолетних, соблюдение федерального законодательства об образовании, трудового законодательства	07.02.2023 - 03.03.2023	Не выявлено	-
Прокуратура Верх-Исетского района г. Екатеринбург	Оценка соблюдения требований законодательства в сфере трудовых отношений, охране труда, оплате труда	16.03.2023 - 10.04.2023	п.6 ст.15 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ. сводные данные о результатах проведения специальной оценки условия труда в 2017, 2018, 2019 г. в части установления классов условий труда на рабочих местах и перечня мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников не размещены на официальном сайте Учреждения.	Размещение на сайте документов за 2017 г.- Сводная ведомость Табл. №1, Перечень рекомендуемых мероприятий; за 2018 г.- Сводная ведомость №1, №2; за 2018 г. - Сводная ведомость №1, №2, Перечень мероприятий по улучшению условий труда.
Прокуратура Верх-Исетского района г. Екатеринбург	Соблюдение трудового законодательства в соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 г. № 181 -ФЗ "О социальной защите инвалидов"	01.03.2023 - 30.03.2023	В трудовом договоре работника не указаны условия о предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, об отпуске без сохранения заработной платы до 60 кал.дней в году, отсутствуют сведения об условиях труда в соотвт. с проведенными мероприятиями по спец.оценке условий труда, о социальном страховании. Не в полном объеме заполнены персональные данные в трудовом договоре и доп.соглашениях к нему. В КД отсутствует условие о предоставлении инвалидам ежегодного оплачиваемого отпуска до 30 рабочих дней.	Составлено доп.соглашение к трудовому договору в соответствии с трудовым законодательством. Подготовлено доп.соглашение о внесении изменений в КД.
ГУ МЧС России по Свердловской области	Соблюдение требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях и на территории , к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а так же оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности.	05.06.2023 - 19.06.2023	1. Отсутствие технической документации на системы противопожарной защиты. 2. Дверь в складском помещении не соответствует 2-му типу с нормируемым пределом огнестойкости не менее EI30, 3. Системы и средства пожарной защиты объекта эксплуатируются более 10 лет и подлежат замене, 4. Не обеспечено проведение ремонтных работ системы автоматического дублирования извещения о пожаре на пульт подразделения пожарной охраны на объекте защиты - требуется замена аккумуляторной батареи, 5. Горячий цех кухни не оборудован извещателями системы пожарной безопасности, 6. В здании не обеспечен требуемый уровень звука СПО и управления эвакуацией людей при пожаре, 7. Системы оповещения и управления эвакуацией людей включаются не в автоматическом режиме от командного сигнала, формируемого системой	Срок устранения до 01.06.2024 г.

пожарной сигнализации, 8. На обводной линии для внутреннего пожарного водопровода установлено запорное устройство без электропривода с пуском от кнопок, установленных у пожарных кранов или от устройств противопожарной автоматики, 9. Помещение для хранения и ремонта автомобилей не оборудованы системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

Территориальный отдел  
Управления  
Роспотребнадзора по  
Свердловской области  
в Ленинском, Верх-  
Исетском, Октябрьском  
и Кировском районах  
города Екатеринбурга

О проведении  
дополнительных  
профилактических  
(противоэпидемиологических)  
мероприятий

07.09.2023 -  
25.10.2023

выявлены условия создающие угрозу  
возникновения и распространения инфекционных  
заболеваний

1.Проведение заключительной дезинфекции, после изоляции заболевшего ребенка в групповой, в комнате проживания, в помещениях пищеблока и дрю помещения; 2. Проведение текущей дезинфекции; 3. Проведен медицинский осмотр контактных детей и сотрудников; 4. Организация медицинского наблюдения за контактными детьми и сотрудниками 5. организация контроля питания детей, проведение текущих и ген.уборок пищеблока, обработка посуды и пр. 6. Изолирование воспитательного процесса в группах, где зарегистрированы случаи кишечных инфекций 7. Контроль за соблюдением личной гигиены персоналом 8. использование одноразовых перчаток на всех этапах производства пищевых продуктов 9. Тех.учеба по профилактике ОКИ с персоналом пищеблока , тех.персоналом

Территориальный отдел  
в Ленинском, Верх-  
Исетском ,  
Академическом ,  
Октябрьском и  
Кировском районах г.  
Екатеринбурга  
Управления  
федеральной службы  
по надзору в сфере  
защиты прав  
потребителей и  
благополучии человека  
по Свердловской  
области

Контрольное (надзорное)  
мероприятие в рамках  
федерального  
государственного санитарно-  
эпидемиологического надзора,  
реестровый номер 313122070

15.09.2023 -  
09.10.2023

п.2.5.3 СП 2.4.3648-20; ст.10 п.3.пп 8 ТР ТС 021/2011;п.77 СанПин2.1.3684-21; п.1.5.СП 2.4.3648-20: п.5,18,62,04,78,990,1657,1660,1900,2000,2686 СанПин 3.3686-21; п.18 Приказа МЗ РФ от 28.01.2021 г. № 29н; Приложение № 1,2 приказа МЗ РФ от 06.12.2021 № 1122н; п.2.21 санПин 2.3/2.4.3590-20; п.8.1.2. СанПин 2.3/2.4.3590-20

-

Закреть Печать