

УТВЕРЖДЕН:

Начальник

Управления социальной политики №3

Т.А.Чухарева

Приказ №85/2 от 01.11.2023 г.

(наименование реквизиты организационно-распорядительного документа)

ПЕРЕЧЕНЬ

мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг на объекте социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, находящегося в государственной собственности Свердловской области, который невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до его реконструкции или капитального ремонта

1. Полное наименование исполнительного органа государственной власти Свердловской области или подведомственного ему органа или организации, предоставляющего, услуги населению (далее - орган или организация): **Территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской области -Управление социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области №3**

2. Юридический адрес органа или организации, телефон, e-mail:
_623300, Свердловская область, г.Красноуфимск, ул.Березовая, 12, тел. (34394) 5-21-84, факс (34394)5-21-84_E-mail: tusp03@egov66.ru

3. Сфера деятельности органа или организации:
_предоставление государственных услуг

4. Сведения об объекте социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (далее - объект социальной инфраструктуры):
_Управление социальной политики №3

5. Адрес объекта социальной инфраструктуры:
_623300,Свердловская область, ГО Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Березовая, 12

6. Основание для пользования объектом социальной инфраструктуры (хозяйственное ведение, оперативное управление):
_оперативное управление

7. Реквизиты паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры Свердловской области (N, дата составления): **№1/1 от 01.11.2023 года**

8. Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры (согласно пункту 3.5 паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры Свердловской области):
_ДУ-ПП - Объект доступен условно с помощью персонала

9. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории):
_все возрастные категории

10. Категории обслуживаемых инвалидов (К - для передвигающиеся на креслах-колясках; О - с нарушениями опорно-двигательного аппарата; С – с нарушениями зрения; Г – с нарушениями слуха; У – с умственными нарушениями **К, О,С,Г,У**

11. Меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг.

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов мест предоставления услуг в (наименование органа или организации, адрес объекта) и учитывая, что до проведения капитального ремонта и реконструкции объекта социальной инфраструктуры, являющегося в настоящее время (указывается состояние доступности) для инвалидов, в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" и пунктом 2 статьи 8 Закона Свердловской области от 19 декабря 2016 года N 148-ОЗ "О социальной защите инвалидов в Свердловской области" согласовываются следующие меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг:

N п/п	Категория обслуживаемых инвалидов, для которых разработаны мероприятия (К, О, С, Г, У)	Наименование структурно-функциональной зоны объекта социальной инфраструктуры, не отвечающей требованиям доступности для данной категории обслуживаемых инвалидов	Наименование мероприятия по обеспечению доступности структурно-функциональной зоны объекта социальной инфраструктуры
1	2	3	4

1.	К,О, С, Г, У	Зона: территория, прилегающая к организации (пути движения по территории)	<p>На прилегающей территории установлена парковка для инвалидов и знак остановка для инвалидов – колясочников.</p> <p>Вход на территорию обеспечен через въездные ворота и входную калитку. На ограждении территории установлены 4 информационных стенда и на территории два баннера. От входной калитки по асфальтовому тротуару до здания достаточно места для проезда и маневрирования кресло-коляски, перепадов высот нет.</p>
2.	К,О, С, Г, У	Зона: входы в здание	<p>В здании имеется 2 входа:</p> <p>Центральный вход оборудован пандусом с поручнем. Входные железные двери не соответствуют нормам правил.</p> <p>Стеклянные полотна дверей тамбура соответствуют нормам правил.</p> <p>Запасный вход (2) оборудован лестничным маршем, входные железные двери не соответствуют нормам правил.</p> <p>При входе через Центральный вход на 1 этаж в тамбуре установлена кнопка вызова для инвалидов-колясочников, установлен Информационный киоск для информирования граждан по предоставлению мер социальной поддержки.</p> <p>При появлении инвалида (К,О,С,Г,У) секретарь вызывает специалиста в соответствии с Приказом №85/1 от 01.11.2023г. (о назначении сотрудников: Шестакова С.А., Веденькова В.В., Хвалыбова Л.Н. для сопровождения инвалидов (К,О,С,Г,У))</p> <p>Обеспечено консультирование по телефону: 343945-21-89</p> <p>Вход на 1 этаж для (инвалидов кресло-колясочников, инвалидов по зрению) не обеспечен.</p> <p>Услуги предоставляются специалистом в фойе здания на 1 этаже.</p> <p>Инвалиды с нарушением зрения, использующих собак-проводников допускаются в учреждение в соответствии с предоставленными документами, подтверждающие ее специальное обучение.</p>
3.	К,О, С, Г, У	Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)	<p>Предусмотрена возможность выездного приема (на дому) участковыми специалистами Центра социального обслуживания населения города Красноуфимска</p> <p>Дверные проемы внутри здания соответствуют нормам правил.</p> <p>Для инвалидов кресло-колясочников, инвалидов по зрению не оборудовано. Специалистами Управления осуществляется вся необходимая помощь и консультация инвалидам посетившим Управление (Приказ №85/1 от 01.11.2023)</p>
4.	К,О, С, Г, У	Зона: места обслуживания инвалидов	<p>В зоне ожидания установлены телевизоры, скамейки, информационные стенды по оказанию мер социальной поддержки.</p> <p>Сопровождение до места предоставления услуги организовано сопровождением сотрудниками</p>

5.	К,О, С, Г, У	Зона: санитарно-гигиенические помещения (санузел)	Управления (Приказ№85/1 от 01.11.2023) Санузел не соответствует нормам правил для инвалидов К, С. Санузел доступен условно для инвалидов К,О, С, Г,У Сопровождение до места предоставления услуги организовано сопровождением сотрудниками Управления (Приказ№85/1 от 01.11.2023)
6.	К,О, С, Г, У	Зона: информационное обеспечение на объекте	В тамбуре Управления установлен информационный киоск для информирования граждан по предоставлению мер социальной поддержки. На 1 и 2 этажах в фойе в местах предоставления услуг установлены телевизоры, размещены информационные стенды. На официальном сайте Управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://tusp03.msp.midural.ru/ размещены: - контактная информация; - информация о предоставляемых услугах; - в разделе сайта «Социальная поддержка инвалидов» размещено «Положение об обеспечении условий доступности гос. услуг для инвалидов и маломобильных граждан, а также оказания им при этом необходимой помощи». Инвалидам (С-п,Г-п) не доступна.
7.	К,О, С, Г, У	Зона: Пути движения к объекту (от остановки транспорта до здания Управления)	Путь следования к Управлению автобусный городской маршрут, маршрутное такси, остановка «Поликлиника» Расстояние от ближайшей остановки городского транспорта до Управления - 300 метров. По пути к объекту установлен пешеходный переход. Перепад по пути к объекту оборудован пандусом с поручнями. На прилегающей территории установлена парковка для инвалидов и знак остановка для инвалидов – колясочников. По необходимости организовано сопровождение сотрудниками Управления (Приказ№85/1 от 01.11.2023)

12. Дополнительная информация:

Рекомендации: Произвести ремонт тротуара с установлением бордюра и реконструкцию пандуса и входной группы (центральный вход) здания, в тамбуре на 1 этаже приобрести накладной пандус, визуальные знаки и предупреждающие знаки к месту предоставления государственной услуги, противоскользящую ленту для маркировки ступеней лестничных маршей, электронное табло «Бегущая строка», оборудовать санитарную комнату, установить дублирование звуковой информации.



Согласовано
Председатель Краснодарской городской местной организации инвалидов

Л.В.Приемщикова

04 ноября 2023 года