

Российская Федерация
Министерство социальной политики Свердловской области
Государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания
Свердловской области.
«Билимбаевский психоневрологический интернат»

Приказ

«29» декабря 2023г.

№ 259- о.д.

Об утверждении противопожарного режима в Билимбаевском психоневрологическом интернате.

В соответствии с постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г. «о противопожарном режиме», в целях обеспечения мер пожарной безопасности в Билимбаевском психоневрологическом интернате;

Приказываю:

1. Утвердить противопожарный режим в Билимбаевском психоневрологическом интернате, в котором предусмотреть мероприятия обеспечивающие пожарную безопасность учреждения.

1.1 Действия сотрудников при обнаружении пожара.

Каждый работник интерната при обнаружении пожара или признаков горения (запах гари, задымление, повышении температуры и т. д.) должен:

- Незамедлительно сообщить об этом в пожарную охрану 112, при этом назвать адрес объекта, место возникновения пожара и свою фамилию.
- Принять меры по оповещению людей о пожаре (по громкой связи 34, включить ручной пожарный завещатель, объявить голосом и т. д.).
- Эвакуировать всех людей находящихся в здании и если есть возможность спасти материальные ценности.
- Принять меры по тушению пожара, если это возможно.
- Встретить подразделение пожарной охраны для оказания необходимой консультации (место возникновения пожара, количество людей оставшихся в здании, расположение пожарного водоема и т. д.).

1.2 Порядок обхода и закрытия помещения после окончания работы.

- Ежедневно проводить противопожарный осмотр помещений по окончании рабочего дня.
- Проверять содержание путей эвакуации свободными, начиная от рабочих мест и до поэтажных путей эвакуации.
- Проверить наличие ключей от запасных выходов, распашных решеток, наличие на ключах бирок с надписями, места хранения ключей и т. д.
- Проверить наличие, комплектацию первичных средств пожаротушения, средств защиты органов дыхания, аптечек, фонарей.
- Проверить имеющиеся в помещении электрооборудование, электроприборы, проложенные открыто участки электропроводки.
- Проверить и удалить все виды горючих веществ и материалов из помещения в безопасное место.

При наличии противопожарных недочетов до их устранения лицам, проводившим

противопожарный осмотр помещений по окончании рабочего дня, помещение закрывать категорически запрещается до устранения недостатков.

1.3 Порядок обесточивания электрооборудования по окончании рабочего дня и в случае пожара.

- По окончании рабочего дня лицо ответственное за пожарную безопасность на объекте должно обесточить все электроустановки, оборудование и освещение в помещении, в котором отсутствует персонал, за исключением дежурного освещения, пожарной и охранной сигнализации. При этом следует применять пожаробезопасный способ ступенчатого обеспечения оборудования, а именно последовательно отключать предусмотренные заводом изготовителем конструктивные ступени отключения электропитания оборудования, начиная отключения непосредственно с самого оборудования, затем секции помещений, а затем общий выключатель.
- Аппараты, предназначенные для отключения складов, доступ в которые в нерабочее время невозможен и ЧОП не может туда попасть для отключения электрооборудования в случае пожара, должны находиться вне помещения склада на стене из негорючих материалов, заключены в шкаф с приспособлением для опломбирования и закрывания на замок.

1.4 Режим курения:

- Отвести для курения специально отведенные места, оборудованные урнами с водой для сбора окурков, знаками пожарной безопасности, табличками «Место для курения», а именно;

Подразделение №1

- Курилка между зданиями гаража и жилым корпусом №2
- Курилка возле жилого корпуса №1

Подразделение №2

- Курилка возле жилого корпуса.

1.5 Правила хранения горючих жидкостей и легко воспламеняющихся жидкостей.

- Запрещается хранение ГЖ и ЛВЖ в жилых зданиях и сооружениях.
- Все лакокрасочные материалы должны храниться на складе в исправной и плотно закрытой таре. Тара из под лакокрасочных материалов должна находиться вне зданий и помещений на специально оборудованной площадке, плотно закрытой.
- Бензин и другие ГСМ должны находиться в помещении гаража только в автотранспорте. Хранить запасы топлива вне бака автомашины запрещается.
- Замену и утилизацию других масел и других ГСМ производиться в мастерских автосервиса по договорам.
- Запрещено применение ЛВЖ и ГЖ для уборки помещений, отмывке полов, стирки одежды.
- Запрещено переносить даже небольшое количество ГЖ и ЛВЖ в открытой таре.
- Пролитые ГЖ, следует немедленно убирать при помощи песка, опила, воды и другими пожаробезопасными и искробезопасными способами.
- Промасленная ветошь должна храниться в контейнерах из негорючих материалов, с плотно закрывающейся крышкой. По окончании работы содержимое таких контейнеров удаляется за пределы здания, на площадку для сбора мусора.
- Спецодежда лиц занятых на работах с использованием ГЖ и ЛВЖ должна храниться в железных шкафах установленных вне производственных помещений. Одежда должна храниться не в скомканном виде, а только в подвешенном состоянии с целью не допустить аккумуляции материалом тепла, в процессе которого может произойти самовозгорание и пожар.

1.6 Порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ.

- Все помещения и рабочие места независимо от их функционального назначения должны ежедневно убираться от горючих материалов и пыли за 30 минут до окончания рабочего дня.

- Собранные горючие отходы должны удаляться из зданий на площадку для сбора мусора и помещаться в контейнеры с последующей вывозкой без предварительного сжигания.
- Разведение костров для сжигания мусора на территории интерната категорически запрещается.
- Проведение сварочных работ относится к работам повышенной опасности, которые следует выполнять при наличии наряда-допуска и при соблюдении всех правил пожарной безопасности. Место проведения работ должно быть оборудовано средствами пожаротушения, а персонал обеспечен средствами защиты и проинструктирован.

1.7 Порядок и сроки прохождения противопожарных инструктажей.

- **Вводный противопожарный инструктаж** в интернате проводится всем вновь поступившим на работу.
- Обязанность проведения вводного инструктажа возложена на специалиста по охране труда.
- О проведении вводного инструктажа делают запись в журнале регистрации вводного инструктажа, с обязательной подписью инструктирующего и инструктируемого, а так же в контрольной карточке проведения инструктажей по охране труда и пожарной безопасности.
- **Первичный противопожарный инструктаж на рабочем месте**, проводит руководитель подразделения, в которое устроился на работу новый сотрудник в день устройства на работу.
- **Повторный инструктаж**, проводит руководитель подразделения, к которому относится работник по программе первичного инструктажа на рабочем месте в полном объеме не реже одного раза в квартал.
- **Внеплановый инструктаж**, проводит руководитель подразделения при:
- Введении новых правил, стандартов, инструкций по пожарной безопасности или полном объеме изменений к ним.
- При изменении технического процесса, замене или модернизации оборудования, материалов, других факторов влияющих на обеспечение пожарной безопасности.
- При нарушении работающими сотрудниками правил пожарной безопасности, которые могут привести или привели к аварии, пожару, причинили вред здоровью.
- По требованию органов надзора.
- При перерывах в работе более чем 60 дней.

Внеплановый инструктаж заносится в журнал регистрации инструктажей, с указанием причины проведения данного инструктажа.

- **Целевой инструктаж** проводится при проведении пожароопасных работ и огневых работ, в том числе и сварочных на временных местах при оформлении наряда-допуска.

Директор



А.Г. Шиловских