



ПРОКУРАТУРА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОКУРАТУРА  
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА  
ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА

ул. Добролюбова, 2,  
г. Екатеринбург, 620014



Директору ГАУСО СО «Дом  
ночного пребывания»

Тащеву Александру Юрьевичу

Soc027@egov66.ru

26.01.2023 №Прдр-20650003-22-23/261-20650003

### **ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**

об устранении нарушений законодательства  
о пожарной безопасности

Прокуратурой района во исполнение поручения прокуратуры области проведены надзорные мероприятия соблюдения социальных прав инвалидов, престарелых, лиц без определенного места жительства.

Установлено, что на территории Ленинского района г. Екатеринбурга зарегистрировано и фактически расположено по адресу: г. Екатеринбург, ул. Машинная, д. 9/А, Государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Дом ночного пребывания».

По результатам проведения отделением надзорной деятельности и профилактической работы (по Ленинскому району) ОНД и ПР МО «г. Екатеринбург» плановой проверки в период с 16.01.2023 по 26.01.2023 в деятельности ГАУСО СО «Дом ночного пребывания» выявлены нарушения требований пожарной безопасности.

Так в нарушение требований п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 и п. 6.6.1 ГОСТ Р 59638-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность, утвержденного и введенного в действие Приказом Росстандарта от 24.08.2021 № 791-ст, при эксплуатации пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации, правообладатель объекта защиты не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке. К моменту достижения системой

предельного состояния руководителем организации не приняты меры к созданию новой системы, срок эксплуатации более 10 лет).

Подобные факты свидетельствуют о нарушении ответственными сотрудниками ГАУСО СО «Дом ночного пребывания» законодательства о пожарной безопасности, что создает угрозу жизни и здоровью клиентов и сотрудников данного социального учреждения. Подобные нарушения являются недопустимыми и подлежат устранению, а лица, их допустившие, в силу ст. 192 Трудового кодекса РФ – привлечению к дисциплинарной ответственности.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

#### ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление и принять конкретные меры по устранению выявленных нарушений федерального законодательства.

2. О времени и месте рассмотрения данного представления сообщить в прокуратуру Ленинского района г. Екатеринбурга.

3. О результатах рассмотрения представления и принятых по нему мерах сообщить в прокуратуру Ленинского района г. Екатеринбурга в письменной форме в установленный законом месячный срок.

Заместитель прокурора района  
советник юстиции

А.А. Варданян

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 0C3BFDA55607AFD6D606BEFF0C716A66D422C25F  
Владелец Варданян Артем Ашикович  
Действителен с 10.12.2021 по 10.03.2023